

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941 1184
 Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТН-50 2,0-70,0
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТН-50 1,6-30,0

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор)
 Телефон: 649-73-10

Телефон:

Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2.3)
 Код УУТЭ: 008250
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 График: 130/70
 Тхв= 0.00 гр.Ц.

Отопление

Режим: СПО
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Преобр.давления.:
 Преобр.давления.:

Расчётный алгоритм: $Wot=m1*(h1-hxb)-m2*(h2-hxb)$

Приборы УУТЭ поверены до: 11.06.2017

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час:
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут:


Qот: 0,930
 Qвент:
 Qот: 371,88
 Qвент:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Т _ч	НС	Учет СО (ТВ-1)							P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотоп Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	Qотоп Гкал			
23.02.17	24,00	4	260,08	265,34	-5,26	73,8	43,5	30,2			7,677	
24.02.17	24,00	4	259,47	265,43	-5,95	74,2	43,7	30,5			7,626	
25.02.17	24,00	4	259,84	264,76	-4,91	73,8	43,4	30,3			7,779	
26.02.17	24,00	4	259,57	264,71	-5,14	73,8	43,0	30,8			7,778	
27.02.17	24,00	4	248,20	265,07	-16,87	74,3	43,3	30,9			7,536	
28.02.17	24,00	4	228,14	253,23	-25,09	74,1	42,8	31,3			7,089	
01.03.17	24,00	4	228,31	232,76	-4,44	73,3	41,3	32,0			6,670	
02.03.17	24,00	4	228,26	232,87	-4,62	71,2	41,1	30,1			6,297	
03.03.17	24,00	4	228,90	233,24	-4,34	68,9	40,4	28,5			6,120	
04.03.17	24,00	4	228,85	233,40	-4,55	67,3	39,7	27,6			6,086	
05.03.17	24,00	4	229,30	233,51	-4,21	67,0	39,5	27,5			6,221	
06.03.17	24,00	4	230,61	234,23	-3,62	67,3	39,3	28,0			6,370	
07.03.17	24,00	4	230,46	235,04	-4,58	67,6	39,1	28,4			6,400	
08.03.17	24,00	4	230,57	235,28	-4,70	67,3	38,7	28,6			4,355	
09.03.17	24,00	4	228,16	235,28	-7,12	54,3	34,6	19,7			5,447	
10.03.17	24,00	4	234,87	233,15	1,73	59,1	35,0	24,1			6,327	
11.03.17	24,00	4	234,73	239,52	-4,79	66,7	39,0	27,8			6,159	
12.03.17	24,00	4	235,00	239,63	-4,63	66,0	38,9	27,1			6,132	
13.03.17	24,00	4	234,80	239,93	-5,13	65,7	38,8	27,0			6,031	
14.03.17	24,00	4	234,61	239,57	-4,97	64,9	38,4	26,5			6,074	
15.03.17	24,00	4	240,00	239,44	0,56	65,4	38,7	26,7			6,088	
16.03.17	24,00	4	246,38	245,06	1,32	65,4	39,2	26,2			5,942	
17.03.17	24,00	4	261,83	251,34	10,50	64,9	39,9	25,0			6,323	
18.03.17	24,00	4	264,20	267,36	-3,16	65,5	40,5	25,0			6,368	
19.03.17	24,00	4	264,94	269,78	-4,84	66,0	41,0	25,0			6,157	
20.03.17	24,00	4	257,99	270,50	-12,50	64,9	40,8	24,1			5,557	
21.03.17	24,00	4	272,26	263,77	8,49	62,1	39,7	22,5			5,750	
22.03.17	24,00	4	270,88	278,07	-7,19	62,5	40,5	22,0			5,681	
Среднее	24,00		243,97	248,62	-4,64	67,4	40,1	27,3	0,0	0,0	6,359	
ИТОГО	672,00		6831,22	6961,25	-130,03						178,040	

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Qco	Траб
23.02.17 00:00	161733,49	163644,94	3879,999	22848,98
22.03.17 00:00	167894,37	170344,99	4024,954	23496,98



Период расчёта по среднему: _____

Досчёт по среднему до конца месяца: _____

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: _____

Период расчёта по договору: _____

Период превышения T2: _____

Итого по приборам учёта Qобщ: 178,040 с учётом корректировок 178,04 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)


/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"

/

/

Акт за Март 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)),

составили настоящий акт в том, что за Март 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 178,04 Гкал

Представитель абонента


/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Отопление

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"
 Установленные приборы:

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10

Телефон:

Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)
 Код УУТЭ: 008249

Рассматривать совместно с УУТЭ:
 График: 130/70
 Тхв= 0.00 гр.Ц.

Расчётный алгоритм: $W_{от} = m1 \cdot (h1 - hxb) - m2 \cdot (h2 - hxb)$; $W_{грв} = m3 \cdot (h3 - hxb) - m4 \cdot (h4 - hxb)$

Приборы УУТЭ поверены до: 11.06.2017

Вычислитель: СПТ-943 06580
 Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТ-20 0,2-5,0
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТ-20 0,2-5,0

Режим: СПО
 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления.:
 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления.:


Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот: 0,099 Qвент:
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час: Qот: 39,768 Qвент:
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Т _и ч	НС	Учет СО (ТВ-1)								Qотоп Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	
23.02.17	24,00		41,92	41,62	0,30	73,5	51,2	22,3	7,0	5,0	0,949
24.02.17	24,00		41,86	41,56	0,29	73,1	51,1	22,0	7,0	5,0	0,937
25.02.17	24,00		41,84	41,50	0,33	73,1	50,8	22,2	7,0	5,0	0,948
26.02.17	24,00		41,97	41,62	0,36	73,5	51,1	22,4	7,0	5,0	0,960
27.02.17	24,00		42,02	41,72	0,30	73,4	51,1	22,2	7,0	5,0	0,949
28.02.17	24,00		42,14	41,82	0,32	72,6	51,0	21,6	7,0	5,0	0,927
01.03.17	24,00		42,18	41,92	0,26	70,6	50,1	20,5	7,0	5,0	0,877
02.03.17	24,00		42,25	41,98	0,27	68,3	48,8	19,5	7,0	5,0	0,839
03.03.17	24,00		42,29	42,02	0,26	66,7	47,9	18,8	7,0	5,0	0,808
04.03.17	24,00		42,31	42,03	0,28	66,4	47,8	18,6	7,0	5,0	0,800
05.03.17	24,00		42,46	42,20	0,26	66,8	47,8	18,9	7,0	5,0	0,815
06.03.17	24,00		42,63	42,41	0,22	67,0	47,8	19,2	7,0	5,0	0,830
07.03.17	24,00		42,67	42,41	0,25	66,7	47,5	19,2	7,0	5,0	0,832
08.03.17	24,00		42,74	42,42	0,31	54,7	41,5	13,2	7,0	5,0	0,579
09.03.17	24,00	14	42,80	42,39	0,40	58,9	42,5	16,4	7,0	5,0	0,715
10.03.17	24,00		44,08	43,69	0,40	66,2	47,5	18,7	7,0	5,0	0,844
11.03.17	24,00		44,18	43,74	0,44	65,4	47,0	18,4	7,0	5,0	0,833
12.03.17	24,00		44,28	43,98	0,31	65,2	47,1	18,1	7,0	5,0	0,815
13.03.17	24,00		44,24	43,95	0,28	64,4	46,7	17,7	7,0	5,0	0,795
14.03.17	24,00		44,16	43,87	0,29	64,9	46,9	18,0	7,0	5,0	0,808
15.03.17	24,00		45,17	44,88	0,29	65,0	47,2	17,8	7,0	5,0	0,816
16.03.17	24,00		44,89	44,51	0,38	64,4	47,1	17,3	7,0	5,0	0,796
17.03.17	24,00		43,74	43,32	0,41	65,0	47,3	17,7	7,0	5,0	0,794
18.03.17	24,00		43,68	43,24	0,44	65,5	47,5	18,0	7,0	5,0	0,806
19.03.17	24,00		43,79	43,35	0,44	64,5	47,0	17,4	7,0	5,0	0,785
20.03.17	24,00		43,96	43,53	0,43	61,7	45,7	16,0	7,0	5,0	0,723
21.03.17	24,00		43,95	43,51	0,45	62,0	45,9	16,0	7,0	5,0	0,725
22.03.17	24,00		43,86	43,38	0,48	61,7	45,7	16,0	7,0	5,0	0,725
Среднее	24,00		43,14	42,81	0,34	66,5	47,7	18,7	7,0	5,0	0,822
ИТОГО	672,00		1208,04	1198,57	9,46						23,030

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Qсо	Траб
23.02.17 00:00	30066,55	29999,29	595,802	31938,37
22.03.17 00:00	31231,47	31073,61	621,951	32586,37



Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: _____

Период расчёта по договору: _____
Период превышения Т2: _____

Итого по приборам учёта Qобщ: 23,030 с учётом корректировок 23,03 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)

/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"

/ /

Акт за Март 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" _____
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В. _____

расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)),

составили настоящий акт в том, что за Март 2017 _____ по договору теплоснабжения 194-028/233

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 23,03 Гкал

Представитель абонента

/Красновский М.В.

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за период:

ГВС

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941М 27095
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-40
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-32
 тр. подпитки(V5): Расходомер

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65-41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10

Телефон:

Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)

Код УУТЭ: 005287

Рассматривать совместно с УУТЭ:

График: 130/70

Тхв= 0.00 гр.Ц.

Расчётный алгоритм: $W_{гвс} = m^3 \cdot (h_3 - h_{xb}) - m_4 (h_4 - h_{xb})$

Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2017

Режим: СПО

Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления.:

Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления.:

Термопреобр.:

Qтех:

Qгвс ср: 0,1808

Qгвсмах:

Gтех:

Gгвсср: 72,24

Gгвсмах:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Тпч	НС	Учёт ГВС (ТВ-1)							Контрольн.данные				
			М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV м3	√подг м3	T3 С	T4 С	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qгвс общ Гкал
23.02.17	24,00		70,86	38,22	32,64	72,40	38,61	33,79		68,6	46,1	2,241	0,864	3,105
24.02.17	24,00		71,94	40,07	31,87	73,50	40,49	33,01		68,7	46,6	2,188	0,887	3,075
25.02.17	24,00		71,75	41,46	30,29	73,30	41,88	31,42		68,7	46,4	2,079	0,926	3,005
26.02.17	24,00		74,87	40,27	34,61	76,50	40,69	35,81		68,7	46,8	2,379	0,887	3,266
27.02.17	24,00		72,14	42,24	29,90	73,70	42,68	31,02		68,7	46,7	2,053	0,931	2,984
28.02.17	24,00		70,67	37,43	33,24	72,20	37,81	34,39		68,7	46,3	2,283	0,842	3,126
01.03.17	24,00		69,30	35,45	33,85	70,80	35,81	34,99		68,6	46,1	2,323	0,802	3,126
02.03.17	24,00		69,69	37,91	31,79	71,20	38,30	32,90		68,5	46,3	2,178	0,844	3,022
03.03.17	24,00		69,70	37,19	32,51	71,20	37,57	33,63		68,4	46,2	2,223	0,827	3,050
04.03.17	24,00		70,57	35,80	34,77	72,10	36,16	35,94		68,6	46,1	2,386	0,810	3,196
05.03.17	24,00		74,78	34,37	40,40	76,40	34,73	41,67		68,7	46,3	2,776	0,773	3,549
06.03.17	24,00		71,46	38,02	33,43	73,00	38,41	34,59		68,6	46,1	2,292	0,857	3,149
07.03.17	24,00		69,30	39,44	29,86	70,80	39,84	30,96		68,5	46,1	2,046	0,886	2,933
08.03.17	24,00		82,39	46,32	36,06	83,70	46,72	36,98		57,2	42,1	2,062	0,695	2,757
09.03.17	24,00		24,39	13,02	11,37	24,70	13,10	11,60		50,8	35,1	0,578	0,204	0,782
10.03.17	24,00		66,08	30,44	35,64	67,50	30,79	36,71		68,3	49,5	2,435	0,577	3,012
11.03.17	24,00		71,83	41,42	30,42	73,40	41,85	31,55		68,9	46,8	2,095	0,917	3,012
12.03.17	24,00		74,97	36,79	38,17	76,60	37,18	39,42		68,9	46,7	2,628	0,817	3,445
13.03.17	24,00		70,08	39,41	30,67	71,60	39,81	31,79		68,6	46,2	2,105	0,886	2,991
14.03.17	24,00		71,68	39,56	32,12	73,20	39,96	33,24		67,8	46,2	2,178	0,856	3,034
15.03.17	24,00		69,99	39,63	30,36	71,50	40,03	31,47		68,5	46,3	2,080	0,884	2,964
16.03.17	24,00		70,27	37,30	32,97	71,80	37,68	34,12		68,8	46,2	2,269	0,848	3,117
17.03.17	24,00		68,81	38,96	29,85	70,30	39,36	30,94		68,6	46,2	2,048	0,875	2,923
18.03.17	24,00		70,86	37,52	33,35	72,40	37,90	34,50		68,7	46,3	2,289	0,843	3,132
19.03.17	24,00		70,86	34,66	36,20	72,40	35,01	37,39		68,7	46,2	2,486	0,782	3,267
20.03.17	24,00		69,59	38,30	31,29	71,10	38,70	32,40		68,7	46,5	2,148	0,853	3,001
21.03.17	24,00		68,52	38,33	30,18	70,00	38,73	31,27		68,6	46,3	2,069	0,857	2,926
22.03.17	24,00		69,22	37,48	31,74	70,70	37,86	32,84		68,2	46,1	2,164	0,831	2,995
Среднее	24,00		69,52	37,39	32,13	71,00	37,77	33,23		67,5	45,9	2,182	0,816	2,998
ИТОГО	672,00		1946,58	1047,02	899,55	1988,00	1057,65	930,35				61,084	22,860	83,945

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.02.17 00:00	39232,03	22588,12	40044,80	22819,20	1575,464	13436,97
22.03.17 00:00	41109,59	23597,71	41962,30	23839,04	1656,405	14084,97

Управление жилищно-коммунального хозяйства
 ОУ «ЖКХ» г. Владивосток
 31 МАР 2017

Период расчёта по среднему: _____

Досчёт по среднему до конца месяца: _____

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал

Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: _____ 0,00 м3 (0,00 т)

Досчёт по времени НС: _____

Корректировка на температуру холодной воды: $T_{хв}=0,80$ гр.Ц. $Q_{тхв} = 899,55 * 0,80 / 1000 = 0,72$ Гкал

Период расчёта по договору: _____

Период превышения T2: _____

Итого по приборам учёта Qобщ: 83,945 с учётом корректировок 83,23 Гкал

Итого по приборам учёта Qизл: 61,084 с учётом корректировок 60,36 Гкал

Итого по приборам учёта Vизл: 930,35 с учётом корректировок 930,35 м3

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)

/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"

/

Акт за Март 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: **ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)),**

составили настоящий акт в том, что за Март 2017 по договору теплоснабжения **194-028/233**

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 83,23 Гкал

Объем потребленного теплоносителя _____ 930,35 м3

Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2017

ГВС

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 06580
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-15 0,12-3,0
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-15 0,03-3,0
 тр. подпитки(V5): Расходомер

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10

Телефон:

Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)

Код УУТЭ: 005288

Рассматривать совместно с УУТЭ:

График: 130/70

Тхв= 0.00 гр.Ц.

Расчётный алгоритм: $W_{от} = m1 * (h1 - hxb) - m2 * (h2 - hxb)$; $W_{гвс} = m3 * (h3 - hxb) - m4 * (h4 - hxb)$

Приборы УУТЭ поверены до: 11.06.2017

Режим: СП0

Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления.:

Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления.:

Термопреобр.:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qтех:

Qгвс ср: 0,0032

Qгвсмах:

Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Gтех:

Gгвс ср: 1,272


Gгвсмах:

Фактическое потребление за отчетный период:

		Учёт ГВС (ТВ-2)								Контрольн.данные				
Дата	Тп ч	НС	М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV м3	Vподг м3	T3 С	T4 С	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qгвс общ Гкал
23.02.17	24,00		5,04	3,00	2,04	5,15	3,03	2,12		66,4	47,6	0,136	0,057	0,193
24.02.17	24,00		5,09	2,97	2,13	5,20	3,00	2,20		66,4	47,8	0,141	0,056	0,197
25.02.17	24,00		5,37	3,00	2,37	5,48	3,03	2,45		66,4	47,9	0,157	0,056	0,213
26.02.17	24,00		5,61	2,95	2,67	5,73	2,98	2,75		66,5	48,1	0,177	0,054	0,232
27.02.17	24,00		5,30	3,04	2,26	5,41	3,07	2,34		66,4	48,1	0,150	0,056	0,206
28.02.17	24,00		5,32	3,00	2,31	5,42	3,03	2,39		66,4	47,7	0,154	0,056	0,210
01.03.17	24,00		5,43	2,97	2,45	5,54	3,00	2,53		66,5	47,7	0,163	0,056	0,219
02.03.17	24,00		5,10	2,92	2,18	5,20	2,95	2,25		66,3	47,6	0,144	0,055	0,199
03.03.17	24,00		5,29	2,96	2,33	5,40	3,00	2,40		66,1	47,6	0,154	0,055	0,209
04.03.17	24,00		5,20	2,93	2,27	5,31	2,96	2,35		66,4	47,5	0,151	0,055	0,206
05.03.17	24,00		5,45	2,92	2,53	5,57	2,95	2,61		66,4	47,6	0,168	0,055	0,224
06.03.17	24,00		5,60	3,00	2,60	5,72	3,03	2,68		66,3	47,9	0,173	0,056	0,228
07.03.17	24,00		5,49	3,02	2,47	5,60	3,06	2,54		66,3	47,8	0,163	0,056	0,220
08.03.17	24,00		11,06	6,29	4,77	11,19	6,34	4,85		48,6	41,7	0,232	0,043	0,275
09.03.17	24,00		3,79	2,32	1,47	3,82	2,33	1,49		45,1	35,9	0,066	0,021	0,088
10.03.17	24,00		5,72	3,12	2,60	5,84	3,16	2,68		66,0	48,1	0,171	0,056	0,228
11.03.17	24,00		5,34	3,00	2,34	5,45	3,03	2,42		66,6	48,2	0,156	0,055	0,211
12.03.17	24,00		5,25	2,98	2,27	5,35	3,01	2,34		66,5	48,0	0,151	0,055	0,206
13.03.17	24,00		5,96	3,00	2,96	6,08	3,03	3,05		66,4	48,1	0,196	0,055	0,252
14.03.17	24,00		5,72	3,03	2,68	5,83	3,07	2,76		65,6	48,0	0,176	0,053	0,229
15.03.17	24,00		5,15	3,01	2,14	5,26	3,04	2,22		66,3	47,7	0,142	0,056	0,198
16.03.17	24,00		5,74	2,91	2,84	5,86	2,94	2,92		66,7	47,6	0,189	0,056	0,245
17.03.17	24,00		5,60	2,94	2,66	5,72	2,97	2,75		66,4	47,6	0,177	0,055	0,232
18.03.17	24,00		4,98	2,93	2,05	5,08	2,96	2,12		66,4	47,5	0,136	0,056	0,192
19.03.17	24,00		5,05	2,92	2,13	5,15	2,96	2,20		66,4	47,5	0,141	0,055	0,197
20.03.17	24,00		5,12	2,95	2,16	5,22	2,98	2,24		66,5	47,7	0,144	0,056	0,199
21.03.17	24,00		5,33	2,99	2,34	5,43	3,02	2,41		66,3	47,6	0,155	0,056	0,211
22.03.17	24,00		5,04	2,92	2,12	5,14	2,95	2,19		65,9	47,5	0,139	0,054	0,193
Среднее	24,00		5,50	3,07	2,43	5,61	3,10	2,51		64,9	47,1	0,157	0,054	0,211
ИТОГО	672,00		154,14	85,99	68,15	157,14	86,90	70,24				4,405	1,506	5,912

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.02.17 00:00	5212,03	3724,21	5309,82	3762,33	158,266	31938,37
22.03.17 00:00	5361,22	3807,28	5461,91	3846,28	163,989	32586,37



Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал
Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: _____ 0,00 м3 (0,00 т)
Досчёт по времени НС: _____
Корректировка на температуру холодной воды: _____ $T_{хв}=0,80$ гр.Ц. $Q_{тхв} = 68,15 * 0,80 / 1000 = 0,05$ Гкал
Период расчёта по договору: _____
Период превышения T2: _____

Итого по приборам учёта Qобщ: 5,912 с учётом корректировок 5,86 Гкал
Итого по приборам учёта Qизл: 4,405 с учётом корректировок 4,35 Гкал
Итого по приборам учёта Уизл: 70,24 с учётом корректировок 70,24 м3

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб" /

Акт за Март 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)),

составили настоящий акт в том, что за Март 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 5,86 Гкал

Объем потребленного теплоносителя _____ 70,24 м3

Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"