

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2017

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема: 4-х трубная, зависимая(элеватор)
 Телефон: 649-73-10

Телефон:
 Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)
 Код УУТЭ: 008250
 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Отопление

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941 1184
 Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТН-50
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТН-50

Режим: СПО
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.: КТПТР-01

График: 130/70
 Тхв= 0,00 гр.Ц.
 Расчётный алгоритм: $Wot=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$

Приборы УУТЭ поверены до: 11.06.2017


Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот: 0,930 Qвент:
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час:
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Gот: 371,88 Gвент:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Т _ч	НС	Учет СО (ТВ-1)								Qотоп	
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Гкал	Т
23.03.17	24,00		274,66	276,70	-2,04	62,2	40,3	21,9			5,921	
24.03.17	24,00		272,99	276,89	-3,91	62,5	40,3	22,2			5,890	
25.03.17	24,00		272,95	276,92	-3,97	62,3	40,1	22,2			5,901	
26.03.17	23,00		261,51	265,32	-3,81	62,4	40,0	22,4			5,702	
27.03.17	24,00		273,03	277,03	-4,01	62,2	40,0	22,3			5,910	
28.03.17	24,00		272,88	276,92	-4,04	62,4	40,1	22,3			5,912	
29.03.17	24,00		273,60	277,70	-4,09	62,8	40,3	22,6			6,011	
30.03.17	24,00		279,13	283,20	-4,07	63,0	40,7	22,4			6,067	
31.03.17	24,00		271,27	274,05	-2,78	65,7	40,9	24,7			6,582	
01.04.17	24,00		255,72	258,33	-2,61	65,6	40,4	25,2			6,328	
02.04.17	24,00		244,79	247,28	-2,49	65,0	39,8	25,1			6,044	
03.04.17	24,00		245,40	247,77	-2,37	62,2	38,9	23,3			5,625	
04.04.17	24,00		245,57	247,78	-2,21	62,2	38,7	23,5			5,677	
05.04.17	24,00		245,45	248,06	-2,61	62,5	38,9	23,6			5,696	
06.04.17	24,00		245,83	248,42	-2,60	62,4	39,3	23,1			5,573	
07.04.17	24,00		246,22	248,93	-2,71	59,6	38,1	21,5			5,177	
08.04.17	24,00		246,81	249,42	-2,60	60,2	38,2	21,9			5,313	
09.04.17	24,00		246,75	249,34	-2,59	59,6	38,0	21,6			5,226	
10.04.17	24,00		247,13	249,63	-2,49	59,8	38,1	21,7			5,267	
11.04.17	24,00		247,14	249,39	-2,25	59,7	38,5	21,2			5,154	
12.04.17	24,00		248,06	250,14	-2,09	60,0	38,9	21,1			5,144	
13.04.17	24,00		249,84	251,88	-2,05	59,3	38,4	21,0			5,154	
14.04.17	24,00		248,78	251,01	-2,23	59,7	38,2	21,5			5,270	
15.04.17	24,00		249,46	251,65	-2,20	60,0	37,7	22,4			5,496	
16.04.17	24,00		251,10	253,28	-2,18	64,4	39,3	25,1			6,219	
17.04.17	24,00		252,85	254,70	-1,86	66,4	40,0	26,3			6,580	
18.04.17	24,00		254,10	256,42	-2,32	65,3	39,7	25,6			6,407	
19.04.17	24,00		252,16	254,09	-1,93	63,8	39,2	24,6			6,128	
20.04.17	24,00		105,40	106,16	-0,76	61,0	37,9	23,1			2,435	
21.04.17	24,00		157,95	160,34	-2,39	60,7	37,1	23,6			3,812	
22.04.17	24,00		271,43	275,38	-3,95	65,0	40,6	24,5			6,471	
Среднее	23,97		248,71	251,42	-2,72	62,3	39,2	23,0	0,0	0,0	5,616	
ИТОГО	743,00		7709,94	7794,13	-84,19						174,093	

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Qco	Траб
23.03.17 00:00	168148,09	170610,08	4030,065	23519,98
21.04.17 00:00	175188,29	177886,50	4183,392	24217,98



Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: _____

Период расчёта по договору: _____
Период превышения Т2: _____
Итого по приборам учёта Qобщ: 174,093 с учётом корректировок 174,09 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)

/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"

/

Акт за Апрель 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" _____
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.
расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)),
составили настоящий акт в том, что за Апрель 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233
энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей
воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 174,09 Гкал

Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2017

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10

Телефон:
 Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)
 Код УУТЭ: 008249
 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Отопление

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 06580
 Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТ-20
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТ-20

Режим: СПО
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Преобр.давления.:
 Преобр.давления.:

График: 130/70
 Тхв= 0.00 гр.Ц.
 Расчётный алгоритм: $W_{от} = m1*(h1-hxb) - m2(h2-hxb)$; $W_{гвс} = m3*(h3-hxb) - m4(h4-hxb)$
 Приборы УУТЭ поверены до: 11.06.2017


Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот: 0,099 Qвент:
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час:
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Gот: 39,768 Gвент:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Т _ч	НС	Учет СО (ТВ-1)								Qотоп Гкал
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	
23.03.17	24,00		43,96	43,42	0,54	62,0	45,8	16,3	7,0	5,0	0,739
24.03.17	24,00		43,97	43,49	0,47	61,8	45,6	16,2	7,0	5,0	0,734
25.03.17	24,00		43,91	43,47	0,44	62,0	45,6	16,4	7,0	5,0	0,738
26.03.17	23,00		42,15	41,73	0,42	61,8	45,5	16,3	7,0	5,0	0,705
27.03.17	24,00		44,01	43,58	0,43	61,9	45,6	16,3	7,0	5,0	0,736
28.03.17	24,00		44,16	43,75	0,41	62,4	46,0	16,4	7,0	5,0	0,743
29.03.17	24,00		45,15	44,77	0,38	62,6	46,0	16,5	7,0	5,0	0,763
30.03.17	24,00		43,79	43,47	0,32	65,1	47,0	18,1	7,0	5,0	0,808
31.03.17	24,00		43,64	43,25	0,40	65,1	47,0	18,2	7,0	5,0	0,811
01.04.17	24,00		43,77	43,32	0,45	64,5	46,9	17,6	7,0	5,0	0,791
02.04.17	24,00		43,88	43,43	0,45	61,7	45,7	16,1	7,0	5,0	0,725
03.04.17	24,00		43,89	43,42	0,47	61,7	45,5	16,2	7,0	5,0	0,733
04.04.17	24,00		43,95	43,47	0,48	62,1	45,4	16,6	7,0	5,0	0,753
05.04.17	24,00		44,06	43,60	0,45	62,0	45,6	16,4	7,0	5,0	0,742
06.04.17	24,00		44,09	43,70	0,39	59,2	44,2	15,0	7,0	5,0	0,679
07.04.17	24,00		44,19	43,77	0,42	59,7	44,5	15,2	7,0	5,0	0,692
08.04.17	24,00		44,22	43,80	0,42	59,2	44,4	14,8	7,0	5,0	0,673
09.04.17	24,00		44,28	43,84	0,44	59,4	44,4	15,0	7,0	5,0	0,683
10.04.17	24,00		44,23	43,79	0,43	59,3	44,5	14,8	7,0	5,0	0,673
11.04.17	24,00		44,36	43,93	0,43	59,7	44,7	15,0	7,0	5,0	0,683
12.04.17	24,00		44,67	44,22	0,44	59,0	44,5	14,5	7,0	5,0	0,666
13.04.17	24,00		44,46	43,98	0,48	59,3	44,5	14,8	7,0	5,0	0,677
14.04.17	24,00		44,58	44,07	0,51	59,6	44,4	15,2	7,0	5,0	0,700
15.04.17	24,00		44,62	44,12	0,51	64,0	46,6	17,4	7,0	5,0	0,797
16.04.17	24,00		44,64	44,10	0,54	65,8	47,6	18,3	7,0	5,0	0,840
17.04.17	24,00		45,09	44,54	0,55	64,8	47,0	17,8	7,0	5,0	0,826
18.04.17	24,00		44,84	44,36	0,48	63,4	46,5	17,0	7,0	5,0	0,782
19.04.17	24,00		19,42	19,25	0,18	60,6	44,6	16,0	7,0	5,0	0,319
20.04.17	24,00		25,56	25,33	0,23	62,3	44,5	17,8	7,0	5,0	0,465
21.04.17	24,00		45,16	44,73	0,43	64,6	47,0	17,6	7,0	5,0	0,814
22.04.17	24,00		45,06	44,60	0,46	64,1	47,1	16,9	7,0	5,0	0,783
Среднее	23,97		42,83	42,40	0,43	62,0	45,6	16,3	7,0	5,0	0,718
ИТОГО	743,00		1327,76	1314,30	13,46						22,273

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Qсо	Траб
23.03.17 00:00	31275,35	31112,57	622,882	32610,37
22.04.17 00:00	32565,99	32272,60	649,986	33333,37



Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: _____

Период расчёта по договору: _____
Период превышения Т2: _____
Итого по приборам учёта Qобщ: 22,273 с учётом корректировок 22,27 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)

/Красновский М.В. /

Представитель "ГУП "ТЭК СПб"

/ /

Акт за Апрель 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" _____
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.
расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)),
составили настоящий акт в том, что за Апрель 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233
энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей
воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 22,27 Гкал

Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2017

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТТ-943 06580
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-15 0,12-3,0
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-15 0,03-3,0
 тр. подпитки(V5): Расходомер

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10
 Режим: СП0
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.:

Телефон:
 Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)
 Код УУТЭ: 005288
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 График: 130/70
 Тхв= 0,00 гр.Ц.

ГВС

Расчётный алгоритм: $W_{от} = m1 * (h1 - hxb) - m2 (h2 - hxb)$; $W_{гвс} = m3 * (h3 - hxb) - m4 (h4 - hxb)$
 Приборы УУТЭ поверены до: 11.06.2017

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтех: Qгвс ср: 0,0032 Qгвсmax:
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Gтех: Gгвс ср: 1,272 Gгвсmax:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Т _ч	НС	Учёт ГВС (ТВ-2)							√подг м3	Т3 С	Т4 С	Контрольн.данные		
			М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV м3	Qгвсизл Гкал				Qтехгвс Гкал	Qгвс общ Гкал	
23.03.17	24,00		5,05	2,93	2,12	5,15	2,96	2,19		66,0	47,6	0,140	0,054	0,194	
24.03.17	24,00		5,10	2,91	2,19	5,20	2,94	2,26		65,9	47,6	0,145	0,054	0,198	
25.03.17	24,00		5,38	2,93	2,45	5,49	2,97	2,53		66,2	47,5	0,162	0,055	0,217	
26.03.17	23,00		4,71	2,77	1,94	4,81	2,80	2,00		66,2	47,5	0,128	0,052	0,180	
27.03.17	24,00		4,83	2,92	1,91	4,93	2,95	1,97		66,1	47,4	0,126	0,055	0,181	
28.03.17	24,00		5,09	2,97	2,12	5,20	3,01	2,19		65,9	47,5	0,140	0,055	0,194	
29.03.17	24,00		5,05	2,92	2,13	5,15	2,96	2,20		66,5	47,7	0,141	0,055	0,196	
30.03.17	24,00		5,08	2,94	2,14	5,18	2,97	2,21		66,4	47,8	0,142	0,055	0,197	
31.03.17	24,00		5,18	2,95	2,23	5,28	2,98	2,31		66,3	47,8	0,148	0,055	0,203	
01.04.17	24,00		5,31	2,96	2,35	5,42	2,99	2,43		66,3	47,7	0,156	0,055	0,212	
02.04.17	24,00		5,18	2,90	2,28	5,29	2,93	2,36		66,1	47,7	0,151	0,054	0,205	
03.04.17	24,00		5,12	3,00	2,12	5,22	3,03	2,19		65,8	47,7	0,139	0,055	0,194	
04.04.17	24,00		5,21	3,00	2,21	5,32	3,03	2,28		65,9	47,8	0,146	0,054	0,200	
05.04.17	24,00		5,10	2,98	2,11	5,20	3,02	2,18		65,8	47,6	0,139	0,054	0,194	
06.04.17	24,00		5,83	3,04	2,79	5,94	3,08	2,86		63,8	47,4	0,178	0,050	0,228	
07.04.17	24,00		5,64	3,07	2,57	5,75	3,11	2,64		64,2	47,5	0,165	0,051	0,216	
08.04.17	24,00		5,58	3,06	2,53	5,69	3,09	2,60		64,8	47,5	0,164	0,053	0,217	
09.04.17	24,00		5,55	3,05	2,50	5,66	3,09	2,57		64,4	47,6	0,161	0,051	0,212	
10.04.17	24,00		5,40	3,02	2,38	5,50	3,05	2,45		64,0	47,4	0,152	0,050	0,202	
11.04.17	24,00		5,00	2,93	2,07	5,10	2,96	2,13		65,6	47,2	0,136	0,054	0,189	
12.04.17	24,00		4,94	2,96	1,98	5,04	2,99	2,05		65,0	47,3	0,129	0,053	0,182	
13.04.17	24,00		5,61	3,03	2,58	5,72	3,06	2,66		63,8	47,1	0,165	0,051	0,215	
14.04.17	24,00		5,46	3,13	2,33	5,57	3,17	2,40		65,0	47,5	0,151	0,055	0,206	
15.04.17	24,00		5,01	2,94	2,07	5,11	2,97	2,14		66,6	47,5	0,138	0,056	0,194	
16.04.17	24,00		4,87	2,92	1,95	4,96	2,95	2,02		66,5	47,5	0,129	0,055	0,185	
17.04.17	24,00		5,03	2,92	2,11	5,13	2,95	2,19		66,5	47,7	0,141	0,055	0,196	
18.04.17	24,00		5,16	2,97	2,20	5,27	3,00	2,27		66,3	47,8	0,146	0,055	0,201	
19.04.17	24,00		2,80	1,35	1,45	2,85	1,37	1,48		59,9	48,0	0,087	0,016	0,103	
20.04.17	24,00		4,00	1,87	2,13	4,07	1,89	2,18		61,5	44,8	0,131	0,031	0,162	
21.04.17	24,00		5,29	3,00	2,28	5,39	3,04	2,36		66,4	47,8	0,152	0,056	0,208	
22.04.17	24,00		4,90	2,92	1,99	5,00	2,95	2,05		66,2	47,5	0,132	0,055	0,186	
Среднее	23,97		5,08	2,88	2,20	5,18	2,91	2,27		65,3	47,5	0,144	0,052	0,196	
ИТОГО	743,00		157,47	89,28	68,19	160,60	90,24	70,36				4,457	1,610	6,067	

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.03.17 00:00	5366,30	3810,21	5467,09	3849,25	164,183	32610,37
22.04.17 00:00	5519,49	3897,05	5623,32	3937,01	170,085	33333,37



Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал
Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: _____ 0,00 м3 (0,00 т)
Досчёт по времени НС: _____
Корректировка на температуру холодной воды: _____ $T_{хв}=2,04 \text{ гр.Ц. } Q_{тхв} = 68,19 * 2,04 / 1000 = 0,14 \text{ Гкал}$
Период расчёта по договору: _____
Период превышения T2: _____

Итого по приборам учёта Qобщ:	6,067	с учётом корректировок	5,93 Гкал
Итого по приборам учёта Qизл:	4,457	с учётом корректировок	4,32 Гкал
Итого по приборам учёта Vизл:	70,36	с учётом корректировок	70,36 м3

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб" /

Акт за Апрель 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб"

и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)),

составили настоящий акт в том, что за Апрель 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 5,93 Гкал

Объем потребленного теплоносителя _____ 70,36 м3

Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2017

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941М 27095
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-40
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-32
 тр. подпитки(V5): Расходомер

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65-41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10
 Режим: СПО
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.:

Телефон:
 Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)
 Код УУТЭ: 005287
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 График: 130/70
 Тхв= 0.00 гр.Ц.
 Расчётный алгоритм: $W_{гвс} = m3 * (h3 - hxb) - m4 (h4 - hxb)$

ГВС

Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2017

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтех: Qгвс ср: 0,1808 Qгвсmax:

Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Qтех: Qгвсср: 72,24 Qгвсmax:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Учёт ГВС (ТВ-1)											Контрольн. данные		Qгвс общ Гкал
	Тн С	НС	М3 Т	М4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	dV м3	Vподг м3	T3 С	T4 С	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	
23.03.17	24,00		68,53	38,33	30,20	70,00	38,72	31,28		68,3	46,1	2,063	0,853	2,916
24.03.17	24,00		69,02	39,39	29,63	70,50	39,79	30,71		68,2	46,1	2,020	0,869	2,889
25.03.17	24,00		70,38	39,40	30,98	71,90	39,80	32,10		68,4	46,1	2,120	0,884	3,003
26.03.17	24,00		71,95	37,16	34,79	73,50	37,54	35,96		68,4	46,1	2,381	0,834	3,215
27.03.17	24,00		67,25	38,24	29,02	68,70	38,62	30,08		68,4	45,9	1,985	0,861	2,845
28.03.17	24,00		68,04	40,23	27,81	69,50	40,64	28,86		68,2	46,0	1,896	0,897	2,793
29.03.17	24,00		69,69	39,34	30,35	71,20	39,74	31,46		68,7	46,2	2,086	0,889	2,976
30.03.17	24,00		69,69	38,72	30,97	71,20	39,11	32,09		68,6	46,1	2,125	0,874	2,999
31.03.17	24,00		69,30	39,20	30,10	70,80	39,60	31,20		68,5	46,4	2,063	0,872	2,935
01.04.17	24,00		67,64	39,94	27,70	69,10	40,35	28,75		68,6	46,3	1,899	0,891	2,790
02.04.17	24,00		73,42	38,18	35,24	75,00	38,58	36,42		68,4	46,5	2,409	0,837	3,247
03.04.17	24,00		70,99	39,37	31,62	72,50	39,77	32,73		68,1	46,3	2,153	0,859	3,012
04.04.17	24,00		69,71	38,23	31,48	71,20	38,63	32,57		68,1	46,8	2,144	0,819	2,963
05.04.17	24,00		70,70	37,68	33,02	72,20	38,07	34,13		67,9	46,4	2,241	0,813	3,054
06.04.17	24,00		71,47	41,40	30,07	72,90	41,81	31,09		65,8	45,8	1,979	0,833	2,812
07.04.17	24,00		71,16	41,57	29,58	72,60	41,99	30,61		66,3	45,8	1,961	0,852	2,813
08.04.17	24,00		72,51	40,23	32,28	74,00	40,64	33,36		66,8	46,2	2,156	0,832	2,989
09.04.17	24,00		74,68	38,41	36,26	76,20	38,80	37,40		66,5	46,0	2,410	0,790	3,200
10.04.17	24,00		73,61	40,52	33,10	75,10	40,93	34,17		66,1	46,2	2,187	0,808	2,995
11.04.17	24,00		67,96	36,46	31,50	69,40	36,83	32,57		67,8	46,3	2,136	0,788	2,924
12.04.17	24,00		70,34	39,14	31,20	71,80	39,54	32,26		67,0	46,1	2,091	0,822	2,913
13.04.17	24,00		73,73	39,67	34,06	75,20	40,06	35,14		65,7	45,5	2,239	0,804	3,043
14.04.17	24,00		71,70	39,94	31,76	73,20	40,34	32,86		67,3	45,9	2,138	0,856	2,995
15.04.17	24,00		72,91	36,62	36,29	74,50	37,00	37,50		68,8	46,5	2,497	0,820	3,317
16.04.17	24,00		70,57	37,92	32,65	72,10	38,30	33,80		68,7	46,2	2,243	0,858	3,101
17.04.17	24,00		69,98	37,90	32,08	71,50	38,28	33,22		68,8	46,4	2,207	0,853	3,060
18.04.17	24,00		70,87	39,39	31,48	72,40	39,79	32,61		68,5	46,3	2,158	0,877	3,034
19.04.17	24,00		27,40	18,44	8,96	28,00	18,63	9,37		68,8	46,3	0,617	0,417	1,034
20.04.17	24,00		52,68	25,95	26,73	53,80	26,25	27,55		67,8	48,6	1,812	0,499	2,311
21.04.17	24,00		77,52	47,39	30,13	79,20	47,91	31,29		68,8	48,2	2,072	0,977	3,049
22.04.17	24,00		74,39	42,56	31,84	76,00	43,01	32,99		68,5	47,3	2,181	0,904	3,085
Среднее	24,00		69,03	38,29	30,74	70,49	38,68	31,81		67,9	46,3	2,086	0,827	2,913
ИТОГО	744,00		2139,80	1186,91	952,90	2185,20	1199,06	986,14				64,667	25,644	90,312

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.03.17 00:00	41179,60	23635,13	42033,80	23876,84	1659,450	14108,97
22.04.17 00:00	43256,54	24787,18	44154,80	25040,68	1747,102	14831,97

ООО "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
 24 АПР 2017

Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал
Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: _____ 0,00 м3 (0,00 т)
Досчёт по времени НС: _____
Корректировка на температуру холодной воды: _____ $T_{хв}=2,04$ гр.Ц. $Q_{тхв} = 952,90 * 2,04 / 1000 = 1,94$ Гкал
Период расчёта по договору: _____
Период превышения T2: _____
Итого по приборам учёта Qобщ: 90,312 с учётом корректировок 88,37 Гкал
Итого по приборам учёта Qизл: 64,667 с учётом корректировок 62,72 Гкал
Итого по приборам учёта Vизл: 986,14 с учётом корректировок 986,14 м3
Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента) _____
/Красновский М.В. /

Представитель "ГУП "ТЭК СПб" _____
/ /

Акт за Апрель 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" _____
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)),

составили настоящий акт в том, что за Апрель 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 88,37 Гкал

Объем потребленного теплоносителя _____ 986,14 м3

Представитель абонента _____

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб" _____