

**Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2017**

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1  
 Источник: Приморская кот., ЦТП  
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"  
 Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-943 15433

Договор: 194-028/233  
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая  
 Телефон: 649-73-10

Телефон:

Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)  
 Код УУТЭ: 008249

Отопление

Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 График: 130/70  
 Тхв= 0.00 гр.Ц.

Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТ-20  
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТ-20

Режим: СПО  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления.:  
 Преобр.давления.:

Расчётный алгоритм:  $W_{от} = m1*(h1-hxb) - m2(h2-hxb)$ ;  $W_{гвс} = m3*(h3-hxb) - m4(h4-hxb)$

Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.2019

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час:  
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Qот: 0,099  
 Qвент:  
 Qот: 39,768  
 Gвент:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Тн ч	НС	Учет СО (ТВ-1)								Qотоп Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	
23.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	26,4	25,3	1,2	7,0	5,0	0,000
24.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	26,4	25,2	1,1	7,0	5,0	0,000
25.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	26,4	25,2	1,2	7,0	5,0	0,000
26.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	26,2	25,1	1,1	7,0	5,0	0,000
27.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	26,0	25,0	1,1	7,0	5,0	0,000
28.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,9	24,8	1,1	7,0	5,0	0,000
29.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,8	24,8	1,1	7,0	5,0	0,000
30.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,8	24,7	1,1	7,0	5,0	0,000
31.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,9	24,8	1,1	7,0	5,0	0,000
01.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	26,0	24,8	1,1	7,0	5,0	0,000
02.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,8	24,7	1,1	7,0	5,0	0,000
03.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,7	24,6	1,1	7,0	5,0	0,000
04.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,5	24,5	1,0	7,0	5,0	0,000
05.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,4	24,3	1,0	7,0	5,0	0,000
06.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,2	24,2	1,0	7,0	5,0	0,000
07.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,2	24,2	1,0	7,0	5,0	0,000
08.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,1	24,1	1,0	7,0	5,0	0,000
09.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,2	24,2	1,0	7,0	5,0	0,000
10.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	25,3	24,2	1,1	7,0	5,0	0,000
11.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,9	23,5	1,4	7,0	5,0	0,000
12.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,9	23,5	1,4	7,0	5,0	0,000
13.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,8	23,4	1,5	7,0	5,0	0,000
14.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,6	23,2	1,4	7,0	5,0	0,000
15.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,6	23,2	1,4	7,0	5,0	0,000
16.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,5	23,0	1,5	7,0	5,0	0,000
17.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,4	23,1	1,4	7,0	5,0	0,000
18.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,3	23,0	1,3	7,0	5,0	0,000
19.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,0	22,7	1,3	7,0	5,0	0,000
20.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,3	23,3	1,0	7,0	5,0	0,000
21.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,4	23,4	1,0	7,0	5,0	0,000
22.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	24,2	23,2	1,0	7,0	5,0	0,000
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	25,3	24,1	1,2	7,0	5,0	0,000
ИТОГО	744,00		0,00	0,00	0,00						0,000

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Qсо	Траб
23.08.17 00:00	0,02	0,16	-0,003	1223,17
21.09.17 00:00	0,02	0,16	-0,003	1923,17



Период расчёта по среднему: \_\_\_\_\_  
Досчёт по среднему до конца месяца: \_\_\_\_\_  
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: \_\_\_\_\_

Период расчёта по договору: \_\_\_\_\_  
Период превышения Т2: \_\_\_\_\_  
Итого по приборам учёта Qобщ: 0,000 с учётом корректировок 0,00 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)  
\_\_\_\_\_  
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"  
\_\_\_\_\_  
/ /



**Акт за Сентябрь 2017**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_  
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.  
расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)),  
составили настоящий акт в том, что за Сентябрь 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233  
энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей  
воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: \_\_\_\_\_ 0,00 Гкал

Представитель абонента  
\_\_\_\_\_  
/Красновский М.В.



Представитель ГУП "ТЭК СПб"  
\_\_\_\_\_



**Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2017**

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1  
 Источник: Приморская кот., ЦТП  
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"  
 Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-943 15433  
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-15 0,12-3,0  
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-15 0,03-3,0  
 тр. подпитки(V5): Расходомер

Договор: 194-028/233  
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая  
 Телефон: 649-73-10  
 Режим: СПО  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.:

Телефон:  
 Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)  
 Код УУТЭ: 005288  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 График: 130/70  
 Тхв= 0,00 гр.Ц.  
 Расчётный алгоритм:  $W_{от} = m1 * (h1 - hxb) - m2 * (h2 - hxb)$ ;  $W_{гвс} = m3 * (h3 - hxb) - m4 * (h4 - hxb)$

ГВС

Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.2019

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qтех: Qгвс ср: 0,0032 Qгвсмах:

Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Gтех: Gгвсср: 1,272 Gгвсмах:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Ти ч	Учёт ГВС (ТВ-2)										Контрольн.данные		
		НС	М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV м3	Уподг м3	T3 С	T4 С	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qгвс общ Гкал
23.08.17	24,00		5,82	3,11	2,71	5,93	3,15	2,78		63,7	47,4	0,172	0,051	0,224
24.08.17	24,00		5,77	3,17	2,60	5,87	3,20	2,67		63,3	47,3	0,164	0,051	0,215
25.08.17	24,00		5,91	3,20	2,71	6,02	3,23	2,79		63,0	47,3	0,171	0,050	0,221
26.08.17	24,00		6,05	3,18	2,87	6,16	3,22	2,95		63,0	47,4	0,181	0,050	0,231
27.08.17	24,00		6,50	3,22	3,28	6,62	3,26	3,36		63,1	47,6	0,207	0,050	0,257
28.08.17	24,00		6,33	3,23	3,11	6,45	3,26	3,19		63,9	47,8	0,198	0,052	0,251
29.08.17	24,00		6,27	3,32	2,96	6,39	3,35	3,04		63,4	47,8	0,187	0,052	0,239
30.08.17	24,00		6,12	3,27	2,85	6,23	3,31	2,93		63,3	47,7	0,180	0,051	0,232
31.08.17	24,00		6,29	3,27	3,03	6,41	3,30	3,11		63,0	47,7	0,191	0,050	0,241
01.09.17	24,00		6,08	3,24	2,84	6,20	3,27	2,92		63,3	47,6	0,180	0,051	0,231
02.09.17	24,00		5,96	3,28	2,68	6,07	3,31	2,76		63,3	47,6	0,170	0,052	0,222
03.09.17	24,00		6,08	3,29	2,80	6,20	3,32	2,87		63,9	47,9	0,179	0,053	0,231
04.09.17	24,00		6,39	3,32	3,06	6,51	3,36	3,15		63,5	47,9	0,194	0,052	0,247
05.09.17	24,00		6,34	3,36	2,98	6,45	3,40	3,06		63,4	47,9	0,189	0,052	0,241
06.09.17	24,00		6,22	3,36	2,85	6,33	3,40	2,93		63,5	47,8	0,181	0,053	0,234
07.09.17	24,00		6,24	3,35	2,89	6,36	3,38	2,98		63,8	47,9	0,185	0,053	0,238
08.09.17	24,00		6,77	3,35	3,42	6,90	3,38	3,51		63,5	47,9	0,217	0,052	0,270
09.09.17	24,00		6,42	3,49	2,93	6,54	3,53	3,01		63,0	47,7	0,185	0,053	0,238
10.09.17	24,00		6,17	3,39	2,78	6,28	3,43	2,86		63,5	47,8	0,177	0,054	0,230
11.09.17	24,00		6,12	3,40	2,72	6,24	3,44	2,80		63,7	47,9	0,173	0,054	0,227
12.09.17	24,00		6,22	3,34	2,87	6,33	3,38	2,95		63,3	47,7	0,182	0,052	0,234
13.09.17	24,00		6,25	3,28	2,97	6,37	3,31	3,05		63,5	47,6	0,189	0,052	0,241
14.09.17	24,00		6,33	3,54	2,79	6,45	3,58	2,87		62,1	47,5	0,173	0,052	0,225
15.09.17	24,00		6,21	3,39	2,81	6,32	3,43	2,89		63,2	47,7	0,178	0,053	0,231
16.09.17	24,00		6,23	3,40	2,82	6,34	3,44	2,90		63,2	47,8	0,179	0,053	0,231
17.09.17	24,00		6,55	3,37	3,18	6,68	3,41	3,27		63,4	48,0	0,202	0,052	0,254
18.09.17	24,00		6,11	3,44	2,67	6,23	3,48	2,75		63,6	47,8	0,170	0,055	0,225
19.09.17	24,00		6,15	3,45	2,70	6,27	3,49	2,78		63,4	47,8	0,171	0,054	0,225
20.09.17	24,00		6,64	3,50	3,14	6,76	3,54	3,23		63,5	48,0	0,199	0,054	0,254
21.09.17	24,00		6,54	3,44	3,09	6,66	3,48	3,18		63,7	48,1	0,197	0,054	0,251
22.09.17	24,00		5,65	3,26	2,39	5,75	3,29	2,46		61,6	45,6	0,147	0,053	0,200
Среднее	24,00		6,22	3,33	2,89	6,33	3,37	2,97		63,3	47,7	0,183	0,052	0,235
ИТОГО	744,00		192,73	103,21	89,53	196,32	104,32	92,00				5,669	1,622	7,290

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.08.17 00:00	294,01	156,51	299,50	158,19	11,217	1223,17
21.09.17 00:00	475,96	253,82	484,84	256,56	18,106	1923,17

**ГУП «ТЭК СПб»**  
 Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 УЛУ ОЭ КУУТЭ  
**ОТЧЁТ ПРИНЯТ**  
 2017-09-25  
 И.Н.Ж. 1-ой кат Кудрявцев А.А.

Период расчёта по среднему: \_\_\_\_\_  
Досчёт по среднему до конца месяца: \_\_\_\_\_  
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ 0,000 Гкал  
Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: \_\_\_\_\_ 0,00 м3 (0,00 т)  
Досчёт по времени НС: \_\_\_\_\_  
Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  $T_{хв}=15,16$  гр.Ц.  $Q_{тхв} = 89,53 * 15,16 / 1000 = 1,36$  Гкал  
Период расчёта по договору: \_\_\_\_\_  
Период превышения Т2: \_\_\_\_\_  
Итого по приборам учёта Qобщ: 7,290 с учётом корректировок 5,93 Гкал  
Итого по приборам учёта Qизл: 5,669 с учётом корректировок 4,31 Гкал  
Итого по приборам учёта Vизл: 92,00 с учётом корректировок 92,00 м3  
Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_  
/ /

### Акт за Сентябрь 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_  
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В. \_\_\_\_\_

расположенного по адресу: **ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)),** \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что за Сентябрь 2017 по договору теплоснабжения **194-028/233** \_\_\_\_\_

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: \_\_\_\_\_ 5,93 Гкал

Объем потребленного теплоносителя \_\_\_\_\_ 92,00 м3

Представитель абонента \_\_\_\_\_

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_



**Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2017**

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1  
 Источник: Приморская кот., ЦТП  
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"  
 Установленные приборы:

Договор: 194-028/233  
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор)  
 Телефон: 649-73-10

Телефон:  
 Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)  
 Код УУТЭ: 008250  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 График: 130/70  
 Тхв= 0.00 гр.Ц.

Отопление

Вычислитель: СПТ-941 1184  
 Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТН-50  
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТН-50

Режим: СПО  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Расчётный алгоритм:  $Wot=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$

Приборы УУТЭ поверены до: 09.07.2018

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час:  
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Qот: 0,930  
 Гот: 371,88

Qвент:  
 Гвент:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Ти ч	НС	Учет СО (ТВ-1)								Qотоп Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	
23.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
24.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
25.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
26.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
27.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
28.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
29.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
30.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
31.08.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
01.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
02.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
03.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
04.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
05.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
06.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
07.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
08.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
09.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
10.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
11.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
12.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
13.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
14.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
15.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
16.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
17.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
18.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
19.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
20.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
21.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
22.09.17	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			0,000
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
ИТОГО	744,00		0,00	0,00	0,00						0,000

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Qсо	Траб
23.08.17 00:00	182614,18	185575,77	4317,485	27193,98
21.09.17 00:00	182614,18	185575,77	4317,485	27893,98



Период расчёта по среднему: \_\_\_\_\_  
Досчёт по среднему до конца месяца: \_\_\_\_\_  
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: \_\_\_\_\_

Период расчёта по договору: \_\_\_\_\_  
Период превышения Т2: \_\_\_\_\_

Итого по приборам учёта Qобщ: 0,000 с учётом корректировок 0,00 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)  
\_\_\_\_\_  
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"  
\_\_\_\_\_  
/ /



### Акт за Сентябрь 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_  
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В. \_\_\_\_\_  
расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)), \_\_\_\_\_  
составили настоящий акт в том, что за Сентябрь 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233 \_\_\_\_\_  
энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей  
воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: \_\_\_\_\_ 0,00 Гкал



Представитель абонента  
\_\_\_\_\_  
/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"  
\_\_\_\_\_



**Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2017**

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1  
 Источник: Приморская кот., ЦТП  
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"  
 Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-941М 27095  
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-40  
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-32  
 тр. подпитки(В5): Расходомер

Договор: 194-028/233  
 Стоит. адрес: СПЧ-65-41  
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая  
 Телефон: 649-73-10

Телефон:  
 Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)  
 Код УУТЭ: 005287  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 График: 130/70  
 Тхв= 0.00 гр.Ц.  
 Расчётный алгоритм:  $W_{гвс} = m3 * (h3 - hxb) - m4(h4 - hxb)$

ГВС

Режим: СПО

Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.:

Преобр.давления.:  
 Преобр.давления.:

Приборы УУТЭ поверены до: 24.07.2019

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qтех:

Qгвс ср: 0,1808

Qгвстах:

Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Гтех:

Ггвсср: 72,24

Ггвстах:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Учёт ГВС (ТВ-1)									Контрольн.данные				
	Т <sub>ч</sub>	НС	М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV м3	vподг м3	T3 С	T4 С	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qгвс общ Гкал
23.08.17	24,00		65,30	42,19	23,11	66,60	42,62	23,98		65,7	46,5	1,518	0,813	2,331
24.08.17	24,00		66,29	41,79	24,50	67,60	42,22	25,38		65,3	46,5	1,599	0,788	2,387
25.08.17	24,00		67,58	44,19	23,40	68,90	44,64	24,26		64,8	46,3	1,516	0,819	2,335
26.08.17	24,00		68,75	44,88	23,87	70,10	45,34	24,76		65,0	46,3	1,552	0,843	2,395
27.08.17	24,00		71,01	43,76	27,25	72,40	44,21	28,19		65,1	46,3	1,773	0,824	2,597
28.08.17	24,00		69,60	43,15	26,45	71,00	43,59	27,41		66,0	46,5	1,745	0,843	2,588
29.08.17	24,00		70,80	43,90	26,90	72,20	44,35	27,85		65,3	46,4	1,758	0,833	2,591
30.08.17	24,00		69,63	44,14	25,48	71,00	44,59	26,41		65,3	46,2	1,665	0,845	2,510
31.08.17	24,00		71,11	44,41	26,70	72,50	44,86	27,64		65,0	46,3	1,735	0,831	2,566
01.09.17	24,00		70,31	44,14	26,17	71,70	44,59	27,11		65,4	46,4	1,713	0,844	2,557
02.09.17	24,00		70,31	45,17	25,14	71,70	45,63	26,07		65,3	46,3	1,643	0,862	2,505
03.09.17	24,00		73,03	43,04	30,00	74,50	43,48	31,02		65,9	46,6	1,978	0,836	2,814
04.09.17	24,00		73,83	43,09	30,74	75,30	43,53	31,77		65,6	46,4	2,015	0,828	2,843
05.09.17	24,00		74,33	44,93	29,40	75,80	45,39	30,41		65,5	46,4	1,925	0,859	2,784
06.09.17	24,00		72,65	44,39	28,27	74,10	44,84	29,26		65,7	46,3	1,856	0,860	2,716
07.09.17	24,00		71,66	44,34	27,32	73,10	44,80	28,30		65,9	46,4	1,799	0,864	2,663
08.09.17	24,00		72,37	44,44	27,93	73,80	44,89	28,91		65,5	46,2	1,828	0,858	2,686
09.09.17	24,00		74,54	45,24	29,30	76,00	45,70	30,30		65,0	46,3	1,904	0,847	2,751
10.09.17	24,00		74,22	41,76	32,46	75,70	42,19	33,51		65,7	46,5	2,132	0,801	2,933
11.09.17	24,00		72,55	44,01	28,54	74,00	44,46	29,54		65,8	46,5	1,878	0,853	2,732
12.09.17	24,00		72,85	43,93	28,93	74,30	44,38	29,92		65,5	46,4	1,894	0,842	2,736
13.09.17	24,00		71,37	43,83	27,54	72,80	44,28	28,52		65,7	46,3	1,811	0,857	2,667
14.09.17	24,00		73,88	42,60	31,28	75,30	43,04	32,26		64,3	46,4	2,011	0,763	2,774
15.09.17	24,00		71,39	44,72	26,66	72,80	45,18	27,62		65,4	46,3	1,745	0,861	2,605
16.09.17	24,00		73,94	45,87	28,07	75,40	46,34	29,06		65,3	46,3	1,834	0,876	2,709
17.09.17	24,00		77,95	45,33	32,62	79,50	45,80	33,70		65,6	46,6	2,139	0,863	3,002
18.09.17	24,00		75,29	45,27	30,02	76,80	45,74	31,06		65,9	46,6	1,978	0,876	2,854
19.09.17	24,00		74,91	44,93	29,98	76,40	45,39	31,01		65,6	46,3	1,966	0,868	2,835
20.09.17	24,00		76,28	45,97	30,30	77,80	46,45	31,35		65,7	46,6	1,991	0,883	2,874
21.09.17	24,00		74,90	45,21	29,69	76,40	45,67	30,73		65,9	46,4	1,956	0,883	2,838
22.09.17	24,00		52,19	29,02	23,17	53,22	29,31	23,91		65,3	45,5	1,514	0,579	2,093
Среднее	24,00		71,45	43,67	27,78	72,86	44,11	28,75		65,4	46,4	1,818	0,836	2,654
<b>ИТОГО</b>	<b>744,00</b>		<b>2214,82</b>	<b>1353,62</b>	<b>861,20</b>	<b>2258,72</b>	<b>1367,50</b>	<b>891,22</b>				<b>56,368</b>	<b>25,902</b>	<b>82,270</b>

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.08.17 00:00	51682,23	30107,02	52748,62	30415,67	2052,692	17781,97
21.09.17 00:00	53786,92	31395,89	54895,02	31717,77	2130,706	18481,97



Период расчёта по среднему: \_\_\_\_\_  
Досчёт по среднему до конца месяца: \_\_\_\_\_  
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ 0,000 Гкал  
Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: \_\_\_\_\_ 0,00 м3 (0,00 т)  
Досчёт по времени НС: \_\_\_\_\_  
Корректировка на температуру холодной воды:  $T_{хв}=15,16$  гр.Ц.  $Q_{тхв} = 861,20 * 15,16 / 1000 = 13,06$  Гкал  
Период расчёта по договору: \_\_\_\_\_  
Период превышения Т2: \_\_\_\_\_  
Итого по приборам учёта Qобщ: 82,270 с учётом корректировок 69,21 Гкал  
Итого по приборам учёта Qизл: 56,368 с учётом корректировок 43,31 Гкал  
Итого по приборам учёта Uизл: 891,22 с учётом корректировок 891,22 м3  
Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_  
/ /

### Акт за Сентябрь 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_

и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В. \_\_\_\_\_

расположенного по адресу: **ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)),** \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что за Сентябрь 2017 по договору теплоснабжения **194-028/233** \_\_\_\_\_

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: \_\_\_\_\_ 69,21 Гкал

Объем потребленного теплоносителя \_\_\_\_\_ 891,22 м3

Представитель абонента \_\_\_\_\_

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_