

Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2018

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 15433
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-15 0,12-3,0
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-15 0,03-3,0
 тр. подпитки(V5): Расходомер

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10

Телефон:
 Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)
 Код УУТЭ: 005288
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 График: 130/70
 Тхв= 0.00 гр.Ц.

ГВС

Режим: СП0

Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления.:
 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления.:
 Термопреобр.:

Расчётный алгоритм: $W_{от} = m1 * (h1 - h_{xb}) - m2 * (h2 - h_{xb})$; $W_{гвс} = m3 * (h3 - h_{xb}) - m4 * (h4 - h_{xb})$
 Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.18


Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтех: Qгвс ср: 0,0032 Qгвсmax:
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Gтех: Gгвс ср: 1,272 Gгвсmax:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Ти ч	Учёт ГВС (ТВ-2)										Контрольн.данные		
		НС	М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV м3	Vподг м3	T3 С	T4 С	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qгвс общ Гкал
23.03.18	24,00		1,86	0,00	1,86	1,90	0,00	1,90		62,9	24,0	0,117	0,000	0,117
24.03.18	24,00		0,82	0,00	0,82	0,84	0,00	0,84		61,6	24,1	0,051	0,000	0,051
25.03.18	24,00		1,90	0,00	1,90	1,94	0,00	1,94		64,4	24,6	0,123	0,000	0,123
26.03.18	24,00		1,13	0,00	1,13	1,15	0,00	1,15		61,6	24,4	0,070	0,000	0,070
27.03.18	24,00		1,12	0,00	1,12	1,14	0,00	1,14		61,5	24,3	0,069	0,000	0,069
28.03.18	24,00		0,70	0,00	0,70	0,71	0,00	0,71		46,1	21,3	0,032	0,000	0,032
29.03.18	24,00		1,29	0,00	1,29	1,31	0,00	1,31		61,8	23,1	0,079	0,000	0,079
30.03.18	24,00		1,26	0,00	1,26	1,28	0,00	1,28		62,6	23,5	0,079	0,000	0,079
31.03.18	24,00		1,39	0,00	1,39	1,42	0,00	1,42		63,6	23,7	0,088	0,000	0,088
01.04.18	24,00		1,85	0,00	1,85	1,89	0,00	1,89		64,6	24,0	0,120	0,000	0,120
02.04.18	24,00		1,05	0,00	1,05	1,07	0,00	1,07		61,5	24,2	0,065	0,000	0,065
03.04.18	24,00		1,19	0,00	1,19	1,21	0,00	1,21		59,8	24,3	0,071	0,000	0,071
04.04.18	24,00		0,74	0,00	0,74	0,75	0,00	0,75		46,4	21,6	0,034	0,000	0,034
05.04.18	24,00		1,34	0,00	1,34	1,36	0,00	1,36		62,7	23,1	0,084	0,000	0,084
06.04.18	24,00		1,35	0,00	1,35	1,37	0,00	1,37		62,1	23,7	0,084	0,000	0,084
07.04.18	24,00		0,87	0,00	0,87	0,89	0,00	0,89		59,6	23,8	0,052	0,000	0,052
08.04.18	24,00		1,49	0,00	1,49	1,52	0,00	1,52		60,7	23,8	0,091	0,000	0,091
09.04.18	24,00		0,54	0,00	0,54	0,55	0,00	0,55		40,7	21,9	0,022	0,000	0,022
10.04.18	24,00		1,39	0,00	1,39	1,42	0,00	1,42		57,7	22,6	0,080	0,000	0,080
11.04.18	24,00		1,10	0,00	1,10	1,12	0,00	1,12		59,9	22,4	0,066	0,000	0,066
12.04.18	24,00		0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57		37,6	20,3	0,021	0,000	0,021
13.04.18	24,00		1,28	0,00	1,28	1,30	0,00	1,30		60,4	21,8	0,077	0,000	0,077
14.04.18	24,00		0,92	0,00	0,92	0,94	0,00	0,94		58,9	22,2	0,054	0,000	0,054
15.04.18	24,00		1,31	0,00	1,31	1,33	0,00	1,33		60,7	22,6	0,079	0,000	0,079
16.04.18	24,00		1,08	0,00	1,08	1,10	0,00	1,10		58,6	22,9	0,064	0,000	0,064
17.04.18	24,00		1,71	0,00	1,71	1,74	0,00	1,74		61,3	23,7	0,105	0,000	0,105
18.04.18	24,00		1,90	0,00	1,90	1,94	0,00	1,94		61,6	24,0	0,117	0,000	0,117
19.04.18	24,00		3,11	1,34	1,77	3,17	1,35	1,81		63,6	46,8	0,113	0,023	0,135
20.04.18	24,00		7,22	3,96	3,26	7,35	4,01	3,34		61,0	48,3	0,199	0,050	0,249
21.04.18	24,00		6,10	3,13	2,97	6,22	3,17	3,05		64,0	48,2	0,190	0,050	0,240
22.04.18	24,00		6,22	3,16	3,06	6,34	3,20	3,15		63,9	48,1	0,196	0,050	0,246
Среднее	24,00		1,80	0,37	1,43	1,83	0,38	1,45		59,1	26,4	0,087	0,006	0,092
ИТОГО	744,00		55,82	11,60	44,22	56,80	11,72	45,08				2,691	0,175	2,865

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.03.18 00:00	1241,59	633,86	1265,26	640,72	49,383	6311,17
22.04.18 00:00	1295,64	644,83	1320,26	651,82	52,167	7038,17



Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал
Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: _____ 0,00 м3 (0,00 т)
Досчёт по времени НС: _____
Корректировка на температуру холодной воды: _____ $T_{хв}=1,03 \text{ гр.Ц. } Q_{тхв} = 44,22 * 1,03 / 1000 = 0,05 \text{ Гкал}$
Период расчёта по договору: _____
Период превышения Т2: _____
Итого по приборам учёта Qобщ: 2,865 с учётом корректировок 2,82 Гкал
Итого по приборам учёта Qизл: 2,691 с учётом корректировок 2,65 Гкал
Итого по приборам учёта Vизл: 45,08 с учётом корректировок 45,08 м3
Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента) _____
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб" _____
/ /

Акт за Апрель 2018

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" _____
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В. _____

расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)), _____

составили настоящий акт в том, что за Апрель 2018 по договору теплоснабжения 194-028/233 _____

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 2,82 Гкал

Объем потребленного теплоносителя _____ 45,08 м3

Представитель абонента _____

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб" _____

Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2018

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 15433
 Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТ-20
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТ-20
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час:
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут:

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10
 Режим: СП0
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Qот: 0,099
 Qвент:
 Gот: 39,768
 Gвент:

Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)
 Код УУТЭ: 008249
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 График: 130/70
 Тхв= 0.00 гр.Ц.
 Расчётный алгоритм: $W_{от} = m1 * (h1 - hxb) - m2 * (h2 - hxb)$; $W_{гвс} = m3 * (h3 - hxb) - m4 * (h4 - hxb)$
 Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19

Отопление

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Тн ч	НС	Учет СО (ТВ-1)								Qотоп Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	
23.03.18	24,00		39,30	38,89	0,41	73,4	48,9	24,6	7,0	5,0	0,987
24.03.18	24,00		39,43	39,01	0,42	73,0	49,9	23,2	7,0	5,0	0,936
25.03.18	24,00		39,38	38,95	0,43	73,0	49,5	23,4	7,0	5,0	0,946
26.03.18	24,00		39,41	38,98	0,43	72,5	48,5	24,1	7,0	5,0	0,971
27.03.18	24,00		39,48	39,05	0,44	71,2	47,4	23,7	7,0	5,0	0,959
28.03.18	24,00	16,19,20	17,10	19,49	-2,39	70,9	43,9	27,0	7,0	5,0	0,359
29.03.18	24,00	16,19,20	32,70	33,60	-0,91	70,5	45,4	25,1	7,0	5,0	0,780
30.03.18	24,00	19	38,01	38,32	-0,31	70,8	46,6	24,3	7,0	5,0	0,910
31.03.18	24,00	19	38,35	38,67	-0,33	71,0	47,1	23,9	7,0	5,0	0,904
01.04.18	24,00	19	38,55	38,85	-0,31	71,3	47,6	23,7	7,0	5,0	0,901
02.04.18	24,00	19	38,24	38,46	-0,22	70,7	47,5	23,1	7,0	5,0	0,876
03.04.18	24,00	19	38,29	38,44	-0,15	67,9	46,3	21,6	7,0	5,0	0,822
04.04.18	24,00	16,19,20	17,91	19,40	-1,49	61,6	40,8	20,7	7,0	5,0	0,310
05.04.18	24,00	19	38,71	38,88	-0,17	53,0	37,7	15,2	7,0	5,0	0,581
06.04.18	24,00	19	38,43	38,50	-0,07	61,4	43,2	18,2	7,0	5,0	0,698
07.04.18	24,00	19	38,42	38,42	0,00	59,2	41,8	17,4	7,0	5,0	0,669
08.04.18	24,00		38,53	38,47	0,06	58,9	41,7	17,2	7,0	5,0	0,664
09.04.18	24,00	16,19,20	17,74	18,77	-1,03	56,8	39,4	17,5	7,0	5,0	0,269
10.04.18	24,00	16,19	37,93	38,13	-0,21	56,6	39,9	16,7	7,0	5,0	0,625
11.04.18	24,00	19	38,53	38,58	-0,05	57,0	40,6	16,3	7,0	5,0	0,628
12.04.18	24,00	16,19,20	18,04	19,20	-1,16	54,6	37,7	16,9	7,0	5,0	0,262
13.04.18	24,00	16,19,20	35,96	36,31	-0,34	56,8	39,5	17,3	7,0	5,0	0,609
14.04.18	24,00	19	38,81	38,93	-0,12	56,9	40,9	16,1	7,0	5,0	0,620
15.04.18	24,00	19	38,54	38,60	-0,06	56,9	41,2	15,7	7,0	5,0	0,605
16.04.18	24,00	19	38,53	38,50	0,04	56,9	41,3	15,6	7,0	5,0	0,604
17.04.18	24,00		38,74	38,63	0,12	57,0	41,5	15,5	7,0	5,0	0,606
18.04.18	24,00		38,88	38,66	0,21	56,8	41,4	15,4	7,0	5,0	0,609
19.04.18	24,00		39,30	39,09	0,21	56,9	41,6	15,3	7,0	5,0	0,612
20.04.18	24,00		39,23	39,01	0,22	57,2	41,7	15,4	7,0	5,0	0,615
21.04.18	24,00		38,94	38,72	0,22	56,9	41,8	15,1	7,0	5,0	0,600
22.04.18	24,00		39,03	38,85	0,18	57,2	41,8	15,4	7,0	5,0	0,609
Среднее	24,00		35,76	35,95	-0,19	62,7	43,4	19,4	7,0	5,0	0,682
ИТОГО	744,00		1108,43	1114,35	-5,92						21,144

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Qсо	Траб
23.03.18 00:00	7127,48	7016,47	158,100	6311,17
22.04.18 00:00	8208,09	8103,24	178,627	7038,17



Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: _____

Период расчёта по договору: _____
Период превышения Т2: _____

Итого по приборам учёта Qобщ: 21,144 с учётом корректировок 21,14 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)

/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"

/ /



Акт за Апрель 2018

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" _____
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В. _____
расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)), _____
составили настоящий акт в том, что за Апрель 2018 по договору теплоснабжения 194-028/233 _____
энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей
воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 21,14 Гкал



Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2018

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"
 Установленные приборы:

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор)
 Телефон: 649-73-10

Телефон:
 Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)
 Код УУТЭ: 008250
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 График: 130/70
 Тхв= 0.00 гр.Ц.

Отопление

Вычислитель: СПТ-941 1184
 Подающий тр.(M1): Расходомер ВСТН-50
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТН-50

Режим: СПО
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.: КТПТР-01

Преобр.давления.:
 Преобр.давления.:

Расчётный алгоритм: $Wot=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$

Приборы УУТЭ поверены до: 09.07.18

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/час:
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут:


Qот: 0,930 Qвент:
 Gот: 371,88 Gвент:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Тн ч	НС	Учет СО (ТВ-1)								Qотоп Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	
23.03.18	24,00		291,78	290,80	0,98	75,9	46,0	29,9			8,779
24.03.18	24,00		291,19	290,29	0,90	74,3	45,3	28,9			8,485
25.03.18	24,00		291,86	290,93	0,93	73,8	45,0	28,9			8,482
26.03.18	23,00		279,19	278,22	0,97	73,8	45,3	28,4			7,997
27.03.18	24,00		291,27	290,22	1,05	73,3	45,1	28,2			8,273
28.03.18	24,00		290,62	289,42	1,21	72,0	44,4	27,6			8,078
29.03.18	24,00	4	129,61	128,95	0,66	54,1	31,7	22,4			3,499
30.03.18	24,00		250,05	249,29	0,75	65,5	39,0	26,5			7,347
31.03.18	24,00		280,24	279,65	0,59	71,5	43,1	28,4			7,986
01.04.18	24,00		282,04	281,54	0,50	71,9	44,0	27,9			7,902
02.04.18	24,00		282,87	282,77	0,10	72,2	44,5	27,7			7,841
03.04.18	24,00		280,24	279,90	0,35	71,5	44,5	27,0			7,604
04.04.18	24,00		280,83	279,65	1,18	68,5	43,2	25,3			7,168
05.04.18	24,00	4,5	134,72	133,99	0,73	47,2	31,0	16,2			2,920
06.04.18	24,00	5	254,66	253,77	0,90	54,2	34,8	19,5			4,874
07.04.18	24,00		238,33	235,97	2,36	61,9	38,7	23,3			5,647
08.04.18	24,00		239,51	235,29	4,22	59,6	37,4	22,2			5,491
09.04.18	24,00		241,11	235,68	5,43	59,4	37,5	21,9			5,502
10.04.18	24,00	4	108,72	106,41	2,30	43,6	29,3	14,3			2,327
11.04.18	24,00		242,66	235,21	7,45	57,2	35,9	21,3			5,442
12.04.18	24,00		242,43	234,25	8,18	57,5	36,8	20,7			5,336
13.04.18	24,00	4,5	109,80	106,35	3,45	42,9	28,6	14,3			2,297
14.04.18	24,00		231,12	223,79	7,34	55,8	35,1	20,7			5,234
15.04.18	24,00		243,70	235,60	8,10	57,6	37,2	20,4			5,276
16.04.18	24,00		241,93	233,68	8,25	57,5	37,6	19,9			5,144
17.04.18	24,00		192,81	186,78	6,03	57,5	36,3	21,2			4,259
18.04.18	24,00		165,91	161,15	4,76	57,6	36,4	21,2			3,694
19.04.18	24,00		201,28	194,48	6,80	57,4	37,1	20,3			4,319
20.04.18	24,00		184,83	180,31	4,52	57,4	36,7	20,7			4,000
21.04.18	24,00		229,70	225,12	4,58	57,6	38,6	19,0			4,495
22.04.18	24,00		292,85	285,48	7,37	57,5	40,8	16,7			5,209
Среднее	23,97		236,06	232,74	3,32	61,9	38,9	22,9	0,0	0,0	5,836
ИТОГО	743,00		7317,86	7214,93	102,94						180,906

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Qсо	Траб
23.03.18 00:00	228620,24	231682,32	5603,074	32281,98
22.04.18 00:00	235756,89	238711,49	5775,873	33009,98



Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: _____

Период расчёта по договору: _____
Период превышения Т2: _____

Итого по приборам учёта Qобщ: 180,906 с учётом корректировок 180,91 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)

/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"

/ /

Акт за Апрель 2018

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб"
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)),

составили настоящий акт в том, что за Апрель 2018 по договору теплоснабжения 194-028/233

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 180,91 Гкал

Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2018

Абонент: ТСЖ"Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО"СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941М 27095
 тр-д ГВС(М3): Расходомер ВСТ-40
 тр.цирк. ГВС(М4): Расходомер ВСТ-32
 тр. подпитки(V5): Расходомер

Договор: 194-028/233
 Стоит. адрес: СПЧ-65-41
 Схема 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10
 Режим: СПО
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.:

Телефон:
 Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)
 Код УУТЭ: 005287
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 График: 130/70
 Тхв= 0.00 гр.Ц.
 Расчётный алгоритм: $W_{гвс}=m^3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb)$

ГВС

Приборы УУТЭ поверены до: 24.07.18

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтех: Qгвс ср: 0,1808 Qгвсmax:
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Gтех: Gгвсср: 72,24 Gгвсmax:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Учёт ГВС (ТВ-1)										Контрольн. данные			
	Тн ч	НС	М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV м3	вподг м3	T3 С	T4 С	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qгвс общ Гкал
23.03.18	24,00		67,44	37,62	29,82	68,90	38,00	30,90		68,6	46,2	2,045	0,845	2,890
24.03.18	24,00		67,73	37,26	30,47	69,20	37,64	31,56		68,6	46,1	2,091	0,842	2,932
25.03.18	24,00		68,02	35,89	32,13	69,50	36,25	33,25		68,7	46,1	2,208	0,817	3,025
26.03.18	24,00		68,32	36,71	31,61	69,80	37,08	32,72		68,7	46,1	2,173	0,832	3,005
27.03.18	24,00		65,87	38,43	27,45	67,30	38,82	28,48		68,7	46,2	1,884	0,865	2,749
28.03.18	24,00		31,45	25,10	6,35	32,07	25,28	6,79		65,3	35,9	0,415	0,739	1,154
29.03.18	24,00		62,44	28,76	33,68	63,77	29,08	34,68		67,9	48,0	2,285	0,575	2,860
30.03.18	24,00		67,73	37,61	30,12	69,20	38,02	31,18		68,6	47,8	2,067	0,787	2,854
31.03.18	24,00		66,55	36,53	30,02	68,00	36,90	31,10		68,8	46,1	2,066	0,833	2,898
01.04.18	24,00		69,39	32,69	36,70	70,90	33,02	37,88		68,9	46,0	2,529	0,754	3,283
02.04.18	24,00		67,33	34,28	33,05	68,80	34,62	34,18		68,9	46,0	2,277	0,788	3,065
03.04.18	24,00		67,92	35,14	32,78	69,40	35,50	33,90		68,9	46,2	2,257	0,801	3,058
04.04.18	24,00		27,49	22,56	4,92	28,05	22,72	5,33		66,3	35,3	0,326	0,700	1,026
05.04.18	24,00		58,51	23,84	34,67	59,68	24,06	35,62		65,3	43,7	2,263	0,514	2,777
06.04.18	24,00		69,59	37,52	32,07	71,10	37,91	33,19		68,8	46,9	2,206	0,826	3,032
07.04.18	24,00		74,37	37,92	36,45	75,90	38,31	37,59		66,8	46,5	2,436	0,775	3,211
08.04.18	24,00		71,55	39,15	32,39	73,00	39,55	33,45		66,3	46,1	2,149	0,796	2,945
09.04.18	24,00		27,85	23,87	3,98	28,40	24,07	4,33		65,2	41,3	0,260	0,571	0,831
10.04.18	24,00		70,82	34,62	36,21	72,25	34,99	37,26		66,1	47,4	2,391	0,650	3,041
11.04.18	24,00		76,43	42,69	33,74	78,00	43,14	34,86		66,6	46,8	2,247	0,847	3,095
12.04.18	24,00		31,18	26,54	4,65	31,80	26,74	5,06		65,4	37,1	0,304	0,753	1,057
13.04.18	24,00		71,66	35,53	36,13	73,10	35,93	37,17		65,7	48,2	2,373	0,624	2,997
14.04.18	24,00		76,22	45,05	31,16	77,80	45,54	32,26		67,1	47,5	2,092	0,885	2,977
15.04.18	24,00		73,20	38,20	35,00	74,70	38,60	36,10		66,7	46,7	2,335	0,766	3,101
16.04.18	24,00		75,77	39,31	36,45	77,30	39,72	37,58		66,2	46,7	2,413	0,770	3,183
17.04.18	24,00		69,10	40,26	28,84	70,50	40,67	29,83		66,2	46,3	1,911	0,806	2,717
18.04.18	24,00		71,16	40,85	30,31	72,60	41,27	31,33		66,1	46,4	2,005	0,810	2,814
19.04.18	24,00		71,94	38,99	32,95	73,40	39,39	34,02		66,3	46,3	2,184	0,781	2,965
20.04.18	24,00		54,28	24,71	29,57	55,40	24,97	30,43		66,7	46,4	1,974	0,505	2,478
21.04.18	24,00		74,20	37,45	36,75	75,70	37,83	37,87		66,1	46,3	2,430	0,745	3,176
22.04.18	24,00		72,15	36,95	35,20	73,60	37,32	36,28		66,0	45,8	2,322	0,750	3,072
Среднее	24,00		64,12	34,90	29,21	65,46	35,26	30,20		67,1	45,3	1,965	0,753	2,718
ИТОГО	744,00		1987,66	1082,03	905,63	2029,12	1092,93	936,20				60,918	23,351	84,269

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qгвс общ	Траб
23.03.18 00:00	66437,71	38249,04	67812,27	38640,71	2669,655	22869,97
22.04.18 00:00	68377,97	39306,42	69793,00	39708,74	2751,856	23597,97

«ТЭК СБ»
 Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПУ 03 КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
 2018-04-25
 Инж 1-ой кат Кудрявцев А.А.

Период расчёта по среднему: _____
Досчёт по среднему до конца месяца: _____
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ 0,000 Гкал
Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему: _____ 0,00 м3 (0,00 т)
Досчёт по времени НС: _____
Корректировка на температуру холодной воды: _____ $T_{хв}=1,03$ гр.Ц. $Q_{тхв} = 905,63 * 1,03 / 1000 = 0,93$ Гкал
Период расчёта по договору: _____
Период превышения Т2: _____

Итого по приборам учёта Qобщ: 84,269 с учётом корректировок 83,34 Гкал
Итого по приборам учёта Qизл: 60,918 с учётом корректировок 59,99 Гкал
Итого по приборам учёта Vизл: 936,20 с учётом корректировок 936,20 м3

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)
/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб"
/ /

Акт за Апрель 2018

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" _____
и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: **ул. Туристская, д.4, к.1 (Жилой дом (ТЦ-2,3)),**

составили настоящий акт в том, что за Апрель 2018 по договору теплоснабжения **194-028/233**

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: _____ 83,34 Гкал

Объем потребленного теплоносителя _____ 936,20 м3

Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"