

Абонент: ТСК "Туристская 4"

Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1

Источник: Приморская кот., ЦТП

Осуществляющая организация: ООО "СЕВЕР"

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 15433

Подходящий тр. (M1):

Обратный тр. (M2):

тр-4 ГВС(M3):

тр. ширк. ГВС(M4):

Расходомер:

Водосчётчик (V5):

Расчётный алгоритм: $Wot=m^1 \cdot (n_1-h_1) - m^2(n_2-h_2)$; $W_{гвс}=m^3 \cdot (n_3-h_3) - m^4(n_4-h_4)$ Режим: СПО

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные расходы(ср сут) т/сут:

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.07.18 по 22.07.18

Договор: 194-028/233 Телефон:
Сот.т. адрес: СПЧ-65 к.41
Схема подключения 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
Телефон: 649-73-10

Термопреобр.: Преобр. давления:

КТПТР-01
КТПТР-01
КТПТР-01
КТПТР-01

Отех=
Гтек=

Отгвс ср= 0.0032
Ггвс ср= 1.272

Отгвсмах=
Ггвсмах=

Узел учёта: Офисы (ЦЧ-1)
Код УУТЭ: 005288
График: 130/70
Тхв = 15,53 гр.Ц.
Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19

Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Отгвс	Контрольные		Общее тепло
																								Кг/см2	Кг/см2	
01.07.18	24.00											5.51	3.04	2.47	5.62	3.07	2.54	65.5	47.7	6.0	5.0	0.22	0.16	0.05	0.22	
02.07.18	24.00											5.58	3.12	2.46	5.69	3.16	2.53	64.9	47.8	6.0	5.0	0.21	0.16	0.05	0.21	
03.07.18	24.00											5.70	3.04	2.66	5.81	3.07	2.74	65.3	47.8	6.0	5.0	0.23	0.17	0.05	0.23	
04.07.18	24.00											5.85	3.12	2.73	5.96	3.15	2.81	64.5	47.7	6.0	5.0	0.23	0.18	0.05	0.23	
05.07.18	24.00											5.81	3.19	2.63	5.92	3.22	2.70	63.6	47.5	6.0	5.0	0.22	0.17	0.05	0.22	
06.07.18	24.00											6.44	3.80	3.44	7.36	3.84	3.52	59.9	47.2	6.0	5.0	0.25	0.21	0.05	0.25	
07.07.18	24.00											6.26	3.27	2.99	6.37	3.30	3.07	62.8	47.5	6.0	5.0	0.24	0.19	0.05	0.24	
08.07.18	24.00											6.45	3.21	2.58	6.57	3.25	2.65	63.5	47.6	6.0	5.0	0.21	0.16	0.05	0.21	
09.07.18	24.00											6.11	3.25	2.86	6.22	3.28	2.94	63.3	47.7	6.0	5.0	0.23	0.18	0.05	0.23	
10.07.18	24.00											6.34	3.21	3.14	6.46	3.24	3.22	63.0	47.7	6.0	5.0	0.25	0.20	0.05	0.25	
11.07.18	24.00											6.10	3.22	2.87	6.21	3.26	2.95	62.7	47.6	6.0	5.0	0.23	0.18	0.05	0.23	
12.07.18	24.00											5.99	3.18	2.81	6.11	3.22	2.89	63.4	47.6	6.0	5.0	0.23	0.18	0.05	0.23	
13.07.18	24.00											5.80	3.12	2.68	5.91	3.15	2.76	63.1	47.5	6.0	5.0	0.22	0.17	0.05	0.22	
14.07.18	24.00											5.90	3.18	2.71	6.00	3.20	2.78	62.7	47.6	6.0	5.0	0.22	0.17	0.05	0.22	
15.07.18	24.00											5.80	3.16	2.63	5.90	3.20	2.71	62.8	47.5	6.0	5.0	0.21	0.17	0.05	0.21	
16.07.18	24.00											5.50	2.96	2.53	5.60	2.99	2.61	63.9	47.4	6.0	5.0	0.21	0.16	0.05	0.21	
17.07.18	24.00											5.31	2.97	2.33	5.41	3.01	2.40	63.9	47.5	6.0	5.0	0.20	0.15	0.05	0.20	
18.07.18	24.00											5.33	2.99	2.34	5.43	3.02	2.41	63.5	47.4	6.0	5.0	0.20	0.15	0.05	0.20	
19.07.18	24.00											5.12	2.98	2.14	5.22	3.01	2.20	63.7	47.3	6.0	5.0	0.19	0.14	0.05	0.19	
20.07.18	24.00											5.45	2.97	2.48	5.56	3.01	2.55	63.5	47.4	6.0	5.0	0.21	0.16	0.05	0.21	
21.07.18	24.00											5.88	3.16	2.72	5.99	3.20	2.79	63.4	47.6	6.0	5.0	0.22	0.17	0.05	0.22	
Среднее	24.00											69.58	59.79	131.78	70.33	61.45										
Итого	528.00											129.37	69.58	59.79	131.78	70.33	61.45									
Показаны счётчиков на момент снятия данных																										
Дата	время	M3	M4	V3	V4	Общ	Траб																			
02.07.18	00:00	1702.98	868.77	1735.28	878.14	67.478	8741.17																			
22.07.18	00:00	1819.53	931.35	1853.99	941.40	71.869	9214.17																			

Комментарии:

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
Количество тепловой энергии Отв. изл., рассчитанный по среднему:
Объём теплоносителя Изл., рассчитанный по среднему:
Период расчёта по Договору:
Период превышения 12:
Корректировка на температуру холодной воды, $T_{хв}=15,53$ гр.Ц. :
Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Общ. :
включая Отв. изл. :
Объём потребленного теплоносителя Угвс изл. :

0,00 (ч)
0,00 (ч)
0,00 (ч)
0,00 м3 (0,00 т)
0,93 Гкал

ИНЖ 1 - ОИ КАТ Кудрявцев А.А.
2018-07-25
ПРИНЯТ



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплоснабжающей организации

Отчёт о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2018
Договор: 194-028/233 Телефон:
Стигт. адрес: СПЧ-65-41
Схема подключения: 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
Телефон: 649-73-10

Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)
Код УУТЭ: 005287
График: 130/70
Тхв = 15,53 гр.Ц
Приборы УУТЭ поверены до: 24.07.19

Абонент: ТСК "Туристская 4"
Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
Источник: Приморская кот., ЦТП
Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"
Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941М 27095
Податочный тр. (M1): ВСТ-40 1,0-20,0
Обратный тр. (M2): ВСТ-32 0,6-12,0

Термопреобр.: Преобр.давления:
КТПТР-01
КТПТР-01

тр. подпитки(V5):
Расчётный алгоритм: Wгвс=п3*(п3-пхв)-п4(п4-пхв)
Qот= Qот=
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=
Сот= Сот=
Фактическое потребление за отчетный период: с 01.07.18 по 22.07.18

Режим: СП0
Отех= Огвс ср= 0,1808
Отех= Огвс ср= 72,24
Отемах= Огвсмах=

Дата	Тп	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q	M1	M2	dM	V1	V2	Учёт ГВС (ТВ-1)			T1	T2	P1	P2	Qгвс	Контрольные данные		Общее тепло
																	М3	М3	М3						С	С	
01.07.18	24.00											59,05	35,81	23,25	60,30	36,15	24,15	29,83	67,7	45,0	0,0	0,0	2,39	1,57	0,82	2,39	
02.07.18	24.00											65,54	36,71	28,83	66,90	37,07	24,83	27,33	67,1	45,5	0,0	0,0	2,73	1,93	0,80	2,73	
03.07.18	24.00											62,59	37,03	25,56	63,90	37,39	26,51	26,51	67,5	45,3	0,0	0,0	2,55	1,72	0,82	2,55	
04.07.18	24.00											63,70	38,10	25,60	65,00	38,47	26,53	26,53	66,6	45,6	0,0	0,0	2,51	1,71	0,80	2,51	
05.07.18	24.00											64,23	37,01	27,22	65,50	37,36	28,14	28,14	65,4	45,1	0,0	0,0	2,54	1,78	0,75	2,54	
06.07.18	24.00											70,43	42,28	28,16	71,70	42,67	29,03	29,03	62,2	44,4	0,0	0,0	2,51	1,75	0,75	2,51	
07.07.18	24.00											66,82	44,06	22,77	68,10	44,49	23,61	23,61	64,2	45,5	0,0	0,0	2,29	1,46	0,83	2,29	
08.07.18	24.00											69,15	42,15	27,00	70,50	42,57	27,93	27,93	64,9	45,8	0,0	0,0	2,56	1,75	0,81	2,56	
09.07.18	24.00											66,09	42,21	23,88	67,40	42,63	24,77	24,77	65,6	45,6	0,0	0,0	2,41	1,57	0,85	2,41	
10.07.18	24.00											68,56	42,68	25,89	69,90	43,10	26,80	26,80	64,8	45,6	0,0	0,0	2,50	1,68	0,82	2,50	
11.07.18	24.00											67,66	42,37	25,30	69,00	42,79	26,21	26,21	65,4	45,8	0,0	0,0	2,49	1,65	0,83	2,49	
12.07.18	24.00											66,21	42,79	23,42	67,50	43,22	24,28	24,28	65,0	45,9	0,0	0,0	2,34	1,52	0,82	2,34	
13.07.18	24.00											66,12	42,44	23,68	67,40	42,86	24,54	24,54	64,7	45,8	0,0	0,0	2,34	1,53	0,80	2,34	
14.07.18	24.00											61,88	41,02	20,85	63,10	41,43	21,67	21,67	65,4	45,8	0,0	0,0	2,17	1,36	0,81	2,17	
15.07.18	24.00											61,89	40,82	21,06	63,10	41,23	21,87	21,87	65,1	45,7	0,0	0,0	2,16	1,37	0,79	2,16	
16.07.18	24.00											63,86	39,55	24,32	65,10	39,94	25,16	25,16	64,7	45,9	0,0	0,0	2,31	1,57	0,74	2,31	
17.07.18	24.00											61,60	39,97	21,63	62,80	40,37	22,43	22,43	64,9	45,9	0,0	0,0	2,16	1,40	0,76	2,16	
18.07.18	24.00											56,37	36,00	20,37	57,50	36,35	21,15	21,15	65,9	45,4	0,0	0,0	2,08	1,34	0,74	2,08	
19.07.18	24.00											60,58	33,64	26,94	61,80	33,98	27,82	27,82	65,9	45,5	0,0	0,0	2,46	1,78	0,69	2,46	
20.07.18	24.00											59,91	36,55	23,36	61,10	36,91	24,19	24,19	65,5	45,6	0,0	0,0	2,26	1,53	0,73	2,26	
21.07.18	24.00											56,28	35,29	20,99	57,40	35,63	21,77	21,77	65,6	45,4	0,0	0,0	2,09	1,38	0,72	2,09	
22.07.18	24.00											57,46	36,08	21,38	58,60	36,44	22,16	22,16	65,4	45,5	0,0	0,0	2,12	1,40	0,72	2,12	
Среднее	24,00											63,45	39,30	24,16	64,71	39,68	25,02	25,02	65,4	45,5	0,0	0,0	2,36	1,58	0,78	2,36	
ИТОГО	528,00											1395,97	864,52	531,44	1423,60	873,07	550,53	550,53					51,98	34,77	17,21	51,98	

Показатели счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	V1	V2	Общ.	Траб.
02.07.18 00:00	72909,91	41872,28	74417,30	42299,98	2935,953	25298,97
22.07.18 00:00	74168,02	42655,14	75700,20	43090,59	2982,418	25772,97

Комментарий:

Количество тепловой энергии Qобщ., рассчитанное по среднему:
0,00 (ч)
0,00 (ч)
0,00 (ч)
0,00 м3 (0,00 т)
0,00 Гкал
0,00 Гкал
0,00 м3 (0,00 т)
0,00 Гкал
8,25 Гкал
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды, Тхв=15,53 гр.Ц:
Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировки):
43,73 Гкал
Колличество потребленной тепловой энергии Qобщ.:
26,52 Гкал
включая Qгвс изл.:
550,53 м3
Объём потребленного теплоносителя: Wгвс изл.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Ул. 03 Купца
2018-07-26
ПРИНЯТ
ИНЖ 1 - ОЙ КАТ КВАРРАЦЕВ А.А.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Красновский М.В.

Представитель теплоснабжающей организации