

Абонент: ТСЖ Туристская 4, Договор: 194-028/233, Телефон:

Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 Строит. адрес: СПЧ-65-41

Обслуживающая организация: ООО "Север"

Источник: кот. Приморская

Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ941\_10-27095-ч(с)-1118.txt Режим(схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до: Тхв=0 с

Вычислитель: СПТ-941.10 № 27095

расходомер:

Gmin

Gmax

Термопреоб.:

Преобр.давления:

Подающ.тр.(M1):

Обратн.тр.(M2):

тр-д. ГВС(M3):

тр.цирк.ГВС(M4):

тр.подпитки(V5):

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-h2)+(M1-M2)\*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qотг= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы, т/сут: Gотг=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.10.18 по 22.11.18.

Учет отопления (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплоснабжение
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3,	T4,	Qгвс.общ.	Qгвс.нал.	Qгвс.тех.	Qгвс.общ.		
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.		
23.10.18	24,00		312,98	304,88	8,11	58,36	39,45	18,91																	6,249	
24.10.18	24,00		312,98	304,88	8,11	58,36	39,45	18,91																	6,249	
25.10.18	24,00		312,98	304,88	8,11	58,36	39,45	18,91																	6,249	
26.10.18	24,00		295,37	289,05	6,31	57,75	38,93	18,83																	5,818	
27.10.18	24,00		295,37	289,05	6,31	57,75	38,93	18,83																	5,818	
28.10.18	24,00		292,49	286,12	6,37	57,27	38,52	18,75																	5,741	
29.10.18	24,00		292,27	286,05	6,22	57,41	38,26	19,15																	5,847	
30.10.18	24,00		291,86	285,16	6,71	58,15	38,22	19,93																	6,095	
31.10.18	24,00		291,25	284,12	7,12	57,67	37,70	19,97																	6,368	
01.11.18	24,00		309,68	301,49	8,19	58,13	38,60	19,53																	6,267	
02.11.18	24,00		322,97	314,33	8,64	57,57	39,26	18,31																	6,228	
03.11.18	24,00		322,40	314,17	8,23	58,02	39,76	18,26																	6,123	
04.11.18	24,00		321,20	313,64	7,57	58,12	40,05	18,08																	5,976	
05.11.18	24,00		321,41	313,66	7,75	57,44	39,85	17,59																	6,043	
06.11.18	24,00		321,46	313,34	8,12	57,76	40,02	17,74																	6,117	
07.11.18	24,00		320,14	311,96	8,18	58,02	39,97	18,04																	6,172	
08.11.18	24,00		319,28	311,34	7,94	58,44	40,15	18,29																	6,003	
09.11.18	24,00		318,80	310,87	7,93	57,78	39,98	17,79																	5,965	
10.11.18	24,00		318,57	310,50	8,06	57,37	39,70	17,68																	6,052	
11.11.18	24,00		317,93	309,91	8,02	57,65	39,66	17,99																	6,103	
12.11.18	24,00		317,91	309,82	8,10	57,76	39,61	18,14																	6,236	
13.11.18	24,00		319,75	311,72	8,03	57,98	39,52	18,47																	6,256	
14.11.18	24,00		315,73	307,40	8,34	57,85	39,11	18,74																	6,226	
15.11.18	24,00		317,22	308,87	8,35	57,78	39,23	18,55																	6,208	
16.11.18	24,00		317,13	308,47	8,66	57,74	39,28	18,46																	6,172	
17.11.18	24,00		316,26	307,37	8,88	57,66	39,29	18,37																	6,169	
18.11.18	24,00		315,91	306,52	9,40	57,33	39,01	18,32																	6,296	
19.11.18	24,00		315,19	305,95	9,24	57,57	38,77	18,80																	6,864	
20.11.18	24,00		314,76	305,35	9,41	60,24	39,66	20,58																	7,554	
21.11.18	24,00		313,78	303,81	9,98	63,68	40,95	22,73																	8,158	
22.11.18	24,00		327,49	316,49	11,00	66,06	42,62	23,44																	6,25	
Среднее	24,00		312,98	304,88	8,11	58,36	39,45	18,91																	193,70	
Итого	744,00		9702,52	9451,14	251,37	1809,02	1222,96	586,06																		
Показания счетчиков на момент снятия данных:			Дата, время		M1(т)		M2(т)		Qобщ.от(Гкал)			Траб, ч														
			23.10.18 08:00		80256,776		46366,469					28003,967														
			21.11.18 05:00		82174,982		47401,242					28696,967														

Период расчета по среднему: 72 час;  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 18,75 Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 24,33 куб.м.;  
 Период расчета по договору: 0  
 Период превышения t2:

Итого по приборам учета: 174,96 Гкал; с учетом корректировок: 193,70 Гкал;  
 Итого по приборам учета Q излив: 0,00 Гкал; с учетом корректировок: 0,00 Гкал;  
 Итого по приборам учета V излив: 0,00 куб.м. с учетом корректировок: 24,33 куб.м.;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Представитель Г/УП «ТЭК СПб»



Абонт: ТСЖ Туристская 4, Договор: 194-028/233, Телефон:  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 Строит. адрес: СПЧ-65-41  
 Обслуживающая организация:ООО "Север"  
 Источник: кот. Приморская

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за период с 23.10.18 по 22.11.18

Узел учета Отопление + ГВС: Жилой дом (ТЦ-2,3)  
 Код УУТЭ: 005287  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 130/70

Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая

Режим(схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до: \_\_\_\_\_ Тхв= 0 С

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941\_10-27095-ч(с)-1118.txt  
 Вычислитель: СПТ-941.10 № 27095  
 расходомер: Gmin Gmax Термопреоб.: Преобр.давления:  
 Подающ.тр.(M1):  
 Обратн.тр.(M2):  
 тр-д. ГВС(M3):  
 тр.цирк.ГВС(M4):  
 тр.подпитки(V5):  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$  лето:  
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=$   
 Договорные расходы, т/сут:  $Qот=0 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0$

Учет отопление (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)							Контрольные данные			Общее теплоснабжение		
Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dV (излив), м.куб.	Vподпит, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.нал, Гкал	Qгвс.стек, Гкал.	Общ.отгвс, Гкал.	
23.10.18	24,00											65,27	36,85	28,43						66,3	45,6				2,650
24.10.18	24,00											64,39	35,82	28,57						66,4	45,3				2,655
25.10.18	24,00											67,32	35,08	32,24						66,5	45,2				2,895
26.10.18	24,00											66,92	36,13	30,79						66,8	45,5				2,829
27.10.18	24,00											67,44	36,66	30,78						66,0	45,5				2,790
28.10.18	24,00											69,00	37,37	31,63						66,2	45,6				2,867
29.10.18	24,00											70,15	37,50	32,65						66,9	45,7				2,982
30.10.18	24,00											69,27	40,57	28,70						66,8	45,9				2,771
31.10.18	24,00											66,82	34,91	31,91						66,9	46,6				2,851
01.11.18	24,00											67,99	37,35	30,64						67,1	46,1				2,840
02.11.18	24,00											63,44	36,05	27,39						68,2	45,8				2,680
03.11.18	24,00											61,34	33,77	27,57						69,5	45,7				2,723
04.11.18	24,00											62,75	35,75	27,00						68,4	45,7				2,659
05.11.18	24,00											66,57	33,85	32,72						68,3	45,8				3,002
06.11.18	24,00											66,70	35,86	30,84						67,5	45,8				2,861
07.11.18	24,00											64,01	35,10	28,91						68,7	45,8				2,791
08.11.18	24,00											62,12	34,07	28,05						69,7	45,9				2,768
09.11.18	24,00											65,79	35,41	30,38						68,4	46,2				2,865
10.11.18	24,00											68,10	39,07	29,02						66,9	46,1				2,754
11.11.18	24,00											74,55	37,22	37,33						67,1	46,4				3,280
12.11.18	24,00											69,25	39,21	30,04						67,3	46,2				2,854
13.11.18	24,00											65,50	36,64	28,86						68,2	46,4				2,769
14.11.18	24,00											66,44	34,01	32,43						69,2	46,0				3,031
15.11.18	24,00											66,56	36,02	30,54						68,7	46,3				2,908
16.11.18	24,00											63,98	34,75	29,23						69,7	46,0				2,859
17.11.18	24,00											60,51	31,45	29,07						70,7	45,6				2,847
18.11.18	24,00											67,54	32,95	34,59						68,7	45,8				3,132
19.11.18	24,00											70,21	37,33	32,87						68,0	46,0				3,057
20.11.18	24,00											67,72	34,59	33,13						68,9	45,9				3,082
21.11.18	24,00											66,14	34,44	31,69						69,11	45,95				2,988
22.11.18	24,00											66,14	34,44	31,69						69,11	45,95				2,988
Среднее	24,00											66,45	35,81	30,64						67,9	45,9				2,872
Итого	744,00											2059,92	1110,23	949,69											89,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	Qобщ.от(Гкал)	Траб, ч
	23.10.18 08:00	80256,776	46366,469		28003,967
21.11.18 05:00	82174,982	47401,242		28696,967	

Период расчета по среднему: 0,00 час;  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 0,00 куб.м;  
 Период расчета по договору: 0  
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,47 С 6,14 Гкал;  
 Итого по приборам учета: 89,03 Гкал; с учетом корректировок: 82,88 Гкал;  
 Итого по приборам учета Q излив: 0,00 Гкал; с учетом корректировок: 0,00 Гкал;  
 Итого по приборам учета V излив: 0,00 куб.м. с учетом корректировок: 0,00 куб.м.;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель ГУП «ТЭК-СПб»

171 «ТЭК-СПб»  
 Филиал «ЭНЕРГОСВЯТ»  
 ул. ЭЭ КУУТЭ  
 СТУД. ПРИНЯТ  
 2018-11-25  
 Итого по приборам учета Q излив: 0,00 Гкал; с учетом корректировок: 0,00 Гкал;

Абонтент: ТСЖ "Туристская 4", Договор: 194-028/233, Телефон: 649-73-10  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 Строит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Обслуживающая организация: ООО "Север"  
 Источники: Приморская, ЦТП

Узел учета Отопление + ГВС: Офисы (ТЦ-1)  
 Код УУТЭ: 008249  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 130/70

Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-15433-ч(с)-1118.txt Режим(схема): 0;0 Приборы УУТЭ поверены до: 21.06.21 Тхв=0 с  
 Вычислитель: СПТ-943 № 15433 расходомер: Gmin Gmax Термопреоб.: Преобр. давления:

Подающ.тр.(M1):  
 Обратн.тр.(M2):  
 тр-д. ГВС(M3):  
 тр.цирк.ГВС(M4):  
 тр.подпитки(V5):

Расчетный алгоритм: зима:  $Wot=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$ ; лето:  $Qгвс=m3*(h3-hxb)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.10.18 по 22.11.18

Учет отопления (ТВ-1)															Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплосодержание
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл Гкал	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Qобщ.отгвс Гкал				
			т	т	т	С	С	гк/см2	гк/см2	т		т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С									
23.10.18	24,00		43,82	43,92	-0,10	57,3	43,7	13,6	7,0	5,0															2,515			
24.10.18	24,00		44,43	44,47	-0,04	57,3	57,1	0,2	7,0	5,0															1,898			
25.10.18	24,00		45,22	43,16	2,06	56,9	56,7	0,1	7,0	5,0															0,125			
26.10.18	24,00		45,26	44,63	0,63	57,4	49,3	8,1	7,0	5,0															0,400			
27.10.18	24,00		45,12	45,24	-0,12	56,8	43,1	13,8	7,0	5,0															0,618			
28.10.18	24,00		45,18	45,35	-0,16	56,9	42,3	14,7	7,0	5,0															0,656			
29.10.18	24,00		45,13	45,32	-0,19	57,7	42,5	15,2	7,0	5,0															0,680			
30.10.18	24,00		45,03	45,23	-0,20	57,2	42,0	15,2	7,0	5,0															0,678			
31.10.18	24,00		44,83	45,03	-0,20	57,6	42,3	15,2	7,0	5,0															0,677			
01.11.18	24,00		44,88	45,07	-0,19	57,2	42,5	14,7	7,0	5,0															0,651			
02.11.18	24,00		44,88	45,07	-0,19	57,6	43,0	14,6	7,0	5,0															0,649			
03.11.18	24,00		44,82	44,99	-0,17	57,7	43,2	14,5	7,0	5,0															0,643			
04.11.18	24,00		44,83	45,00	-0,17	57,0	42,9	14,1	7,0	5,0															0,628			
05.11.18	24,00		44,84	45,01	-0,17	57,4	43,2	14,2	7,0	5,0															0,630			
06.11.18	24,00		44,67	44,83	-0,16	57,5	43,2	14,3	7,0	5,0															0,635			
07.11.18	24,00		44,63	44,77	-0,14	57,9	43,4	14,5	7,0	5,0															0,644			
08.11.18	24,00		44,58	44,71	-0,13	57,4	43,2	14,2	7,0	5,0															0,630			
09.11.18	24,00		44,52	44,65	-0,13	56,9	42,8	14,1	7,0	5,0															0,624			
10.11.18	24,00		44,39	44,49	-0,10	57,2	42,8	14,3	7,0	5,0															0,633			
11.11.18	24,00		44,42	44,52	-0,11	57,4	43,1	14,3	7,0	5,0															0,631			
12.11.18	24,00		44,57	44,70	-0,13	57,5	43,0	14,5	7,0	5,0															0,644			
13.11.18	24,00		45,01	45,13	-0,12	57,5	43,1	14,5	7,0	5,0															0,647			
14.11.18	24,00		45,18	45,32	-0,14	57,5	43,2	14,3	7,0	5,0															0,640			
15.11.18	24,00		45,43	45,55	-0,12	57,5	43,3	14,2	7,0	5,0															0,640			
16.11.18	24,00		45,60	45,75	-0,15	57,4	43,5	13,9	7,0	5,0															0,631			
17.11.18	24,00		45,60	45,73	-0,13	57,4	43,8	13,7	7,0	5,0															0,618			
18.11.18	24,00		45,56	45,72	-0,16	57,0	43,3	13,6	7,0	5,0															0,615			
19.11.18	24,00		45,59	45,75	-0,16	57,0	43,0	14,0	7,0	5,0															0,634			
20.11.18	24,00		45,53	45,74	-0,21	59,6	44,3	15,3	7,0	5,0															0,690			
21.11.18	24,00		45,50	45,65	-0,15	57,64	43,49	14,1	7,0	5,0															0,638			
22.11.18	24,00		45,50	45,65	-0,15	57,64	43,49	14,1	7,0	5,0															0,638			
Среднее	24,00		44,95	45,00	-0,04	57,4	44,2	13,2	7,0	5,0															0,724			
Итого	744,00		1394,57	1396,17	-1,60																				22,284			
			Дата, время			M1(т)			M2(т)			Qобщ.от(Гкал)			Траб, ч													
Показания счетчиков на момент снятия данных:			22.11.18 18:00			11160,392			10032,584			263,341			-													
			22.11.18 18:00			11160,392			10032,584			263,341			-													

Период расчета по среднему: 0,00 час;  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 0,00 куб.м;  
 Период расчета по договору: 0  
 Период превышения t2:  
 Итого по приборам учета: 22,28 Гкал; с учетом корректировок: 22,28 Гкал;  
 Итого по приборам учета Q излив: 0,00 Гкал; с учетом корректировок: 0,00 Гкал;  
 Итого по приборам учета V излив: 0,00 куб.м. с учетом корректировок: 0,00 куб.м.;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2018

Абонтент:ТСЖ"Туристская 4", Договор: 194-028/233, Телефон: 649-73-10  
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 Строит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Обслуживающая организация:ООО "Север"  
 Источник: Приморская, ЦТП

Узел учета Отопление + ГВС: Офисы (ТЦ-1)  
 Код УУТЭ: 008249  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 130/70

Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП943-15433-(с)-1118.txt Режим(схема): 0;0 Приборы УУТЭ поверены до: 21.06.21 Тхв= 0 с  
 Вычислитель: СПТ-943 № 15433  
 расходомер: Gmin Gmax Термопреоб.: Преобр.давления:  
 Подающ.тр.(M1):  
 Обратн.тр.(M2):  
 тр-д.ГВС(M3):  
 тр.цирк.ГВС(M4):  
 тр.подпитки(V5):  
 Расчетный алгоритм: зима:  $W_{гвс}=m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb)$  лето:  $Q_{гвс}=m3*(h3-hxb)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$   
 Договорные расходы, т/сут:  $G_{от}=0$   $G_{вент.}=0$   $G_{тех.пот.}=0$   $G_{гвс}=0$

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.10.18 по 22.11.18

Учет отопление (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Q общ ТВ-1	Q ГВС, ТВ2	
Дата	Ти час	НС отоп	НС гвс	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV (излив), м.куб.	Vподпит, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.мл, Гкал	Qгвс.гвс, Гкал	Qобщ.отгвс, Гкал	Гкал
23.10.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28	2,92	2,36	5,38	2,95	2,43	-	64,5	47,0	0,152	0,051	2,515	0,20
24.10.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96	2,90	2,06	5,06	2,93	2,13	-	64,5	47,0	0,133	0,051	1,898	0,18
25.10.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42	2,88	2,54	5,53	2,91	2,61	-	64,7	46,9	0,164	0,051	0,125	0,22
26.10.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,24	2,94	2,30	5,34	2,97	2,37	-	64,8	47,2	0,149	0,052	0,400	0,20
27.10.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,47	3,01	2,46	5,57	3,04	2,53	-	64,2	47,5	0,158	0,050	0,618	0,21
28.10.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,53	3,00	2,53	5,64	3,04	2,60	-	64,3	47,8	0,162	0,050	0,656	0,21
29.10.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,39	3,03	2,35	5,49	3,06	2,43	-	64,9	48,1	0,153	0,051	0,680	0,20
30.10.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,63	3,05	2,57	5,74	3,09	2,65	-	64,8	48,1	0,167	0,051	0,678	0,22
31.10.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,76	3,02	2,74	5,87	3,05	2,82	-	64,8	48,1	0,177	0,051	0,677	0,23
01.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	2,98	2,51	5,60	3,01	2,59	-	65,0	48,2	0,163	0,050	0,651	0,21
02.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15	2,91	2,25	5,26	2,94	2,32	-	66,0	47,9	0,148	0,053	0,649	0,20
03.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,76	2,86	1,90	4,86	2,89	1,97	-	67,2	47,7	0,128	0,056	0,643	0,18
04.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,93	2,85	2,08	5,03	2,88	2,15	-	66,2	47,8	0,138	0,053	0,628	0,19
05.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78	2,89	1,89	4,88	2,92	1,96	-	66,2	47,7	0,125	0,053	0,630	0,18
06.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,03	2,92	2,11	5,13	2,95	2,18	-	65,4	47,9	0,138	0,051	0,635	0,19
07.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,69	2,87	1,82	4,79	2,90	1,88	-	66,3	47,7	0,121	0,054	0,644	0,17
08.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,73	2,97	1,76	4,83	3,00	1,83	-	67,4	47,7	0,119	0,059	0,630	0,18
09.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80	2,88	1,92	4,90	2,91	1,99	-	66,3	48,0	0,127	0,053	0,624	0,18
10.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,16	2,95	2,20	5,26	2,99	2,27	-	64,8	48,0	0,143	0,050	0,633	0,19
11.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,57	2,96	2,62	5,68	2,99	2,70	-	65,1	48,1	0,170	0,050	0,631	0,22
12.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22	2,98	2,24	5,32	3,01	2,31	-	65,2	48,0	0,146	0,051	0,644	0,20
13.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22	2,93	2,29	5,33	2,97	2,36	-	66,1	47,9	0,151	0,053	0,647	0,20
14.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,88	2,89	1,99	4,98	2,92	2,06	-	66,8	47,9	0,133	0,055	0,640	0,19
15.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87	2,91	1,96	4,97	2,94	2,03	-	66,5	47,9	0,130	0,054	0,640	0,18
16.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,73	2,88	1,85	4,83	2,91	1,92	-	67,2	47,9	0,124	0,056	0,631	0,18
17.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,12	2,85	1,28	4,21	2,88	1,34	-	68,4	47,3	0,087	0,060	0,618	0,15
18.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,76	2,86	1,89	4,85	2,89	1,96	-	66,5	47,5	0,126	0,055	0,615	0,18
19.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	2,94	2,19	5,23	2,97	2,26	-	65,7	47,8	0,144	0,053	0,634	0,20
20.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96	2,90	2,06	5,06	2,93	2,13	-	66,6	47,7	0,137	0,055	0,690	0,19
21.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78	2,89	1,89	4,88	2,92	1,96	-	66,83	47,71	0,13	0,06	0,64	0,18
22.11.18	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78	2,89	1,89	4,88	2,92	1,96	-	66,83	47,71	0,13	0,06	0,64	0,18
Среднее	24,00												5,09	2,93	2,16	5,19	2,96	2,23		65,7	47,7	0,142	0,053	0,724	0,19
Итого	744,00			0,00	0,00	0,00						0,000	157,22	90,71	66,51	160,36	91,69	68,67	0,00			4,37	1,64	22,28	6,01
Показания счетчиков на момент снятия данных:		Дата, время		M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)		Траб, ч													
		22.11.18 18:00		11160,392	10032,584	2509,546	1316,956	2556,833	1331,099	263,341		-													

Период расчета по среднему: 0,00 час;  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 0,00 куб.м;  
 Период расчета по договору: 0  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,47 С 0,43 Гкал;  
 Итого по приборам учета: 6,01 Гкал; с учетом корректировок: 5,58 Гкал;  
 Итого по приборам учета Q излив: 4,37 Гкал; с учетом корректировок: 3,94 Гкал;  
 Итого по приборам учета V излив: 68,67 куб.м. с учетом корректировок: 68,67 куб.м.;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 2018-11-25  
 Инж 1 - ОБКАТ КУЛЕРОВ А.А.