

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"
 Установленные приборы:

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2018
 Договор: 194-028/233 Телефон:
 Стоит. адрес: СПЧ-65-41
 Схема подключения: 4-х трубная, зависимая (элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10

Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)
 Код УУТЭ: 005287
 График: 130/70
 Тхв = 13,88 гр.Ц.
 Приборы УУТЭ поверены до: 24.07.19

ГВС

Вычислитель: СПТ-941М 27095 Расходомер: Термопреобр.: Преобр.давления.:

Подающий тр.(M1):
 Обратный тр.(M2):

тр-д ГВС(M3): ВСТ-40 1,0-20,0 КППТР-01

тр.цирк. ГВС(M4): ВСТ-32 0,6-12,0 КППТР-01

тр.подпитки(V5):

Расчётный алгоритм: $W_{гвс} = m^3 \cdot (h_3 - h_{xb}) - m_4 (h_4 - h_{xb})$ Режим: СПО

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qтех= Qгвс ср= 0,1808 Qгвс стах=

Договорные расходы (ср.сут) т/сут: Qот= Qтех= Gтвс ср= 72,24 Gтвс стах=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.05.18 по 22.06.18

Учёт ГВС (ТВ-1)																							Контрольные данные			Общее тепло
Дата	Тч	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Q Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dVизлив м3	Vподпит м3	T3 С	T4 С	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qгвс Гкал	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qобщ гвс Гкал
23.05.18	24,00											62,53	34,34	28,19	63,90	34,69	29,21		68,9	45,7	0,0	0,0	2,74	1,94	0,80	2,74
24.05.18	24,00											68,14	40,91	27,23	69,50	41,33	28,17		65,7	46,1	0,0	0,0	2,59	1,79	0,80	2,59
25.05.18	24,00											67,53	40,88	26,65	68,90	41,30	27,60		66,2	46,3	0,0	0,0	2,58	1,76	0,81	2,58
26.05.18	24,00											63,91	40,05	23,86	65,20	40,45	24,75		66,1	46,0	0,0	0,0	2,39	1,58	0,81	2,39
27.05.18	24,00											70,22	40,67	29,55	71,60	41,08	30,52		65,2	46,2	0,0	0,0	2,70	1,93	0,78	2,70
28.05.18	24,00											70,77	42,62	28,15	72,10	43,05	29,05		63,5	45,9	0,0	0,0	2,54	1,79	0,75	2,54
29.05.18	24,00											35,02	25,52	9,50	35,40	25,72	9,68		47,6	40,6	0,0	0,0	0,63	0,45	0,18	0,63
30.05.18	24,00											16,68	5,56	11,12	16,80	5,60	11,20		38,4	35,5	0,0	0,0	0,44	0,43	0,02	0,44
31.05.18	24,00											69,72	40,23	29,49	70,90	40,63	30,27		59,7	45,6	0,0	0,0	2,33	1,76	0,57	2,33
01.06.18	24,00											67,26	40,91	26,35	68,60	41,33	27,27		65,7	46,4	0,0	0,0	2,52	1,73	0,79	2,52
02.06.18	24,00											64,41	37,15	27,26	65,70	37,52	28,18		65,8	45,9	0,0	0,0	2,54	1,79	0,74	2,54
03.06.18	24,00											63,34	36,75	26,59	64,60	37,11	27,49		65,6	45,2	0,0	0,0	2,49	1,74	0,75	2,49
04.06.18	24,00											63,13	34,49	28,64	64,40	34,82	29,58		65,9	44,8	0,0	0,0	2,61	1,89	0,73	2,61
05.06.18	24,00											66,31	37,61	28,70	67,60	37,98	29,62		64,8	45,0	0,0	0,0	2,61	1,86	0,75	2,61
06.06.18	24,00											67,25	38,33	28,92	68,60	38,71	29,89		65,8	45,3	0,0	0,0	2,69	1,90	0,79	2,69
07.06.18	24,00											68,74	38,57	30,17	70,10	38,94	31,16		65,5	45,2	0,0	0,0	2,76	1,97	0,78	2,76
08.06.18	24,00											67,75	41,22	26,53	69,10	41,63	27,47		65,6	45,6	0,0	0,0	2,57	1,74	0,83	2,57
09.06.18	24,00											66,86	38,35	28,51	68,20	38,72	29,48		65,8	45,3	0,0	0,0	2,66	1,88	0,79	2,66
10.06.18	24,00											66,47	40,81	25,66	67,80	41,21	26,59		65,8	45,5	0,0	0,0	2,52	1,69	0,83	2,52
11.06.18	24,00											66,08	43,00	23,08	67,40	43,43	23,97		65,6	45,7	0,0	0,0	2,37	1,51	0,86	2,37
12.06.18	24,00											67,36	38,86	28,50	68,70	39,25	29,45		65,6	45,4	0,0	0,0	2,65	1,87	0,79	2,65
13.06.18	24,00											68,04	37,33	30,71	69,40	37,70	31,70		65,8	45,5	0,0	0,0	2,78	2,02	0,76	2,78
14.06.18	24,00											59,79	30,40	29,38	61,10	30,69	30,41		69,2	44,6	0,0	0,0	2,78	2,03	0,75	2,78
15.06.18	24,00											57,74	29,73	28,00	59,00	30,02	28,98		68,9	44,5	0,0	0,0	2,66	1,93	0,73	2,66
16.06.18	24,00											59,75	34,48	25,27	61,00	34,82	26,18		67,4	45,3	0,0	0,0	2,47	1,70	0,76	2,47
17.06.18	24,00											61,01	31,66	29,35	62,30	31,97	30,33		67,8	44,9	0,0	0,0	2,72	1,99	0,73	2,72
18.06.18	24,00											60,16	34,28	25,88	61,40	34,62	26,78		66,8	45,2	0,0	0,0	2,47	1,73	0,74	2,47
19.06.18	24,00											61,62	34,06	27,56	62,90	34,39	28,51		67,2	45,3	0,0	0,0	2,60	1,85	0,75	2,60
20.06.18	24,00											65,07	34,46	30,61	66,40	34,80	31,60		66,6	45,4	0,0	0,0	2,77	2,04	0,73	2,77
21.06.18	24,00											58,75	33,44	25,31	60,00	33,76	26,24		67,9	45,0	0,0	0,0	2,49	1,72	0,77	2,49
22.06.18	24,00											63,41	36,53	26,88	64,70	36,88	27,82		66,5	45,2	0,0	0,0	2,57	1,79	0,78	2,57
Среднее	24,00											62,41	35,91	26,50	63,65	36,26	27,39		64,6	45,0	0,0	0,0	2,46	1,74	0,72	2,46
ИТОГО	744,00											1934,82	1113,22	821,60	1973,30	1124,14	849,16						76,25	53,81	22,44	76,25

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M3	M4	V3	V4	Qобщ	Траб
22.05.18 00:00	70362,24	40399,79	71818,60	40813,05	2835,152	24320,97
22.06.18 00:00	72285,39	41506,39	73780,00	41930,51	2910,941	25060,97

Комментарий:

Досчёт по среднему до конца месяца: 23.06.18 - 30.06.18 : 8 суток(192 ч)

Количество тепловой энергии Qобщ., рассчитанное по среднему: **192,00 (ч) 19,68 Гкал**
 Количество тепловой энергии Qгвс.изл., рассчитанный по среднему: **192,00 (ч) 13,89 Гкал**
 Объём теплоносителя Vизл., рассчитанный по среднему: **192,00 (ч) 219,14 м3 (212,03 т)**
 Период расчёта по договору: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды, Тхв=13,88 Гр.Ц.: **14,35 Гкал**
Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.: **81,58 Гкал**
 включая Qгвс изл.: **53,35 Гкал**
 Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл.: **1068,30 м3**



Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента) /Красновский М.В. /

Представитель теплоснабжающей организации /

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2018

Абонтент: ТСЖ "Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 15433
 Подающий тр.(M1):
 Обратный тр.(M2):
 тр-д ГВС(M3):
 тр.цирк. ГВС(M4):
 тр. подпитки(V5):

Договор: 194-028/233 Телефон:
 Стоит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Схема подключения: 4-х трубная, зависимая (элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10

Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)
 Код УУТЭ: 005288
 График: 130/70
 Тхв = 13,88 гр.Ц.
 Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19

ГВС

Расчётный алгоритм: $W_{от} = m1 * (h1 - hxb) - m2 * (h2 - hxb)$; $W_{гвс} = m3 * (h3 - hxb) - m4 * (h4 - h)$ Режим: СПО
 Договорные нагрузки, Гкал/час: $Q_{от} = 0,0994$ $Q_{вент} =$
 Договорные расходы (ср.сут) т/сут: $G_{от} = 39,768$ $G_{вент} =$
Фактическое потребление за отчетный период: с 23.05.18 по 22.06.18

$Q_{тех} =$ $Q_{гвс\ ср} = 0,0032$ $Q_{гвс\max} =$
 $G_{тех} =$ $G_{гвс\ ср} = 1,272$ $G_{гвс\max} =$

Дата	Ти ч	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Q Гкал	Учёт ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общее тепло Qобщ гвс Гкал							
												M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dVизлив м3	Vподпит м3	T3 С		T4 С	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qгвс Гкал	Qгвсизл Гкал	Qгвсгвс Гкал	
23.05.18	24,00											5,36	3,05	2,31	5,47	3,08	2,39			66,4	47,7	6,0	5,0	0,21	0,15	0,06	0,21
24.05.18	24,00											6,25	3,25	3,00	6,37	3,29	3,08			63,6	47,9	6,0	5,0	0,24	0,19	0,05	0,24
25.05.18	24,00											5,80	3,20	2,59	5,91	3,24	2,67			64,0	47,8	6,0	5,0	0,22	0,17	0,05	0,22
26.05.18	24,00											5,80	3,15	2,64	5,91	3,19	2,72			64,0	47,6	6,0	5,0	0,22	0,17	0,05	0,22
27.05.18	24,00											6,24	3,23	3,01	6,36	3,26	3,09			63,2	47,7	6,0	5,0	0,24	0,19	0,05	0,24
28.05.18	24,00											6,63	3,57	3,07	6,75	3,61	3,15			61,4	47,7	6,0	5,0	0,24	0,19	0,05	0,24
29.05.18	24,00											8,06	4,41	3,65	8,14	4,45	3,69			45,2	43,2	6,0	5,0	0,17	0,17	0,01	0,17
30.05.18	24,00											4,18	1,98	2,19	4,21	2,00	2,21			38,1	36,1	6,0	5,0	0,09	0,08	0,00	0,09
31.05.18	24,00											9,98	5,30	4,68	10,12	5,36	4,77			53,5	44,3	6,0	5,0	0,30	0,25	0,05	0,30
01.06.18	24,00											6,22	3,34	2,87	6,33	3,38	2,95			63,5	48,0	6,0	5,0	0,23	0,18	0,05	0,23
02.06.18	24,00											5,86	3,21	2,64	5,97	3,25	2,72			63,7	47,6	6,0	5,0	0,22	0,17	0,05	0,22
03.06.18	24,00											5,99	3,19	2,79	6,10	3,23	2,87			63,5	47,6	6,0	5,0	0,23	0,18	0,05	0,23
04.06.18	24,00											5,92	3,17	2,76	6,04	3,20	2,83			63,7	47,5	6,0	5,0	0,23	0,18	0,05	0,23
05.06.18	24,00											6,14	3,39	2,75	6,25	3,42	2,83			62,7	47,5	6,0	5,0	0,22	0,17	0,05	0,22
06.06.18	24,00											6,13	3,31	2,82	6,24	3,34	2,90			63,7	48,0	6,0	5,0	0,23	0,18	0,05	0,23
07.06.18	24,00											6,38	3,36	3,02	6,50	3,40	3,10			63,3	48,0	6,0	5,0	0,24	0,19	0,05	0,24
08.06.18	24,00											6,13	3,36	2,76	6,24	3,40	2,84			63,5	47,9	6,0	5,0	0,23	0,18	0,05	0,23
09.06.18	24,00											6,22	3,35	2,88	6,34	3,38	2,96			63,6	47,9	6,0	5,0	0,24	0,18	0,05	0,24
10.06.18	24,00											6,22	3,33	2,89	6,34	3,37	2,97			63,7	47,8	6,0	5,0	0,24	0,18	0,05	0,24
11.06.18	24,00											6,03	3,31	2,71	6,14	3,35	2,79			63,5	47,8	6,0	5,0	0,22	0,17	0,05	0,22
12.06.18	24,00											6,12	3,26	2,86	6,24	3,29	2,94			63,5	47,5	6,0	5,0	0,23	0,18	0,05	0,23
13.06.18	24,00											6,24	3,30	2,94	6,35	3,33	3,02			63,6	47,6	6,0	5,0	0,24	0,19	0,05	0,24
14.06.18	24,00											5,26	2,98	2,28	5,37	3,02	2,35			66,7	47,6	6,0	5,0	0,21	0,15	0,06	0,21
15.06.18	24,00											5,20	3,01	2,19	5,31	3,05	2,26			66,5	47,5	6,0	5,0	0,20	0,15	0,06	0,20
16.06.18	24,00											5,65	3,07	2,59	5,77	3,10	2,67			65,2	47,6	6,0	5,0	0,22	0,17	0,05	0,22
17.06.18	24,00											5,58	3,00	2,59	5,69	3,03	2,67			65,6	47,5	6,0	5,0	0,22	0,17	0,05	0,22
18.06.18	24,00											5,40	3,06	2,34	5,50	3,09	2,41			64,7	47,6	6,0	5,0	0,20	0,15	0,05	0,20
19.06.18	24,00											5,58	3,06	2,52	5,69	3,09	2,60			64,9	47,6	6,0	5,0	0,22	0,16	0,05	0,22
20.06.18	24,00											5,66	3,09	2,56	5,76	3,13	2,64			64,5	47,5	6,0	5,0	0,22	0,17	0,05	0,22
21.06.18	24,00											5,35	3,01	2,34	5,46	3,04	2,41			65,5	47,5	6,0	5,0	0,21	0,15	0,05	0,21
22.06.18	24,00											5,45	3,07	2,38	5,56	3,11	2,45			64,4	47,4	6,0	5,0	0,21	0,15	0,05	0,21
Среднее	24,00											6,03	3,27	2,76	6,14	3,31	2,84			62,4	47,0	6,0	5,0	0,22	0,17	0,05	0,22
ИТОГО	744,00											187,01	101,40	85,62	190,40	102,47	87,93			6,85	5,31	1,54				6,85	

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M3	M4	V3	V4	Qобщ	Траб
22.05.18 00:00	1460,51	736,84	1488,35	744,82	58,500	7761,17
22.06.18 00:00	1646,46	837,71	1677,67	846,75	65,312	8501,17

Комментарий:

Досчёт по среднему до конца месяца: 23.06.18 - 30.06.18 : 8 суток (192 ч)

Количество тепловой энергии Qобщ., рассчитанное по среднему: **192,00 (ч)** **1,77 Гкал**
 Количество тепловой энергии Qгвс.изл., рассчитанный по среднему: **192,00 (ч)** **1,37 Гкал**
 Объём теплоносителя Vизл., рассчитанный по среднему: **192,00 (ч)** **22,69 м3 (22,09 т)**
 Период расчёта по договору: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды, Тхв=13,88 Гр.Ц.: **1,50 Гкал**
Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.: **7,13 Гкал**
 включая Qгвс изл.: **5,19 Гкал**
 Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл.: **110,62 м3**



Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента) /Красновский М.В. /
 Представитель теплоснабжающей организации /