

Абонент: ТСЖ "Туристская 4"
 Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941М 27095
 Расходомер: ВСТ-40 1,0-20,0
 Подающий тр.(M1): ВСТ-32 0,6-12,0
 Обратный тр.(M2): ВСТ-32 0,6-12,0

Отчёт о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2018
 Договор: 194-028/233 Телефон:
 Стоит. адрес: СПЧ-65-41
 Схема подключения: 4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон: 649-73-10

Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3) / ГВС
 Код УУТЭ: 005287
 График: 130/70
 Тхв = 10,90 гр.Ц.
 Приборы УУТЭ поверены до: 24.07.19

тр. подпитки(V5):
 Расчётный алгоритм: $W_{гвс} = m3 \cdot (h3 - hxb) - m4 \cdot (h4 - hxb)$
 Режим: СП0
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Qот=
 Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.18 по 22.10.18

Термопреобр.: Преобр.давления:
 КТПТР-01
 КТПТР-01
 Qвент= Qтех= Qгвс ср= 0,1808 Qгвсmax=
 Qвент= Qтех= Qгвс ср= 72,24 Qгвсmax=

Учёт ГВС (ТВ-1)																Контрольные данные			Общее тепло							
Дата	Ти ч	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Q Гкал	M1 т	M2 т	dM т	V1 м3	V2 м3	dВизлиВ м3	Vподпит м3	T1 С	T2 С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qгвс Гкал	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qобщ гвс Гкал
23.09.18	24,00											73,60	39,57	34,04	75,10	39,97	35,13		66,3	46,1	0,0	0,0	3,06	2,26	0,80	3,06
24.09.18	24,00											72,75	43,11	29,64	74,20	43,55	30,65		65,6	46,0	0,0	0,0	2,79	1,94	0,85	2,79
25.09.18	24,00											69,13	39,09	30,04	70,60	39,49	31,11		68,0	45,9	0,0	0,0	2,91	2,04	0,86	2,91
26.09.18	24,00											76,99	44,30	32,68	78,50	44,75	33,75		65,1	46,0	0,0	0,0	2,98	2,13	0,85	2,98
27.09.18	24,00											79,02	49,67	29,35	80,50	50,17	30,33		63,4	45,8	0,0	0,0	2,74	1,86	0,87	2,74
28.09.18	24,00											85,30	52,10	33,20	86,70	52,58	34,12		59,3	44,1	0,0	0,0	2,76	1,97	0,79	2,76
29.09.18	24,00											79,86	51,31	28,55	81,20	51,78	29,42		60,0	43,8	0,0	0,0	2,55	1,71	0,83	2,55
30.09.18	24,00											86,28	50,01	36,28	87,90	50,51	37,39		63,5	45,9	0,0	0,0	3,19	2,30	0,89	3,19
01.10.18	24,00											81,99	48,79	33,20	83,50	49,27	34,23		62,9	45,6	0,0	0,0	2,94	2,09	0,85	2,94
02.10.18	24,00											80,70	48,01	32,68	82,10	48,47	33,63		61,1	44,7	0,0	0,0	2,79	2,00	0,79	2,79
03.10.18	24,00											82,17	50,27	31,90	83,10	50,63	32,47		48,1	38,6	0,0	0,0	2,01	1,53	0,48	2,01
04.10.18	24,00											94,17	55,44	38,74	95,10	55,78	39,32		45,0	35,9	0,0	0,0	2,25	1,74	0,51	2,25
05.10.18	24,00											71,25	43,18	28,07	72,70	43,61	29,09		66,4	45,9	0,0	0,0	2,75	1,86	0,89	2,75
06.10.18	24,00											65,13	36,56	28,57	66,50	36,91	29,59		67,6	45,2	0,0	0,0	2,76	1,93	0,82	2,76
07.10.18	24,00											65,46	36,08	29,38	66,80	36,43	30,37		66,6	44,9	0,0	0,0	2,74	1,96	0,78	2,74
08.10.18	24,00											69,18	36,02	33,16	70,60	36,37	34,23		66,7	45,3	0,0	0,0	2,98	2,21	0,77	2,98
09.10.18	24,00											66,83	36,82	30,01	68,20	37,18	31,02		66,6	45,3	0,0	0,0	2,79	2,00	0,79	2,79
10.10.18	24,00											64,56	35,69	28,88	65,90	36,03	29,87		67,0	45,0	0,0	0,0	2,72	1,93	0,79	2,72
11.10.18	24,00											66,33	34,70	31,63	67,70	35,04	32,66		66,9	45,3	0,0	0,0	2,87	2,12	0,75	2,87
12.10.18	24,00											66,32	36,33	29,99	67,70	36,70	31,00		67,2	45,7	0,0	0,0	2,80	2,01	0,78	2,80
13.10.18	24,00											60,88	32,66	28,22	62,20	32,98	29,22		68,6	45,3	0,0	0,0	2,70	1,94	0,76	2,70
14.10.18	24,00											60,44	28,49	31,95	61,80	28,77	33,03		70,1	44,9	0,0	0,0	2,96	2,24	0,72	2,96
15.10.18	24,00											59,23	31,79	27,44	60,50	32,10	28,40		68,3	45,2	0,0	0,0	2,61	1,87	0,74	2,61
16.10.18	24,00											63,11	34,69	28,42	64,40	35,03	29,37		66,5	45,3	0,0	0,0	2,63	1,89	0,74	2,63
17.10.18	24,00											60,00	31,46	28,54	61,30	31,77	29,53		68,7	45,4	0,0	0,0	2,69	1,96	0,74	2,69
18.10.18	24,00											65,48	35,68	29,79	66,80	36,03	30,77		66,1	45,2	0,0	0,0	2,72	1,97	0,75	2,72
19.10.18	24,00											64,08	35,30	28,77	65,40	35,65	29,75		66,8	45,6	0,0	0,0	2,68	1,92	0,75	2,68
20.10.18	24,00											63,41	35,41	28,00	64,70	35,76	28,94		66,4	45,3	0,0	0,0	2,61	1,86	0,75	2,61
21.10.18	24,00											65,94	33,63	32,31	67,30	33,96	33,34		67,0	45,4	0,0	0,0	2,89	2,16	0,73	2,89
22.10.18	24,00											67,82	36,45	31,37	69,20	36,81	32,39		66,2	45,6	0,0	0,0	2,84	2,08	0,76	2,84
Среднее	24,00											70,91	40,09	30,83	72,27	40,47	31,80		64,6	44,8	0,0	0,0	2,76	1,98	0,77	2,76
ИТОГО	720,00											2127,41	1202,63	924,78	2168,20	1214,08	954,12						82,68	59,50	23,18	82,68

Показания счётчиков на момент снятия данных


Дата, время	M1	M2	V1	V2	Qобщ	Траб
23.09.18 00:00	78145,43	45172,34	79756,22	45633,18	3126,686	27288,97
22.10.18 00:00	80218,74	46343,55	81869,22	46815,53	3207,212	27989,97

Комментарий:

Количество тепловой энергии Qобщ., рассчитанное по среднему: 0,00 (ч) 0,00 Гкал
 Количество тепловой энергии Qгвс.изл., рассчитанный по среднему: 0,00 (ч) 0,00 Гкал
 Объем теплоносителя Vizл., рассчитанный по среднему: 0,00 (ч) 0,00 м3 (0,00 т)
 Период расчёта по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды, Тхв=10,9 Гр.Ц. : 10,08 Гкал
 Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.: 72,60 Гкал
 включая Qгвс изл.: 49,42 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 954,12 м3



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /
 /Красновский М.В.



Представитель теплоснабжающей организации /

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2018

Абонент:ТСЖ"Туристская 4"
 Адрес:ул. Туристская, д.4, к.1
 Источник:Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация:ООО"СЕВЕР"
 Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 15433
 Подающий тр.(M1):
 Обратный тр.(M2):
 тр-д ГВС(M3):
 тр.цирк. ГВС(M4):
 тр. подпитки(V5):

Договор:194-028/233 Телефон:
 Стоит. адрес:СПЧ-65 к.41
 Схема подключения:4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
 Телефон:649-73-10

Узел учёта: Офисы (ТЦ-1)
 Код УУТЭ: 008249
 График: 130/70
 Тхв = 10,90 гр.Ц.
 Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19

Отопление

Расчётный алгоритм: $W_{от} = m1 * (h1 - hxb) - m2 (h2 - hxb)$; $W_{гвс} = m3 * (h3 - hxb) - m4 (h4 - h)$ Режим: СПО
 Договорные нагрузки, Гкал/час: $Q_{от} = 0,0994$ $Q_{вент} =$ $Q_{гвс\ ср} = 0,0032$ $Q_{гвс\ макс} =$
 Договорные расходы(ср.сут) т/сут: $G_{от} = 39,768$ $G_{вент} =$ $G_{гвс\ ср} = 1,272$ $G_{гвс\ макс} =$
Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.18 по 22.10.18


Учёт Отопления(ТВ-1)													Учёт ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее тепло		
Дата	Ти ч	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dVизлив м3	Vподпит м3	T3 С	T4 С	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qгвсобщ Гкал	Qгвсизл Гкал	Qтехгвс Гкал	Qобщ от+гвс Гкал	
23.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	26,6	25,4	1,2	7,0	5,0	0,00															0,00	
24.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	26,5	25,3	1,1	7,0	5,0	0,00															0,00	
25.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	26,0	24,9	1,0	7,0	5,0	0,00															0,00	
26.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	25,4	24,3	1,1	7,0	5,0	0,00															0,00	
27.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	25,2	24,2	1,0	7,0	5,0	0,00															0,00	
28.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	24,7	23,8	0,9	7,0	5,0	0,00															0,00	
29.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	24,3	23,4	0,8	7,0	5,0	0,00															0,00	
30.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	24,2	23,2	1,0	7,0	5,0	0,00															0,00	
01.10.18	24,00		15,86	15,86	15,85	56,1	23,1	33,0	7,0	5,0	0,52															0,52	
02.10.18	24,00		44,64	44,64	44,64	56,5	41,5	15,0	7,0	5,0	0,67															0,67	
03.10.18	24,00		43,29	43,29	43,29	41,9	23,8	18,1	7,0	5,0	0,78															0,78	
04.10.18	24,00		43,17	43,17	43,17	37,5	39,4	-1,9	7,0	5,0	-0,08															-0,08	
05.10.18	24,00		43,89	43,89	43,89	57,5	42,9	14,6	7,0	5,0	0,64															0,64	
06.10.18	24,00		44,11	44,11	44,11	57,3	42,4	14,9	7,0	5,0	0,66															0,66	
07.10.18	24,00		44,12	44,12	44,12	57,4	42,6	14,8	7,0	5,0	0,65															0,65	
08.10.18	24,00		43,79	43,79	43,79	57,2	42,1	15,1	7,0	5,0	0,66															0,66	
09.10.18	24,00		43,62	43,62	43,62	57,1	42,8	14,3	7,0	5,0	0,62															0,62	
10.10.18	24,00		43,66	43,66	43,66	57,7	43,7	14,0	7,0	5,0	0,61															0,61	
11.10.18	24,00		43,82	43,82	43,82	57,3	43,0	14,3	7,0	5,0	0,63															0,63	
12.10.18	24,00		43,98	43,98	43,98	57,5	44,2	13,3	7,0	5,0	0,58															0,58	
13.10.18	24,00		44,05	44,05	44,05	57,8	44,4	13,5	7,0	5,0	0,59															0,59	
14.10.18	24,00		44,12	44,12	44,12	57,7	44,1	13,6	7,0	5,0	0,60															0,60	
15.10.18	24,00		44,32	44,32	44,32	57,3	44,2	13,0	7,0	5,0	0,58															0,58	
16.10.18	24,00		44,79	44,79	44,79	57,5	44,8	12,7	7,0	5,0	0,57															0,57	
17.10.18	24,00		44,98	44,98	44,98	57,4	44,2	13,2	7,0	5,0	0,59															0,59	
18.10.18	24,00		45,11	45,11	45,11	57,3	44,4	12,9	7,0	5,0	0,58															0,58	
19.10.18	24,00		44,80	44,80	44,80	56,9	44,5	12,4	7,0	5,0	0,55															0,55	
20.10.18	24,00		44,54	44,54	44,54	57,8	44,6	13,3	7,0	5,0	0,59															0,59	
21.10.18	24,00		44,38	44,38	44,38	57,4	43,7	13,7	7,0	5,0	0,61															0,61	
22.10.18	24,00		44,10	44,10	44,10	57,0	43,9	13,1	7,0	5,0	0,58															0,58	
Среднее	24,00		31,44	31,44	31,44	47,6	37,0	10,6	7,0	5,0	0,43															0,43	
ИТОГО	720,00		943,14	943,14	943,13						12,80																12,80

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Общ	Траб
23.09.18 00:00	8830,67	8721,08	188,301	10730,17
22.10.18 00:00	9766,43	8721,09	240,496	11431,17

Комментарий:

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0,00 (ч) 0,00 Гкал
 Количество тепловой энергии Qгвс.изл., рассчитанный по среднему: (ч) Гкал
 Объём теплоносителя Vизл., рассчитанный по среднему: (ч) м3
 Период расчёта по договору: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды, Тхв=10,9 Гр.Ц.: _____ Гкал
Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.: 12,80 Гкал
 включая Qгвс изл.: Гкал
 Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл.: м3



Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента) /
 Красновский М.В.

Представитель теплоснабжающей организации /

Отчёт о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2018

Договор:194-028/233 Телефон:
Стоит. адрес:СПЧ-65 к.41
Схема подключения:4-х трубная, зависимая(элеватор)
Телефон:649-73-10

Узел учёта: Жилой дом (ТЦ-2,3)
Код УУТЭ: 008250
График: 130/70
Тхв = 10,90 гр.Ц.
Приборы УУТЭ поверены до: 16.09.19

Отопление

Абонент:ТСЖ"Туристская 4"
Адрес:ул. Туристская, д.4, к.1
Источник:Приморская кот., ЦТП
Обслуживающая организация:ООО"СЕВЕР"

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 1184 Расходомер: Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий тр.(M1): ВСТН-50 1,6-30 КТПТР-01
Обратный тр.(M2): ВСТН-50 1,6-30,0 КТПТР-01
тр-д ГВС(M3):
тр.цирк. ГВС(M4):
тр. подпитки(V5):

Расчётный алгоритм: Wot=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb) Режим: СП0
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qot=0,9297 Qвент= Qtex=
Договорные расходы(ср.сут) т/сут: Got=371,88 Gвент= Gтех=
Gгвс ср= Gгвср=
Gгвсмах= Gгвсммах=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.18 по 22.10.18

Учёт Отопление(ТВ-1)												Учёт ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее тепло			
Дата	Ти ч	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотопл Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dVизлив м3	Vподпит м3	T3 С	T4 С	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qгвсобщ Гкал	Qгвсизл Гкал	Qгвсммах Гкал	Qобщ от+гвс Гкал
23.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00															0,00
24.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00															0,00
25.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00															0,00
26.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00															0,00
27.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00															0,00
28.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00															0,00
29.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00															0,00
30.09.18	24,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00															0,00
01.10.18	24,00		135,36	129,24	6,12	53,6	40,5	13,1	0,0	0,0	2,13															2,13
02.10.18	24,00		322,11	302,49	19,62	56,8	40,3	16,4	0,0	0,0	6,10															6,10
03.10.18	24,00		308,08	285,32	22,76	40,0	30,8	9,2	0,0	0,0	3,58															3,58
04.10.18	24,00		300,48	279,27	21,22	39,0	28,7	10,3	0,0	0,0	3,72															3,72
05.10.18	24,00		301,73	280,85	20,87	58,0	37,6	20,4	0,0	0,0	6,96															6,96
06.10.18	24,00		300,81	279,23	21,58	57,6	37,9	19,6	0,0	0,0	6,73															6,73
07.10.18	24,00		299,61	278,61	21,00	57,7	38,2	19,5	0,0	0,0	6,66															6,66
08.10.18	24,00		316,97	302,66	14,31	57,5	38,7	18,8	0,0	0,0	6,48															6,48
09.10.18	24,00		365,24	355,03	10,21	57,4	40,6	16,8	0,0	0,0	6,56															6,56
10.10.18	24,00		366,21	357,62	8,58	58,0	41,2	16,8	0,0	0,0	6,52															6,52
11.10.18	24,00		364,11	351,56	12,55	57,6	41,3	16,3	0,0	0,0	6,49															6,49
12.10.18	24,00		362,77	347,36	15,41	58,0	41,6	16,4	0,0	0,0	6,60															6,60
13.10.18	24,00		361,92	346,11	15,81	58,3	42,0	16,3	0,0	0,0	6,58															6,58
14.10.18	24,00		361,75	346,46	15,30	58,2	42,4	15,8	0,0	0,0	6,37															6,37
15.10.18	24,00		324,33	313,55	10,77	57,7	41,5	16,2	0,0	0,0	5,70															5,70
16.10.18	24,00		297,81	292,62	5,18	57,9	40,7	17,2	0,0	0,0	5,34															5,34
17.10.18	24,00		261,98	257,36	4,62	57,7	39,6	18,2	0,0	0,0	4,82															4,82
18.10.18	24,00		142,58	140,37	2,20	57,6	34,4	23,2	0,0	0,0	3,35															3,35
19.10.18	24,00		263,53	258,81	4,72	57,2	39,2	18,0	0,0	0,0	4,88															4,88
20.10.18	24,00		336,83	329,81	7,02	58,3	41,6	16,7	0,0	0,0	5,93															5,93
21.10.18	24,00		335,74	328,26	7,48	57,8	41,3	16,5	0,0	0,0	5,85															5,85
22.10.18	24,00		333,54	326,20	7,33	57,4	41,1	16,3	0,0	0,0	5,74															5,74
Среднее	24,00		225,45	216,29	9,16	41,0	28,7	12,3	0,0	0,0	4,10															4,10
ИТОГО	720,00		6763,49	6488,83	274,66						123,08															123,08

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Общ	Траб
22.09.18 00:00	247206,52	249719,93	5983,470	36573,50
22.10.18 00:00	247220,41	249733,42	5983,717	36574,50

Комментарий:

Количество тепловой энергии Qобщ., рассчитанное по среднему: **0,00 (ч)** **0,00 Гкал**
Количество тепловой энергии Qгвс.изл., рассчитанный по среднему: **(ч)** **Гкал**
Объём теплоносителя Vизл., рассчитанный по среднему: **(ч)** **м3**
Период расчёта по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды, Тхв=10,9 Гр.Ц. : **Гкал**
Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.: **123,08 Гкал**
включая Qгвс изл.: **Гкал**
Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл.: **м3**

ГУП «ТЭК СПб»
ФЛЛ «ЭНЕРГОСБЛТ»
ТНУ ОЭ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2018-10-25
И.О. КУРЯЧЕВ А.А.



Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)
/Красновский М.В. /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

