Отчёт о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент:ТСЖ"Туристская 4"
Адрес:ул. Туристская, д.4, к.1
Источник:Приморская кот., ЦТП
Обслуживающая организация:ООО"СЕВЕР"

Договор:194-028/233 Телефон:
Стоит. адрес:СПЧ-65 к.41
Схема подключения:4-х трубная, зависимая(элеватор), открытая
Телефон:649-73-10

Узел учёта: Офисы (ТЦ-1) **ГВС**
Код УУТЭ: 008249
График: 130/70
Тхв = 5,66 гр.Ц.
Приборы УУТЭ поверены до: 21.06.21

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 15433	Расходомер:	Термопреобр.:	Преобр.давления.:
Подающий тр.(М1):	ВСТ-20 0,2-5,0	КТПТР-01	
Обратный тр.(М2):	ВСТ-20 0,2-5,0	КТПТР-01	
тр-д ГВС(М3):	ВСТ-15 0,12-3,0	КТПТР-01	
тр.цирк. ГВС(М4):	ВСТ-15 0,03-3,0	КТПТР-01	
тр. подпитки(V5):			

Расчётный алгоритм: Wот=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb); Wгвс=m3*(h3-hxb)-m4(h4-h Режим: СП0

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,0994	Qвент=	Qтех=	Qгвс ср= 0,0032	Qгвсmax=
Договорные расходы(ср.сут) т/сут:	Gот=39,768	Gвент=	Gтех:	Gгвсср= 1,272	Gгвсmax=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.10.19 по 22.11.19

												Учёт ГВС (ТВ-2)											**Общее тепло**
Дата	Ти ч	НС	М1 т	М2 т	dМ т	Т1 С	Т2 С	dТ С	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	Q Гкал	М3 т	М4 т	dМ т	V3 м3	V4 м3	dVизлив м3	Vподпит м3	Т3 С	Т4 С	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	**Qобщ гвс** Гкал
23.10.19	24,00											5,38	3,01	2,37	5,48	3,04	2,44		63,2	47,7	6,0	5,0	0,20
24.10.19	24,00											5,39	2,96	2,43	5,49	2,99	2,50		63,9	47,9	6,0	5,0	0,20
25.10.19	24,00											5,49	2,99	2,50	5,59	3,02	2,57		63,7	48,0	6,0	5,0	0,21
26.10.19	24,00											4,81	2,87	1,94	4,90	2,90	2,00		65,1	47,5	6,0	5,0	0,18
27.10.19	24,00											5,60	2,89	2,71	5,71	2,92	2,78		63,8	47,6	6,0	5,0	0,22
28.10.19	24,00											5,88	3,24	2,64	5,98	3,27	2,71		62,7	48,1	6,0	5,0	0,21
29.10.19	24,00											5,44	3,05	2,39	5,55	3,09	2,46		64,9	48,2	6,0	5,0	0,21
30.10.19	24,00											5,93	3,25	2,69	6,04	3,28	2,76		63,3	48,4	6,0	5,0	0,22
31.10.19	24,00											6,43	3,32	3,10	6,54	3,36	3,18		63,0	48,5	6,0	5,0	0,24
01.11.19	24,00											5,92	3,03	2,88	6,03	3,07	2,96		64,8	48,6	6,0	5,0	0,24
02.11.19	24,00											5,84	3,15	2,69	5,95	3,18	2,77		64,2	48,6	6,0	5,0	0,22
03.11.19	24,00											5,67	3,10	2,57	5,78	3,14	2,64		64,8	48,5	6,0	5,0	0,22
04.11.19	24,00											5,23	2,97	2,26	5,33	3,00	2,33		66,1	48,5	6,0	5,0	0,20
05.11.19	24,00											5,57	3,01	2,57	5,68	3,04	2,64		65,4	48,5	6,0	5,0	0,22
06.11.19	24,00											5,44	3,03	2,40	5,54	3,07	2,48		65,0	48,4	6,0	5,0	0,21
07.11.19	24,00											5,10	2,88	2,22	5,21	2,91	2,29		67,5	48,2	6,0	5,0	0,21
08.11.19	24,00											5,08	2,87	2,21	5,19	2,90	2,28		67,2	48,2	6,0	5,0	0,20
09.11.19	24,00											5,12	2,87	2,24	5,22	2,90	2,32		67,2	48,2	6,0	5,0	0,21
10.11.19	24,00											5,05	2,86	2,19	5,15	2,89	2,27		67,0	47,9	6,0	5,0	0,20
11.11.19	24,00											5,00	2,89	2,11	5,10	2,93	2,17		65,6	48,0	6,0	5,0	0,19
12.11.19	24,00											6,36	3,27	3,08	6,47	3,31	3,16		61,5	48,1	6,0	5,0	0,23
13.11.19	24,00											6,61	3,47	3,14	6,73	3,51	3,22		61,0	47,9	6,0	5,0	0,24
14.11.19	24,00											5,61	3,02	2,59	5,72	3,05	2,67		63,8	47,9	6,0	5,0	0,21
15.11.19	24,00											5,76	2,98	2,77	5,87	3,02	2,85		64,3	48,0	6,0	5,0	0,23
16.11.19	24,00											12,40	6,68	5,72	12,53	6,73	5,79		44,3	39,9	6,0	5,0	0,28
17.11.19	24,00											7,09	3,70	3,39	7,21	3,74	3,47		58,6	44,9	6,0	5,0	0,25
18.11.19	24,00											5,77	3,08	2,69	5,88	3,11	2,77		64,2	48,2	6,0	5,0	0,22
19.11.19	24,00											5,61	3,09	2,52	5,71	3,12	2,59		64,3	48,1	6,0	5,0	0,21
20.11.19	24,00											5,76	3,09	2,67	5,87	3,12	2,74		63,6	48,1	6,0	5,0	0,22
21.11.19	24,00											5,79	3,23	2,56	5,90	3,26	2,64		63,9	48,4	6,0	5,0	0,21
22.11.19	24,00											5,62	3,01	2,61	5,73	3,05	2,69		66,2	48,7	6,0	5,0	0,23
Среднее	24,00											5,86	3,19	2,67	5,97	3,22	2,75		63,7	47,8	6,0	5,0	0,22
ИТОГО	744,00											181,72	98,87	**82,85**	185,08	99,93	**85,15**						**6,73**

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	V3	V4	Qобщ	Траб
06.11.19 00:00	4473,75	2377,00	4559,20	2402,75	173,569	20543,17
21.11.19 00:00	4566,57	2427,44	4653,67	2453,71	176,909	20907,17

Комментарий:

Количество тепловой энергии Qобщ., рассчитанное по среднему: **0,00 (ч)** **0,00 Гкал**

Объём теплоносителя Vизл., рассчитанный по среднему: **0,00 (ч)** **0,00 м3 (0,00 т)**
Период расчёта по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды, Тхв=5,66 Гр.Ц. : **0,47 Гкал**
Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.: **6,26 Гкал**
Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл: **85,15 м3**

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)
/Тикунов В. Г. /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /