

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2019

Абонент: **ТСЖ "Туристская 4"**
 Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**
 Обслуживающая организация: **ООО "СЕВЕР"**
 Источник: **Приморская, ЦТП**

Договор: **194-028/233** Телефон: **649-73-10**
 Строит. адрес: **СПЧ-65 к.41**
 Телефон:
 Схема подключения: **Четырёхтрубная открытая зависимая**

Узел учета **ГВС: Офисы (ТЦ-1)**
 Код УУТЭ: **008249**
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-15433-ч(с)-0219.txt	Режим(схема): 0;0	Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19	Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-943 № 15433	расходомер:	Gmin Gmax	Термопреоб.:	Преобр.давления:
Подающ.тр.(M1):	ВСТ 20		КТПТР-01	
Обратн.тр.(M2):	ВСТ 20		КТПТР-01	
тр-д. ГВС(M3):	ВСТ 15			
тр.цирк.ГВС(M4):	ВСТ 15			
тр.подпитки(V5):				
Расчетный алгоритм: зима: $W_{гвс}=m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb)$ лето: $Q_{гвс}=m3*(h3-hxb)$				
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс={Q_GVS				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=				
Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0				

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.01.19 по 22.02.19

Учет (ТВ-1)											Контроль (ТВ-2)											Общее теплоснабжение
Дата	Ti час	HC гвс	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P1	P2	Qпогр.
			т	т	т	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
23.01.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35	2,91	2,44	5,47	2,94	2,52	-	67,3	48,6	6,0	5,0	0,219
24.01.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,12	2,92	2,20	5,23	2,95	2,27	-	67,4	48,4	6,0	5,0	0,204
25.01.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,43	2,97	2,46	5,55	3,01	2,54	-	67,4	48,6	6,0	5,0	0,222
26.01.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30	2,91	2,39	5,42	2,94	2,47	-	67,8	48,5	6,0	5,0	0,219
27.01.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,33	2,89	2,44	5,44	2,92	2,52	-	67,6	48,4	6,0	5,0	0,221
28.01.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,24	2,95	2,29	5,35	2,98	2,36	-	67,1	48,6	6,0	5,0	0,208
29.01.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,36	2,91	2,45	5,48	2,94	2,53	-	68,0	48,4	6,0	5,0	0,224
30.01.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15	2,92	2,23	5,26	2,95	2,31	-	67,5	48,3	6,0	5,0	0,207
31.01.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92	2,88	2,05	5,03	2,91	2,12	-	67,4	48,2	6,0	5,0	0,193
01.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89	2,87	2,02	4,99	2,90	2,09	-	67,4	48,3	6,0	5,0	0,191
02.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92	2,86	2,05	5,02	2,90	2,12	-	67,9	48,2	6,0	5,0	0,196
03.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,12	2,88	2,24	5,23	2,91	2,32	-	67,2	48,2	6,0	5,0	0,205
04.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,62	2,86	1,76	4,72	2,89	1,82	-	67,5	48,1	6,0	5,0	0,174
05.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,73	2,87	1,86	4,83	2,90	1,93	-	67,4	48,2	6,0	5,0	0,180
06.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87	2,87	2,00	4,97	2,90	2,07	-	67,5	48,0	6,0	5,0	0,191
07.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,99	2,88	2,11	5,10	2,92	2,18	-	67,4	48,2	6,0	5,0	0,198
08.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,02	2,87	2,16	5,13	2,90	2,23	-	67,4	48,0	6,0	5,0	0,201
09.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,76	2,86	1,91	4,86	2,89	1,98	-	67,4	47,8	6,0	5,0	0,184
10.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,19	2,80	2,39	5,30	2,83	2,47	-	67,7	47,8	6,0	5,0	0,218
11.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72	2,87	1,85	4,82	2,90	1,92	-	67,6	47,8	6,0	5,0	0,182
12.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,58	2,85	1,73	4,68	2,88	1,80	-	67,3	47,8	6,0	5,0	0,172
13.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,85	2,88	1,96	4,95	2,92	2,03	-	67,5	47,9	6,0	5,0	0,189
14.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07	2,89	2,18	5,17	2,92	2,25	-	67,5	48,1	6,0	5,0	0,203
15.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,88	2,86	2,01	4,98	2,89	2,08	-	67,5	47,9	6,0	5,0	0,192
16.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,76	2,85	1,90	4,86	2,88	1,97	-	67,5	47,8	6,0	5,0	0,185
17.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,04	2,84	2,20	5,15	2,87	2,27	-	67,5	47,7	6,0	5,0	0,205
18.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79	2,89	1,90	4,89	2,92	1,97	-	67,5	48,3	6,0	5,0	0,184
19.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,24	2,88	2,36	5,35	2,91	2,43	-	67,4	48,4	6,0	5,0	0,214
20.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81	2,86	1,95	4,91	2,90	2,02	-	67,6	48,2	6,0	5,0	0,187
21.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,04	2,88	2,15	5,14	2,92	2,23	-	67,4	48,5	6,0	5,0	0,200
22.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20	2,94	2,26	5,31	2,98	2,33	-	67,5	48,7	6,0	5,0	0,208
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,01	2,88	2,13	5,11	2,92	2,20	-	67,5	48,2	6,0	5,0	0,199
Итого	744,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	155,28	89,39	65,89	158,54	90,37	68,16	0,00	-	-	-	-	6,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ. (Гкал)	Траб. ч
	23.01.19 02:00	23.01.19 02:00	13966,932	12852,761	2849,786	1490,467	2904,256	1506,527	322,008	-
23.02.19 00:00	23.02.19 00:00	15262,468	14156,377	3004,846	1579,728	3062,571	1596,775	353,469	-	

Период расчета по среднему: **0,00** час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2: **0,00** час
 Корректировка на температуру холодной воды **0,77** °C **0,05** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **6,13** Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **68,16** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / /
 Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____