

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2019

Абонент: **ТСЖ "Туристская 4"**
 Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**
 Обслуживающая организация: **ООО "СЕВЕР"**
 Источник: Приморская, ЦТП

Договор: 194-028/233
 Строит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Телефон: 8-921-574-88-27
 Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая

Узел учета **ГВС**: Офисы (ТЦ-1)
 Код УУТЭ: **008249**
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 130/70

| | | | | |
|--|---|-------------------|---|------------------|
| Установленные приборы: | Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-15433-ч(с)-0619.txt | Режим(схема): 0;0 | Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19 | Тхв= 0 С |
| Вычислитель: СПТ-943 № 15433 | расходомер: | Gmin Gmax | Термопреоб.: | Преобр.давления: |
| Подающ.тр.(M1): | ВСТ 20 | | КТПТР-01 | |
| Обратн.тр.(M2): | ВСТ 20 | | КТПТР-01 | |
| тр-д. ГВС(M3): | ВСТ 15 | | | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | ВСТ 15 | | | |
| тр.подпитки(V5): | | | | |
| Расчетный алгоритм: зима: $W_{гвс}=m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb)$ лето: $Q_{гвс}=m3*(h3-hxb)$ | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс={Q_GVS | | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= | | | | |
| Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0 | | | | |

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.05.19 по 22.06.19

| Учет (ТВ-1) | | | | | | | | | | | Контроль (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплотребление |
|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------------|--------|-------|----------|----------|------------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| Дата | Ти час | НС гвс | M1, Т | M2, Т | dM, Т | T1, С | T2, С | dT, С | P1 Гк/см2 | P2 Гк/см2 | M3, Т | M4, Т | dM, Т | V3 м.куб | V4 м.куб | dV (излив) м.куб | Vподпит м.куб | T3, С | T4, С | P1 Гк/см2 | P2 Гк/см2 | Qпогр. Гкал. |
| 23.05.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,09 | 3,23 | 2,86 | 6,21 | 3,27 | 2,94 | - | 63,8 | 48,4 | 6,0 | 5,0 | 0,232 |
| 24.05.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,63 | 3,39 | 3,24 | 6,75 | 3,43 | 3,32 | - | 63,0 | 48,6 | 6,0 | 5,0 | 0,253 |
| 25.05.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,57 | 3,43 | 3,15 | 6,69 | 3,46 | 3,23 | - | 62,7 | 48,4 | 6,0 | 5,0 | 0,247 |
| 26.05.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,59 | 3,43 | 3,16 | 6,71 | 3,47 | 3,25 | - | 62,8 | 48,4 | 6,0 | 5,0 | 0,248 |
| 27.05.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,67 | 3,49 | 3,17 | 6,79 | 3,53 | 3,26 | - | 62,6 | 48,4 | 6,0 | 5,0 | 0,248 |
| 28.05.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,05 | 3,28 | 2,77 | 6,16 | 3,31 | 2,85 | - | 64,2 | 48,4 | 6,0 | 5,0 | 0,230 |
| 29.05.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,21 | 3,14 | 3,07 | 6,33 | 3,18 | 3,15 | - | 64,9 | 48,3 | 6,0 | 5,0 | 0,251 |
| 30.05.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,46 | 3,37 | 3,09 | 6,59 | 3,41 | 3,17 | - | 63,8 | 48,6 | 6,0 | 5,0 | 0,248 |
| 31.05.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,22 | 3,20 | 3,02 | 6,34 | 3,23 | 3,11 | - | 64,9 | 48,5 | 6,0 | 5,0 | 0,249 |
| 01.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,05 | 3,24 | 2,81 | 6,16 | 3,28 | 2,89 | - | 64,6 | 48,3 | 6,0 | 5,0 | 0,234 |
| 02.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,94 | 3,11 | 2,83 | 6,06 | 3,15 | 2,91 | - | 65,0 | 48,3 | 6,0 | 5,0 | 0,237 |
| 03.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,26 | 3,24 | 3,02 | 6,38 | 3,28 | 3,10 | - | 64,1 | 48,4 | 6,0 | 5,0 | 0,245 |
| 04.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,08 | 4,78 | 4,31 | 9,15 | 4,81 | 4,34 | - | 38,8 | 38,0 | 6,0 | 5,0 | 0,171 |
| 05.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,12 | 1,47 | 1,65 | 3,13 | 1,48 | 1,65 | - | 29,7 | 28,1 | 6,0 | 5,0 | 0,051 |
| 06.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,56 | 4,85 | 4,71 | 9,71 | 4,90 | 4,81 | - | 56,5 | 45,1 | 6,0 | 5,0 | 0,321 |
| 07.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,37 | 3,33 | 3,04 | 6,49 | 3,37 | 3,12 | - | 63,0 | 48,4 | 6,0 | 5,0 | 0,240 |
| 08.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,64 | 3,13 | 2,52 | 5,75 | 3,16 | 2,59 | - | 64,8 | 48,4 | 6,0 | 5,0 | 0,215 |
| 09.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,05 | 3,11 | 2,94 | 6,17 | 3,14 | 3,02 | - | 64,6 | 48,3 | 6,0 | 5,0 | 0,241 |
| 10.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,61 | 3,18 | 2,42 | 5,71 | 3,22 | 2,50 | - | 64,1 | 48,3 | 6,0 | 5,0 | 0,206 |
| 11.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,72 | 3,11 | 2,61 | 5,83 | 3,14 | 2,69 | - | 64,7 | 48,0 | 6,0 | 5,0 | 0,222 |
| 12.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,02 | 3,14 | 2,89 | 6,14 | 3,17 | 2,96 | - | 63,8 | 48,1 | 6,0 | 5,0 | 0,233 |
| 13.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,15 | 3,32 | 2,83 | 6,26 | 3,36 | 2,90 | - | 62,9 | 48,2 | 6,0 | 5,0 | 0,227 |
| 14.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,24 | 3,23 | 3,01 | 6,35 | 3,26 | 3,09 | - | 62,9 | 48,1 | 6,0 | 5,0 | 0,237 |
| 15.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,81 | 3,09 | 2,72 | 5,92 | 3,13 | 2,80 | - | 63,9 | 48,0 | 6,0 | 5,0 | 0,223 |
| 16.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,77 | 3,17 | 2,59 | 5,88 | 3,21 | 2,67 | - | 63,4 | 47,9 | 6,0 | 5,0 | 0,214 |
| 17.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,07 | 3,22 | 2,85 | 6,18 | 3,25 | 2,93 | - | 62,9 | 48,0 | 6,0 | 5,0 | 0,228 |
| 18.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,96 | 3,12 | 2,84 | 6,08 | 3,16 | 2,92 | - | 63,9 | 48,0 | 6,0 | 5,0 | 0,231 |
| 19.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,55 | 3,00 | 2,55 | 5,66 | 3,04 | 2,62 | - | 65,2 | 47,9 | 6,0 | 5,0 | 0,218 |
| 20.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,06 | 2,93 | 2,13 | 5,16 | 2,96 | 2,20 | - | 66,0 | 47,8 | 6,0 | 5,0 | 0,194 |
| 21.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,04 | 2,92 | 2,13 | 5,14 | 2,95 | 2,20 | - | 66,2 | 47,7 | 6,0 | 5,0 | 0,195 |
| 22.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,08 | 2,92 | 2,16 | 5,18 | 2,95 | 2,23 | - | 66,2 | 47,7 | 6,0 | 5,0 | 0,197 |
| Среднее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,12 | 3,24 | 2,87 | 6,23 | 3,28 | 2,95 | - | 61,9 | 47,1 | 6,0 | 5,0 | 0,225 |
| Итого | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 189,66 | 100,58 | 89,08 | 193,08 | 101,66 | 91,42 | 0,00 | - | - | - | - | 6,99 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ. (Гкал) | Траб. ч |
|--|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| | 23.05.19 02:00 | 18265,664 | 17161,209 | 3488,497 | 1845,095 | 3555,782 | 1865,077 | 409,726 | - |
| 23.06.19 02:00 | 18265,664 | 17161,209 | 3678,077 | 1945,655 | 3748,781 | 1966,713 | 409,726 | - | |

Период расчета по среднему: **0,00** час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2: **0,00** час
 Корректировка на температуру холодной воды **13,86** °С **1,27** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **5,72** Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **91,42** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/ Тикунов В.Г. /

Представитель ГУП «ТЭК СПб»
