

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июль 2019

Абонент: **ТСЖ "Туристская 4"**
 Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**
 Обслуживающая организация: **ООО "СЕВЕР"**
 Источник: Приморская, ЦТП

Договор: 194-028/233 Телефон: 649-73-10
 Строит. адрес: СПЧ-65 к.41
 Телефон: 8-921-574-88-27
 Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая

Узел учета **ГВС: Офисы (ТЦ-1)**
 Код УУТЭ: **008249**
 Рассматривать совместно с УУТЭ: _____
 график: 130/70

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-15433-ч(с)-0719.txt Режим(схема): 0;0 Приборы УУТЭ поверены до: **14.09.19** Тхв= 0 С
 Вычислитель: **СПТ-943 № 15433** расходомер: Gmin Gmax Термопреоб.: Преобр.давления:
 Подающ.тр.(M1): **ВСТ 20** **КТПТР-01**
 Обратн.тр.(M2): **ВСТ 20** **КТПТР-01**
 тр-д. ГВС(M3): **ВСТ 15**
 тр.цирк.ГВС(M4): **ВСТ 15**
 тр.подпитки(V5):
 Расчетный алгоритм: зима: $W_{гвс}=m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb)$ лето: $Q_{гвс}=m3*(h3-hxb)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные расходы, т/сут: $G_{от} = 0$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 0$ $G_{гвс} = 0$

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.06.19 по 22.07.19

Учет (ТВ-1)																						Контроль (ТВ-2)								Общее теплоснабжение
Дата	Ти час	НС гвс	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3,	T4,	P1	P2	Qпотр.								
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	гк/см2	гк/см2		Гкал.							
23.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,34	2,89	2,45	5,45	2,93	2,53	-	66,1	47,8	6,0	5,0	0,215								
24.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28	2,94	2,34	5,38	2,98	2,41	-	65,4	47,9	6,0	5,0	0,205								
25.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22	2,99	2,24	5,33	3,02	2,31	-	65,2	47,9	6,0	5,0	0,198								
26.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,39	2,94	2,46	5,50	2,97	2,53	-	65,0	47,8	6,0	5,0	0,210								
27.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	2,92	2,21	5,23	2,95	2,28	-	65,4	47,6	6,0	5,0	0,197								
28.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25	2,93	2,32	5,35	2,96	2,39	-	65,4	47,7	6,0	5,0	0,204								
29.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,32	2,94	2,38	5,43	2,98	2,45	-	65,6	47,8	6,0	5,0	0,208								
30.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,41	2,91	2,50	5,52	2,94	2,58	-	65,6	47,8	6,0	5,0	0,216								
01.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23	2,95	2,28	5,33	2,98	2,35	-	66,2	47,6	6,0	5,0	0,206								
02.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45	3,01	2,44	5,55	3,04	2,51	-	64,8	47,8	6,0	5,0	0,209								
03.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,16	2,90	2,26	5,26	2,93	2,33	-	65,4	47,5	6,0	5,0	0,199								
04.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,67	3,45	3,22	6,79	3,49	3,30	-	61,1	47,8	6,0	5,0	0,243								
05.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,33	2,95	2,38	5,44	2,99	2,45	-	65,2	47,8	6,0	5,0	0,207								
06.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,74	3,09	2,65	5,85	3,12	2,73	-	63,7	47,9	6,0	5,0	0,218								
07.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,80	3,17	2,63	5,91	3,20	2,71	-	63,4	47,8	6,0	5,0	0,216								
08.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,94	3,11	2,83	6,05	3,14	2,91	-	63,5	47,6	6,0	5,0	0,229								
09.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,72	3,03	2,68	5,83	3,07	2,76	-	63,8	47,6	6,0	5,0	0,221								
10.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,81	3,20	2,61	5,92	3,23	2,68	-	63,3	47,9	6,0	5,0	0,215								
11.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,17	3,30	2,87	6,28	3,33	2,95	-	63,0	48,0	6,0	5,0	0,230								
12.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,19	3,24	2,95	6,31	3,28	3,03	-	63,0	47,9	6,0	5,0	0,235								
13.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,01	3,21	2,80	6,12	3,24	2,88	-	63,3	47,9	6,0	5,0	0,227								
14.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,97	3,22	2,75	6,08	3,26	2,83	-	63,2	47,9	6,0	5,0	0,223								
15.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,99	3,32	2,66	6,10	3,36	2,74	-	62,8	48,0	6,0	5,0	0,217								
16.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,16	3,29	2,87	6,28	3,33	2,94	-	63,1	48,1	6,0	5,0	0,230								
17.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29	3,33	2,95	6,40	3,37	3,03	-	62,6	48,1	6,0	5,0	0,234								
18.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,98	3,27	2,71	6,09	3,31	2,78	-	63,0	48,1	6,0	5,0	0,220								
19.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,95	3,28	2,67	6,06	3,32	2,74	-	63,1	48,1	6,0	5,0	0,218								
20.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,19	3,22	2,98	6,31	3,25	3,06	-	63,6	48,2	6,0	5,0	0,239								
21.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,03	3,26	2,77	6,14	3,30	2,84	-	63,3	48,2	6,0	5,0	0,224								
22.07.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,20	3,36	2,84	6,31	3,39	2,92	-	62,2	48,1	6,0	5,0	0,224								
Среднее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,74	3,12	2,62	5,85	3,15	2,70	-	64,0	47,9	6,0	5,0	0,218								
Итого	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	172,32	93,62	78,70	175,59	94,65	80,94	0,00	-	-	-	-	6,54								
Показания счетчиков на момент снятия данных:			Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ. (Гкал)	Граб.ч																			
			23.06.19 02:00	18265,664	17161,209	3678,077	1945,655	3748,781	1966,713	409,726	-																			
			23.07.19 06:00	18265,664	17161,209	3851,531	2039,945	3925,521	2062,033	409,726	-																			

Период расчета по среднему: **0,00** час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2: **0,00** час
 Корректировка на температуру холодной воды **16,62** °C **1,35** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **5,19** Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **80,94** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / Тикунов В.Г. /

Представитель ГУП «ТЭК СПб»
