

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2019

Абонент: **ТСЖ "Туристская 4"**
 Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**
 Обслуживающая организация: **ООО "СервисСтрой"**
 Источник: **Приморская, ЦТП**

Договор: **194-028/233** Телефон: **649-73-10**
 Строит. адрес: **СПЧ-65 к.41**
 Телефон:
 Схема подключения: **Четырёхтрубная открытая зависимая**

Узел учета **ГВС: Офисы (ТЦ-1)**
 Код УУТЭ: **008249**
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-15433-ч(с)-0319.txt	Режим(схема): 0;0	Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19	T _{хв} = 0 C
Вычислитель: СПТ-943 № 15433	расходомер: Gmin Gmax	Термопреоб.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1):	ВСТ 20	КТПТР-01		
Обратн.тр.(M2):	ВСТ 20	КТПТР-01		
тр-д. ГВС(M3):	ВСТ 15			
тр.цирк.ГВС(M4):	ВСТ 15			
тр.подпитки(V5):				

Расчетный алгоритм: зима: $W_{гвс}=m^3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb)$ лето: $Q_{гвс}=m^3*(h3-hxb)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Q_{от}= Q_{вент.}= Q_{тех.пот.}= Q_{гвс}={Q_GVS
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Q_{тех.гвс.ср}= Q_{гвс.ср}=
 Договорные расходы, т/сут: G_{от}=0 G_{вент.}=0 G_{тех.пот.}=0 G_{гвс}=0

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.02.19 по 22.03.19																						Общее теплоснабжение
Учет (ТВ-1)											Контроль (ТВ-2)										Q _{отпр.} Гкал.	
Дата	T _и час	НС гвс	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dV (излив) м.куб.	V _{подпит} м.куб	T3, С	T4, С	P1, гк/см2		P2, гк/см2
23.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15	2,91	2,25	5,26	2,94	2,32	-	67,4	48,4	6,0	5,0	0,207
24.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,04	2,87	2,17	5,15	2,90	2,25	-	67,5	48,3	6,0	5,0	0,202
25.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,88	2,90	1,99	4,99	2,93	2,06	-	67,5	48,0	6,0	5,0	0,191
26.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15	2,89	2,25	5,26	2,93	2,33	-	67,4	48,1	6,0	5,0	0,208
27.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,02	2,88	2,14	5,13	2,91	2,22	-	67,6	48,2	6,0	5,0	0,201
28.02.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	2,86	1,64	4,59	2,89	1,70	-	67,5	47,8	6,0	5,0	0,167
01.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,59	2,87	1,72	4,69	2,90	1,78	-	67,5	48,1	6,0	5,0	0,172
02.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,88	2,88	2,00	4,98	2,91	2,07	-	67,6	48,0	6,0	5,0	0,192
03.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,11	2,85	2,26	5,22	2,88	2,34	-	67,3	48,0	6,0	5,0	0,208
04.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91	2,86	2,05	5,02	2,89	2,12	-	67,4	48,0	6,0	5,0	0,194
05.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86	2,87	1,99	4,96	2,90	2,06	-	67,5	47,9	6,0	5,0	0,191
06.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,44	2,90	2,54	5,56	2,93	2,62	-	67,4	48,6	6,0	5,0	0,226
07.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30	2,91	2,39	5,41	2,94	2,47	-	67,3	48,9	6,0	5,0	0,215
08.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92	2,89	2,03	5,02	2,92	2,10	-	67,3	48,5	6,0	5,0	0,191
09.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92	2,87	2,05	5,02	2,90	2,12	-	67,3	48,6	6,0	5,0	0,191
10.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,02	2,87	2,14	5,12	2,90	2,22	-	67,1	48,5	6,0	5,0	0,198
11.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07	2,88	2,20	5,18	2,91	2,27	-	67,4	48,5	6,0	5,0	0,203
12.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07	2,90	2,17	5,17	2,93	2,24	-	67,1	48,7	6,0	5,0	0,199
13.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	2,91	2,22	5,24	2,95	2,29	-	67,2	48,7	6,0	5,0	0,203
14.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,08	2,91	2,17	5,19	2,94	2,24	-	67,4	48,5	6,0	5,0	0,201
15.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22	2,90	2,32	5,32	2,93	2,40	-	67,3	48,4	6,0	5,0	0,211
16.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23	2,90	2,33	5,34	2,93	2,41	-	67,3	48,2	6,0	5,0	0,213
17.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,34	2,89	2,44	5,45	2,93	2,52	-	67,4	48,2	6,0	5,0	0,220
18.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14	2,87	2,27	5,25	2,90	2,34	-	67,4	48,2	6,0	5,0	0,208
19.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,34	2,95	2,39	5,45	2,98	2,47	-	67,4	48,3	6,0	5,0	0,218
20.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,44	2,95	2,49	5,55	2,98	2,58	-	67,5	48,3	6,0	5,0	0,225
21.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,11	2,89	2,22	5,22	2,92	2,30	-	67,4	48,2	6,0	5,0	0,205
22.03.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,33	2,92	2,40	5,44	2,96	2,48	-	67,4	48,3	6,0	5,0	0,218
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,08	2,89	2,19	5,18	2,92	2,26	-	67,4	48,3	6,0	5,0	0,203
Итого	672,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	142,17	80,92	61,25	145,15	81,82	63,33	0,00	-	-	-	-	5,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q _{общ.} (Гкал)	Г _{раб.} ч
	23.02.19 00:00	15262,468	14156,377	3004,846	1579,728	3062,571	1596,775	353,469	-
23.03.19 12:00	16333,334	15231,373	3149,251	1661,978	3209,997	1679,938	379,051	-	

Период расчета по среднему: **0,00** час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t₂: **0,00** час
 Корректировка на температуру холодной воды **0,74** °C **0,05** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Q_{общ.}: **5,63** Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя V_{гвс} изл.: **63,33** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / /

Представитель ГУП «ТЭК СПб»
