

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2019**

Абонент: **ТСЖ"Туристская 4"**  
 Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**  
 Обслуживающая организация: **ООО "СЕВЕР"**  
 Источник: Приморская, ЦТП

Договор: 194-028/233      Телефон: 649-73-10  
 Строит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Телефон: 8-921-574-88-27  
 Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая

Узел учета **ГВС: Офисы (ТЦ-1)**  
 Код УУТЭ: **008249**  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 130/70

Установленные приборы:	Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-15433-ч(с)-1219.txt	Режим(схема): 0;0	Приборы УУТЭ поверены до: <b>14.09.19</b>	T <sub>хв</sub> = 2,1 С
Вычислитель: <b>СПТ-943 № 15433</b>	расходомер: Gmin Gmax	Термопреоб.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1): <b>ВСТ 20</b>		КТПТР-01		
Обратн.тр.(M2): <b>ВСТ 20</b>		КТПТР-01		
тр-д. ГВС(M3): <b>ВСТ 15</b>				
тр.цирк.ГВС(M4): <b>ВСТ 15</b>				
тр.подпитки(V5):				
Расчетный алгоритм: зима: W <sub>гвс</sub> =m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb) лето: Q <sub>гвс</sub> =m3*(h3-hxb)				
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Q <sub>от</sub> = Q <sub>вент.</sub> = Q <sub>тех.пот.</sub> = Q <sub>гвс</sub> =				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Q <sub>тех.гвс.ср</sub> = Q <sub>гвс.ср</sub> =				
Договорные расходы, т/сут: G <sub>от</sub> =0 G <sub>вент.</sub> =0 G <sub>тех.пот.</sub> =0 G <sub>гвс</sub> =0				

**Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.19 по 22.12.19**

Дата	Ти час	НС гвс	Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)								Общее теплотребление				
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV (излив), м.куб	Vподпит, м.куб	T3, С		T4, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qпотр., Гкал.
23.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35	2,96	2,39	5,46	3,00	2,46	-	67,3	48,9	6,0	5,0	0,216
24.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,48	3,05	2,43	5,60	3,08	2,51	-	67,0	49,0	6,0	5,0	0,218
25.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28	2,97	2,32	5,39	3,00	2,39	-	67,1	48,6	6,0	5,0	0,210
26.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15	2,90	2,25	5,26	2,94	2,33	-	67,1	48,1	6,0	5,0	0,206
27.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,16	2,89	2,27	5,27	2,92	2,34	-	67,2	48,0	6,0	5,0	0,208
28.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,04	2,89	2,15	5,14	2,92	2,22	-	67,2	47,9	6,0	5,0	0,201
29.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,76	2,88	1,88	4,86	2,91	1,95	-	67,0	47,6	6,0	5,0	0,182
30.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,85	2,85	2,00	4,96	2,88	2,07	-	67,3	47,6	6,0	5,0	0,191
01.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97	2,86	2,11	5,08	2,90	2,18	-	67,2	47,7	6,0	5,0	0,198
02.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72	2,87	1,86	4,82	2,90	1,92	-	67,2	47,7	6,0	5,0	0,181
03.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,85	2,89	1,96	4,95	2,92	2,03	-	67,3	47,7	6,0	5,0	0,188
04.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,98	2,86	2,12	5,09	2,89	2,19	-	67,3	47,6	6,0	5,0	0,199
05.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30	2,86	2,44	5,41	2,89	2,52	-	67,3	47,5	6,0	5,0	0,221
06.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91	2,86	2,05	5,01	2,89	2,12	-	67,3	47,4	6,0	5,0	0,195
07.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,57	2,87	1,71	4,67	2,90	1,77	-	67,4	47,4	6,0	5,0	0,172
08.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23	2,86	2,37	5,33	2,89	2,44	-	66,3	47,4	6,0	5,0	0,211
09.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28	2,90	2,38	5,39	2,93	2,46	-	66,5	47,5	6,0	5,0	0,214
10.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,11	2,89	2,23	5,22	2,92	2,30	-	66,6	47,6	6,0	5,0	0,203
11.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,98	2,88	2,10	5,08	2,91	2,17	-	67,5	47,9	6,0	5,0	0,198
12.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15	2,89	2,26	5,26	2,92	2,34	-	67,7	48,0	6,0	5,0	0,210
13.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,17	2,89	2,28	5,28	2,92	2,36	-	67,3	48,0	6,0	5,0	0,210
14.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97	2,87	2,11	5,08	2,90	2,18	-	67,2	47,8	6,0	5,0	0,197
15.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28	2,88	2,40	5,39	2,91	2,48	-	67,5	47,8	6,0	5,0	0,219
16.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,95	2,89	2,06	5,05	2,92	2,13	-	67,4	47,9	6,0	5,0	0,195
17.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15	2,88	2,27	5,26	2,91	2,34	-	67,4	48,0	6,0	5,0	0,209
18.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	2,92	2,21	5,24	2,96	2,28	-	66,8	47,8	6,0	5,0	0,203
19.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,57	3,00	2,57	5,68	3,03	2,65	-	65,4	47,7	6,0	5,0	0,222
20.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,41	2,96	2,45	5,52	2,99	2,52	-	66,1	47,8	6,0	5,0	0,216
21.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,34	2,94	2,40	5,45	2,97	2,48	-	66,1	47,8	6,0	5,0	0,213
22.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22	2,90	2,31	5,32	2,94	2,39	-	66,6	47,7	6,0	5,0	0,209
Среднее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,11	2,90	2,21	5,22	2,93	2,29	-	67,0	47,9	6,0	5,0	0,204
Итого	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						<b>153,33</b>	<b>87,00</b>	<b>66,33</b>	<b>156,51</b>	<b>87,95</b>	<b>68,55</b>	<b>0,00</b>					<b>6,12</b>
Показания счетчиков на момент снятия данных:			Дата, время		M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ. (Гкал)	Граб.ч											
			23.11.19 02:00		21051,696	19948,360	4574,780	2431,848	4662,046	2458,170	451,085	-											
			23.12.19 09:00		22357,987	21259,436	4729,391	2519,716	4819,860	2546,996	476,255	-											

Период расчета по среднему: **0,00** час  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.  
 Период расчета по договору: **0** час  
 Период превышения t2: **0,00** час  
 Корректировка на температуру холодной воды **2,1** °C **0,14** Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Q<sub>общ.</sub>: **5,98** Гкал;  
 Объем потребленного теплоносителя V<sub>гвс</sub> изл.: **68,55** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / Тикунов В.Г. /

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

\_\_\_\_\_