

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2019

Абонент: **ТСЖ "Туристская 4"**

Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**

Обслуживающая организация: **ООО "СервисСтрой"**

Источник: **Приморская, ЦТП**

Договор: **194-028/233**

Строит. адрес: **СПЧ-65 к.41**

Телефон:

Схема подключения: **Четырёхтрубная открытая зависимая**

Телефон: **649-73-10**

Узел учета **Отопление**: Офисы (ТЦ-1)

Код УУТЭ: **008249**

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-15433-ч(с)-0319.txt	Режим(схема): 0;0	Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19	T _{хв} = 0 C
Вычислитель: СПТ-943 № 15433	расходомер: Gmin Gmax	Термопреоб.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1):	ВСТ 20	КТПТР-01		
Обратн.тр.(M2):	ВСТ 20	КТПТР-01		
тр-д. ГВС(M3):	ВСТ 15			
тр.цирк.ГВС(M4):	ВСТ 15			
тр.подпитки(V5):				
Расчетный алгоритм: зима: $Wot=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$; лето: $Q_{гвс}=m3*(h3-hxb)$				

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Q_{от}= Q_{вент.}= Q_{тех.пот.}= Q_{гвс}={Q_GVS

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Q_{тех.гвс.ср}= Q_{гвс.ср}=

Договорные расходы, т/сут: G_{от}=0 G_{вент.}=0 G_{тех.пот.}=0 G_{гвс}=0

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.02.19 по 22.03.19

Учет (ТВ-1)											Контроль (ТВ-2)								Общее теплоснабжение			
Дата	Ti час	НС отоп	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P1	P2	Qотгр. Гкал.
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	гк/см2	гк/см2	
23.02.19	24,00	-	37,92	38,08	-0,16	76,3	49,7	26,7	7,0	5,0												1,005
24.02.19	24,00	-	38,08	38,24	-0,16	75,9	50,1	25,9	7,0	5,0												0,979
25.02.19	24,00	-	37,95	38,13	-0,18	75,8	50,3	25,5	7,0	5,0												0,961
26.02.19	24,00	-	37,88	38,07	-0,19	72,8	48,9	23,8	7,0	5,0												0,896
27.02.19	24,00	-	37,80	37,93	-0,14	71,6	48,4	23,2	7,0	5,0												0,872
28.02.19	24,00	-	37,72	37,87	-0,15	71,6	48,5	23,1	7,0	5,0												0,865
01.03.19	24,00	-	37,72	37,87	-0,15	74,0	49,0	25,0	7,0	5,0												0,938
02.03.19	24,00	-	37,60	37,76	-0,16	75,7	49,9	25,8	7,0	5,0												0,965
03.03.19	24,00	-	37,64	37,81	-0,16	75,8	50,0	25,8	7,0	5,0												0,965
04.03.19	24,00	-	37,52	37,70	-0,18	76,1	50,0	26,1	7,0	5,0												0,972
05.03.19	24,00	-	37,56	37,74	-0,18	75,9	50,3	25,6	7,0	5,0												0,955
06.03.19	24,00	-	37,40	37,59	-0,18	75,6	49,3	26,3	7,0	5,0												0,976
07.03.19	24,00	-	37,54	37,72	-0,18	76,1	49,5	26,5	7,0	5,0												0,989
08.03.19	24,00	-	37,74	37,91	-0,17	76,1	50,1	26,0	7,0	5,0												0,975
09.03.19	24,00	-	37,85	37,99	-0,14	76,2	50,3	25,8	7,0	5,0												0,973
10.03.19	24,00	-	37,97	38,11	-0,14	75,9	50,5	25,4	7,0	5,0												0,960
11.03.19	24,00	-	37,87	38,00	-0,14	75,8	50,2	25,6	7,0	5,0												0,964
12.03.19	24,00	-	37,76	37,91	-0,15	76,0	50,0	26,0	7,0	5,0												0,974
13.03.19	24,00	-	37,67	37,84	-0,16	75,3	49,6	25,8	7,0	5,0												0,964
14.03.19	24,00	-	37,65	37,83	-0,18	71,4	47,8	23,5	7,0	5,0												0,879
15.03.19	24,00	-	37,43	37,62	-0,19	68,3	46,4	21,9	7,0	5,0												0,812
16.03.19	24,00	-	37,37	37,53	-0,16	68,3	46,6	21,7	7,0	5,0												0,806
17.03.19	24,00	-	37,43	37,56	-0,13	68,5	46,8	21,8	7,0	5,0												0,810
18.03.19	24,00	-	37,33	37,46	-0,12	68,0	46,5	21,5	7,0	5,0												0,798
19.03.19	24,00	-	37,46	37,59	-0,13	66,1	45,6	20,5	7,0	5,0												0,763
20.03.19	24,00	-	37,32	37,45	-0,12	64,6	44,5	20,1	7,0	5,0												0,745
21.03.19	24,00	-	37,36	37,38	-0,01	64,9	44,7	20,2	7,0	5,0												0,755
22.03.19	24,00	-	37,29	37,29	0,00	64,9	44,8	20,1	7,0	5,0												0,750
Среднее	24,00		37,64	37,79	-0,15	72,6	48,5	24,1	7,0	5,0												0,902
Итого	672,00		1053,85	1057,99	-4,14						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					25,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ. (Гкал)	Траб, ч
	23.02.19 00:00	15262,468	14156,377	-	-	3062,571	1596,775	353,469	-
	23.03.19 12:00	16333,334	15231,373	-	-	3209,997	1679,938	379,051	-

Период расчета по среднему: **0,00** час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2: **0,00** час
 Корректировка на температуру холодной воды - °C: **0,00** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Q_{общ.}: **25,26** Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя V_{гвс} изл.: **0,00** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель ГУП «ТЭК СПб»