

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2019**

Абонент: **ТСЖ "Туристская 4"**  
 Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**  
 Обслуживающая организация: **ООО "СЕВЕР"**  
 Источник: Приморская, ЦТП

Договор: 194-028/233      Телефон: 649-73-10  
 Строит. адрес: СПЧ-65 к.41  
 Телефон: 8-921-574-88-27  
 Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая

Узел учета **Отопление**: Офисы (ТЦ-1)  
 Код УУТЭ: **008249**  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 130/70

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-15433-ч(с)-1219.txt      Режим(схема): 0;0      Приборы УУТЭ поверены до: **14.09.19**      Тхв= 2,1 С  
 Вычислитель: **СПТ-943 № 15433**      расходомер: Gmin Gmax      Термопреоб.: КТПТР-01 Преобр.давления: КТПТР-01  
 Подающ.тр.(M1): **ВСТ 20**  
 Обратн.тр.(M2): **ВСТ 20**  
 тр-д. ГВС(M3): **ВСТ 15**  
 тр.цирк.ГВС(M4): **ВСТ 15**  
 тр.подпитки(V5):  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Wot=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$ ; лето:  $Qгвс=m3*(h3-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

**Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.19 по 22.12.19**

		Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)								Общее теплоснабжение		
Дата	Ти час	НС отоп	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P1	P2	Qпотр. Гкал.
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	гк/см2	гк/см2	
23.11.19	24,00	-	43,09	43,40	-0,31	66,8	46,1	20,7	7,0	5,0												0,879
24.11.19	24,00	-	42,92	43,29	-0,37	69,1	47,1	22,1	7,0	5,0												0,931
25.11.19	24,00	-	43,15	43,53	-0,39	71,1	48,3	22,8	7,0	5,0												0,968
26.11.19	24,00	-	43,07	43,41	-0,33	71,9	48,9	23,0	7,0	5,0												0,977
27.11.19	24,00	-	43,06	43,37	-0,31	71,7	49,0	22,7	7,0	5,0												0,964
28.11.19	24,00	-	42,97	43,27	-0,29	71,4	49,2	22,3	7,0	5,0												0,945
29.11.19	24,00	-	42,97	43,19	-0,22	71,3	49,3	22,0	7,0	5,0												0,936
30.11.19	24,00	-	42,93	43,12	-0,20	71,1	49,2	21,9	7,0	5,0												0,932
01.12.19	24,00	-	42,99	43,16	-0,17	71,6	49,4	22,2	7,0	5,0												0,947
02.12.19	24,00	-	42,95	43,11	-0,17	71,3	49,1	22,2	7,0	5,0												0,947
03.12.19	24,00	-	42,98	43,16	-0,17	71,4	49,1	22,3	7,0	5,0												0,951
04.12.19	24,00	-	42,98	43,17	-0,19	71,1	49,2	21,9	7,0	5,0												0,933
05.12.19	24,00	-	43,14	43,34	-0,20	68,0	47,9	20,2	7,0	5,0												0,862
06.12.19	24,00	-	43,20	43,40	-0,20	66,0	47,1	18,8	7,0	5,0												0,806
07.12.19	24,00	-	43,31	43,49	-0,18	63,9	46,1	17,8	7,0	5,0												0,766
08.12.19	24,00	-	43,22	43,43	-0,22	62,0	44,9	17,1	7,0	5,0												0,730
09.12.19	24,00	-	43,33	43,51	-0,18	62,7	45,4	17,2	7,0	5,0												0,739
10.12.19	24,00	-	43,39	43,56	-0,18	61,8	45,0	16,8	7,0	5,0												0,723
11.12.19	24,00	-	43,41	43,56	-0,15	62,0	44,5	17,5	7,0	5,0												0,756
12.12.19	24,00	-	43,41	43,54	-0,13	62,2	44,5	17,7	7,0	5,0												0,762
13.12.19	24,00	-	43,35	43,47	-0,12	62,2	44,5	17,7	7,0	5,0												0,765
14.12.19	24,00	-	43,38	43,49	-0,11	61,9	44,4	17,5	7,0	5,0												0,757
15.12.19	24,00	-	43,07	43,18	-0,10	62,0	44,4	17,6	7,0	5,0												0,754
16.12.19	24,00	-	42,85	42,90	-0,04	62,4	44,6	17,8	7,0	5,0												0,761
17.12.19	24,00	-	42,95	42,94	0,00	61,9	44,5	17,5	7,0	5,0												0,752
18.12.19	24,00	-	42,97	42,95	0,02	61,8	44,5	17,3	7,0	5,0												0,745
19.12.19	24,00	-	43,04	43,04	0,00	60,4	43,6	16,8	7,0	5,0												0,725
20.12.19	24,00	-	43,16	43,15	0,01	59,4	42,7	16,7	7,0	5,0												0,722
21.12.19	24,00	-	43,10	43,06	0,04	61,6	44,1	17,5	7,0	5,0												0,757
22.12.19	24,00	-	43,26	43,23	0,03	62,1	44,6	17,5	7,0	5,0												0,762
Среднее	24,00		43,12	43,28	-0,16	65,8	46,4	19,4	7,0	5,0												0,832
Итого	<b>720,00</b>		<b>1293,59</b>	<b>1298,44</b>	<b>-4,84</b>																	<b>24,96</b>
		Дата, время		M1(т)		M2(т)		M3(т)		M4(т)		V3(м3)		V4(м3)		Qобщ. (Гкал)		Граб, ч				
Показания счетчиков на момент снятия данных:		23.11.19 02:00		21051,696		19948,360										451,085		-				
		23.12.19 09:00		22357,987		21259,436										476,255		-				

Период расчета по среднему: **0,00** час  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.  
 Период расчета по договору: **0** час  
 Период превышения t2: **0,00** час  
 Корректировка на температуру холодной воды **2,1** °С **0,00** Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **24,96** Гкал;  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **0,00** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ / Тикунов В.Г. /  
 Представитель ГУП «ТЭК СПб»  
 \_\_\_\_\_