

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2019

Абонент: **ТСЖ "Туристская 4"**
 Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**
 Обслуживающая организация: **ООО "СЕВЕР"**
 Источник: **Приморская, ЦТП**

Договор: **194-028/233** Телефон:
 Строит. адрес: **СПЧ-65-41**
 Телефон:
 Схема подключения: **Четырёхтрубная открытая зависимая**

Узел учета **Отопление: Жилой дом (ТЦ-2,3)**
 Код УУТЭ: **005287**
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ941М-27095-ч(с)-0219.txt	Режим(схема): 0	Приборы УУТЭ поверены до: 24.07.19	Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-941М № 27095	расходомер: Gmin Gmax	Термопреоб.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1):	ВСТ 40	КТПТР-01		
Обратн.тр.(M2):	ВСТ 32	КТПТР-01		
тр-д. ГВС(M3):				
тр.цирк.ГВС(M4):				
тр.подпитки(V5):				
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxv)$ лето:				
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс={Q_GVS				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=				
Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0				

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.01.19 по 22.02.19

Учет (ТВ-1)			Контроль (ТВ-2)														Общее теплотребление					
Дата	Ти час	НС отог	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P1	P2	Qпогр.
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	гк/см2	гк/см2	
23.01.19	24,00	-									71,41	36,58	34,83	73,00	36,94	36,06		69,68	45,51			3,31
24.01.19	24,00	-									69,94	36,27	33,67	71,50	36,63	34,87		69,71	45,59			3,22
25.01.19	24,00	-									68,76	38,12	30,64	70,30	38,50	31,80		69,81	45,54			3,07
26.01.19	24,00	-									69,14	36,03	33,11	70,70	36,39	34,31		70,13	45,64			3,21
27.01.19	24,00	-									72,86	33,94	38,92	74,50	34,28	40,22		69,97	45,50			3,56
28.01.19	24,00	-									69,95	37,17	32,78	71,50	37,53	33,97		69,53	45,33			3,18
29.01.19	24,00	-									68,35	35,71	32,64	69,90	36,06	33,84		70,44	45,56			3,19
30.01.19	24,00	-									65,23	34,88	30,35	66,70	35,22	31,48		70,03	45,09			3,00
31.01.19	24,00	-									65,15	34,92	30,23	66,60	35,26	31,34		69,73	45,15			2,97
01.02.19	24,00	-									66,03	35,49	30,53	67,50	35,85	31,65		69,72	45,63			2,99
02.02.19	24,00	-									65,81	32,75	33,06	67,30	33,07	34,23		70,29	45,38			3,14
03.02.19	24,00	-									67,90	33,92	33,97	69,40	34,26	35,14		69,42	45,47			3,17
04.02.19	24,00	-									66,13	33,48	32,64	67,60	33,81	33,79		69,72	45,41			3,09
05.02.19	24,00	-									64,08	34,30	29,77	65,50	34,64	30,86		69,60	45,61			2,90
06.02.19	24,00	-									62,60	33,90	28,70	64,00	34,23	29,77		69,80	45,25			2,84
07.02.19	24,00	-									65,34	31,75	33,60	66,80	32,06	34,74		69,77	45,65			3,11
08.02.19	24,00	-									62,90	33,36	29,53	64,30	33,69	30,61		69,68	45,24			2,88
09.02.19	24,00	-									64,07	33,09	30,98	65,50	33,42	32,09		69,66	45,04			2,98
10.02.19	24,00	-									65,43	30,89	34,54	66,90	31,19	35,71		70,01	45,20			3,19
11.02.19	24,00	-									63,19	32,76	30,43	64,60	33,07	31,53		69,79	45,04			2,94
12.02.19	24,00	-									62,51	31,51	31,00	63,90	31,82	32,08		69,57	45,34			2,92
13.02.19	24,00	-									64,26	34,10	30,16	65,70	34,44	31,26		69,81	45,31			2,94
14.02.19	24,00	-									63,68	34,97	28,72	65,10	35,31	29,79		69,65	45,32			2,85
15.02.19	24,00	-									64,16	33,66	30,51	65,60	33,99	31,61		69,83	45,35			2,96
16.02.19	24,00	-									63,87	32,90	30,98	65,30	33,22	32,08		69,80	45,21			2,97
17.02.19	24,00	-									66,22	31,74	34,47	67,70	32,05	35,65		69,81	45,17			3,19
18.02.19	24,00	-									64,36	34,55	29,81	65,80	34,89	30,91		69,83	45,32			2,93
19.02.19	24,00	-									64,95	35,68	29,28	66,40	36,03	30,37		69,67	45,54			2,90
20.02.19	24,00	-									67,00	33,13	33,86	68,50	33,46	35,04		69,94	45,48			3,18
21.02.19	24,00	-									68,27	35,03	33,24	69,80	35,38	34,42		69,85	45,49			3,18
22.02.19	24,00	-									67,00	36,64	30,36	68,50	37,00	31,50		69,88	45,54			3,02
Среднее	24,00	-									66,15	34,30	31,85	67,63	34,64	32,99		69,8	45,4			3,064
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						2050,55	1063,24	987,31	2096,40	1073,69	1022,71	0,00					94,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ. (Гкал)	Траб, ч
	23.01.19 00:00	86393,625	49599,750	-	-	0,000	-	3485,631	30203,967
	23.02.19 00:00	88444,474	50662,983	-	-	0,000	-	3580,631	30947,967

Период расчета по среднему: **0,00** час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2: **0,00** час
 Корректировка на температуру холодной воды **0,77** °С **0,76** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / /

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **94,22** Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **1022,71** м.куб.