

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2019

Абонент: **ТСЖ "Туристская 4"**
 Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**
 Обслуживающая организация: **ООО "СЕВЕР"**
 Источник: **Приморская, ЦТП**

Договор: **194-028/233** Телефон:
 Строит. адрес: **СПЧ-65-41**
 Телефон: **8-921-574-88-27**
 Схема подключения: **Четырёхтрубная открытая зависимая**

Узел учета **ГВС: Жилой дом (ТЦ-2,3)**
 Код УУТЭ: **005287**
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ941М-27095-ч(с)-0619.txt	Режим(схема): 0	Приборы УУТЭ поверены до: 24.07.19	Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-941М № 27095	расходомер:	Gmin Gmax	Термопреоб.:	Преобр. давления:
Подающ. тр.(M1):	ВСТ 40		КТПТР-01	
Обратн. тр.(M2):	ВСТ 32		КТПТР-01	
тр-д. ГВС(M3):				
тр.цирк.ГВС(M4):				
тр.подпитки(V5):				
Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето:				
Договорные нагрузки, Гкал/ч,	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс={Q_GVS
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0	Gгвс=0			

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.05.19 по 22.06.19

Учет (ТВ-1)													Контроль (ТВ-2)										Общие теплотребление
Дата	Тп час	НС гвс	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 Гк/см2	P2 Гк/см2	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3 м.куб	V4 м.куб	dV (излив) м.куб	Vподлит м.куб	T3, С	T4, С	P1 Гк/см2	P2 Гк/см2	Qпотр. Гкал	
23.05.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,79	41,20	28,59	71,20	41,61	29,59	-	66,0	45,7	-	-	2,727	
24.05.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,93	44,05	30,87	76,40	44,50	31,90	-	65,2	46,1	-	-	2,855	
25.05.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,64	44,94	24,70	71,00	45,39	25,61	-	64,9	45,8	-	-	2,466	
26.05.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,35	44,48	29,86	75,80	44,93	30,87	-	65,0	46,0	-	-	2,788	
27.05.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,63	46,56	29,07	77,10	47,03	30,07	-	64,8	45,9	-	-	2,765	
28.05.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,24	41,05	30,19	72,70	41,46	31,24	-	66,7	45,9	-	-	2,871	
29.05.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,00	38,85	28,16	68,40	39,23	29,17	-	67,2	45,5	-	-	2,738	
30.05.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,53	43,13	29,40	74,00	43,56	30,44	-	66,2	45,8	-	-	2,832	
31.05.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,98	41,72	26,26	69,40	42,13	27,27	-	67,4	45,6	-	-	2,678	
01.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,15	41,96	28,19	71,60	42,38	29,22	-	67,0	45,8	-	-	2,778	
02.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,15	40,21	28,94	70,60	40,61	29,99	-	67,4	45,6	-	-	2,831	
03.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,46	42,84	28,61	72,90	43,27	29,63	-	66,1	45,7	-	-	2,768	
04.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,91	28,61	10,30	39,20	28,78	10,42	-	39,6	35,0	-	-	0,538	
05.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,60	8,53	12,08	20,70	8,56	12,14	-	31,6	29,2	-	-	0,403	
06.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,85	51,08	28,76	81,30	51,61	29,69	-	62,2	46,5	-	-	2,593	
07.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,08	44,46	26,62	72,50	44,92	27,58	-	65,7	46,8	-	-	2,594	
08.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,34	43,06	22,28	66,70	43,51	23,19	-	67,1	46,8	-	-	2,371	
09.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,49	41,02	22,47	64,80	41,44	23,36	-	66,9	46,5	-	-	2,341	
10.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,38	40,16	25,22	66,70	40,56	26,14	-	66,1	46,0	-	-	2,477	
11.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,57	39,02	24,56	64,90	39,41	25,49	-	67,3	45,9	-	-	2,487	
12.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,50	41,38	23,12	65,80	41,79	24,01	-	65,9	45,6	-	-	2,368	
13.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,91	44,05	26,86	72,30	44,49	27,81	-	65,0	45,9	-	-	2,591	
14.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,50	43,77	22,73	67,80	44,20	23,60	-	65,1	45,6	-	-	2,334	
15.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,08	42,27	22,81	66,40	42,69	23,71	-	66,2	45,7	-	-	2,378	
16.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,99	43,00	22,99	67,30	43,43	23,87	-	65,6	45,6	-	-	2,366	
17.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,26	44,48	23,79	69,60	44,92	24,68	-	65,0	45,7	-	-	2,409	
18.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,40	41,54	22,86	65,70	41,95	23,75	-	66,1	45,5	-	-	2,370	
19.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,37	38,95	24,42	64,70	39,33	25,37	-	67,5	45,5	-	-	2,506	
20.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,03	35,64	23,39	60,30	35,99	24,31	-	68,4	45,2	-	-	2,425	
21.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,69	36,24	19,46	56,90	36,59	20,31	-	68,6	45,2	-	-	2,185	
22.06.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,80	37,12	18,68	57,00	37,48	19,52	-	68,5	45,3	-	-	2,142	
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,21	40,49	24,72	66,51	40,90	25,61	-	64,3	44,9	-	-	2,419	
Итого	744,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	2021,60	1255,34	766,26	2061,70	1267,75	793,95	0,00	-	-	-	-	74,98	
Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ. (Гкал)	Граб, ч														
	23.05.19 00:00	-	-	-	-	-	-	-	33084,967														
	23.06.19 01:00	-	-	-	-	-	-	-	33828,967														

Период расчета по среднему: **0,00** час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2: **0,00** час
 Корректировка на температуру холодной воды **13,86** °С **10,62** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **64,36** Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **793,95** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / Тикиунов В.Г. /

Представитель ГУП «ТЭК СПб»
