

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2019

Абонент: **ТСЖ "Туристская 4"**
 Адрес: **ул. Туристская, д.4, к.1**
 Обслуживающая организация: **ООО "СЕВЕР"**
 Источник: Приморская, ЦТП

Договор: 194-028/233
 Строит. адрес: СПЧ-65-41
 Телефон: 8-921-574-88-27
 Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая

Узел учета : Жилой дом ГВС (ТЦ-2,3)
 Код УУТЭ: **005287**
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 130/70

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ941М-27095-ч(с)-1219.txt Режим(схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до: **25.04.20** Тхв= 2,1 С
 Вычислитель: **СПТ-941М № 27095** расходомер: Gmin Gmax Термопреоб.: Преобр.давления:
 Подающ.тр.(M1): **ВСТ 40** КТПТР-01
 Обратн.тр.(M2): **ВСТ 32** КТПТР-01
 тр-д. ГВС(M3):
 тр.цирк.ГВС(M4):
 тр.подпитки(V5):
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.19 по 22.12.19

		Учет (ТВ-1)														Контроль (ТВ-2)								Общее теплоснабжение
Дата	Ти час	НС отоп	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3,	T4,	P1	P2	Qотгр. Гкал.		
			т	т	т	С	С	С	Гк/см2	Гк/см2	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб.	м.куб	С	С	Гк/см2	Гк/см2			
23.11.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,75	37,43	27,32	66,20	37,80	28,40	-	69,9	45,6	-	-	2,822		
24.11.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,11	35,65	31,46	68,60	36,00	32,60	-	69,6	45,4	-	-	3,057		
25.11.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,76	36,25	28,51	66,20	36,61	29,60	-	69,6	45,2	-	-	2,874		
26.11.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,59	34,78	28,81	65,00	35,11	29,88	-	69,6	44,9	-	-	2,867		
27.11.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,15	34,55	30,60	66,60	34,88	31,72	-	69,7	45,1	-	-	2,983		
28.11.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,41	32,96	29,45	63,80	33,28	30,52	-	69,7	45,2	-	-	2,866		
29.11.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,92	33,92	28,00	63,30	34,25	29,05	-	69,6	45,0	-	-	2,784		
30.11.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,68	33,87	29,81	65,10	34,20	30,91	-	69,8	44,8	-	-	2,929		
01.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,95	31,16	33,79	66,40	31,46	34,94	-	69,8	44,7	-	-	3,140		
02.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,63	34,07	27,56	63,00	34,40	28,60	-	69,6	44,7	-	-	2,770		
03.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,48	34,08	29,41	64,90	34,40	30,50	-	69,7	44,9	-	-	2,898		
04.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,24	33,09	32,16	66,70	33,41	33,29	-	69,8	45,0	-	-	3,065		
05.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,41	33,13	29,27	63,80	33,45	30,35	-	69,7	44,6	-	-	2,876		
06.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,80	33,34	29,46	64,20	33,66	30,54	-	69,7	44,9	-	-	2,887		
07.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,23	31,41	29,82	62,60	31,71	30,89	-	69,9	44,5	-	-	2,882		
08.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,50	33,12	31,38	65,90	33,44	32,46	-	68,7	44,7	-	-	2,952		
09.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,10	34,11	29,99	65,50	34,44	31,06	-	68,9	44,8	-	-	2,892		
10.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,71	34,40	29,30	65,10	34,73	30,37	-	69,0	44,8	-	-	2,857		
11.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,86	32,90	30,97	65,30	33,21	32,09	-	70,1	44,7	-	-	3,008		
12.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,09	34,68	27,41	63,50	35,02	28,48	-	70,3	44,9	-	-	2,812		
13.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,14	34,55	30,59	66,60	34,89	31,71	-	69,9	45,2	-	-	2,998		
14.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,56	35,33	29,22	66,00	35,68	30,32	-	69,8	45,3	-	-	2,911		
15.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,23	33,39	31,84	66,70	33,71	32,99	-	70,0	45,3	-	-	3,060		
16.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,96	34,29	29,68	65,40	34,62	30,78	-	70,0	45,3	-	-	2,927		
17.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,79	35,40	27,39	64,20	35,75	28,45	-	69,9	45,0	-	-	2,798		
18.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,06	36,11	28,96	66,50	36,46	30,04	-	69,3	45,5	-	-	2,870		
19.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,45	38,87	29,58	69,90	39,26	30,64	-	67,8	45,6	-	-	2,871		
20.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,78	36,52	29,25	67,20	36,88	30,32	-	68,6	45,1	-	-	2,867		
21.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,87	36,69	29,19	67,30	37,04	30,26	-	68,6	45,0	-	-	2,869		
22.12.19	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,25	34,24	32,00	67,70	34,58	33,12	-	69,1	45,2	-	-	3,034		
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,22	34,48	29,74	65,64	34,81	30,83	-	69,5	45,0	-	-	2,914		
Итого	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1926,46	1034,31	892,16	1969,20	1044,31	924,89	0,00	-	-	-	-	87,43		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ. (Гкал)	Граб, ч
		23.11.19 02:00							
	23.12.19 11:00								2972,717

Период расчета по среднему: **0,00** час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** м.куб.
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2: **0,00** час
 Корректировка на температуру холодной воды **2,1** °С **1,87** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **85,55** Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **924,89** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / Тикунов В.Г. /
 Представитель ГУП «ТЭК СПб»
